

Olkusz, dnia 26.05.2023 r.

KBZ.271.2.9.2023

Wyjaśnienia 3 SWZ

dotyczy: *postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt) 1 w związku z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy Pzp na realizację zadania pn. **Budowa całorocznego obiektu wielofunkcyjnego na terenie zrewitalizowanego Parku „Czarna Góra” wraz z modernizacją krytego basenu w SP nr 2 w Olkusz, gmina Olkusz***

Zamawiający, Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1:

W przedmiarze instalacji wentylacji wpisano 6 szt. klap przeciwpożarowych. Z PT nie wynika o jakich wymiarach, ani gdzie zamontowane mają być te kłapy. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że przytoczone w przedmiarze instalacji wentylacji kłapy przeciwpożarowe zostały błędnie nazwane. W analizowanym obiekcie zostały zaprojektowane kłapy zwrotne a nie kłapy p.poż. w tej samej ilości, tj. 6 sztuk. Wymienione w projekcie kłapy zwrotne zostaną zamontowane bezpośrednio przy wentylatorach wyciągowych w ilości 6 szt. - kłapy fabrycznie dostarczane przez producenta wentylatora. Nie dopuszcza się „dosztukowania” wskazanych elementów z kawałka blachy. W celu utrzymania gwarancji kłapy zwrotne muszą być „oryginalne”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
[Podpis]
Ryszard Maśnik

[Podpis]