

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Monitoring pożarowy z lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej przez urządzenie transmisji alarmów do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie dla obiektu Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z o.o. mieszczącego się przy ul. Rychlińskiego 1, 05-91 Ząbki. [znak sprawy: DAT.27.22.2023.]Ś**

1. W ramach wykonywania usługi, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) udostępnienia urządzeń transmisji alarmów (dalej jako UTA) wraz z montażem, zaprogramowaniem w SMAP, sprawdzeniem transmisji oraz podłączenie Systemu Sygnalizacji Pożaru do stacji monitorowania,
  - b) monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiowym i telefonicznym) lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru,
  - c) sporządzania raportów miesięcznego monitorowania sygnałów generowanych z central pożarowych.
  
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
  - a) wpięcia urządzeń transmisji alarmów do central pożarowych znajdujących się w obiekcie Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z o.o.,
  - b) doprowadzenia analogowego łącza telefonicznego PSTN do miejsca zainstalowania Urządzenia Transmisji Alarmów oraz zasilania 230V z oddzielnego bezpiecznika 6A.

Termin wykonania prac określonych w ust. 1, Strony ustalają na dzień rozpoczęcia umowy.