

**Protokół z pomiarów oświetlenia****RAP - 0065 - 2024**

<b>Klient</b>		<b>Wykonawca</b>		
Centrum Wyszkożenia Jeździeckiego Hipodrom Wola ul. Lutycka 34 Poznań 60-415		InstalVolt Michał Kiliszewski Gajowa 16 64-710 Połajewo ☎781322842 e-mail: instalvolt.kiliszewski@gmail.com		
<b>Miejsce przeprowadzanych pomiarów</b>		<b>Informacje</b>		
Biura NFZ Lutycka 34 60-415 Poznań		Data pomiarów:	24.01.2024	
		Data następnych:	24.01.2029	
		Rodzaj pomiarów:	Badania okresowe	
		Pogoda:	Pochmurna	
<b>Instalacja</b>				
<input type="checkbox"/> Nowa <input type="checkbox"/> Rozbudowa <input type="checkbox"/> Modyfikacja <input checked="" type="checkbox"/> Istniejąca				
<b>Orzeczenie</b>				
Instalacja nadaje się do eksploatacji po usunięciu usterek				
<b>Uwagi do orzeczenia</b>				
<b>Wykonane pomiary</b>				
Oświetlenie ogólne				
<b>Osoby wykonujące pomiary:</b>				
Imię	Nazwisko	Adres	Stanowisko	Podpis
Michał	Kiliszewski	Gajowa 16 64-710 Połajewo	Pomiarowiec	POMIAR DO 1kV E1/017/279/21 Michał Kiliszewski
<b>Identyfikacja użytych przyrządów:</b>				
Producent		Model		Numer seryjny
SONEL S.A		Luksonier LP-10B		D31377

InstalVolt  
Michał Kiliszewski  
64-710 Połajewo, ul. Gajowa 16  
tel. 781-322 842  
NIP 763211944, Regon 368545639

**DOZÓR**  
D1/017/16/23  
Michał Kiliszewski

Wykonawca InstalVolt Michał Kiliszewski; Gajowa 16  
Miejsce przeprowadzenia pomiarów: Biura NFZ; Lutycka 34; 60-415 Poznań

**Wyniki pomiarowe****Obiekt****Oświetlenie ogólne****PN-EN 12464-1**

Biura

Pisanie, pisanie na maszynie, czytanie, przetwarzanie danych

Badany punkt	Em [lx]	Badany punkt	Em [lx]
Punkt 1	550,00	Punkt 2	432,00
Punkt 3	140,00	Punkt 4	172,00
Punkt 5	254,00	Punkt 6	293,00
Punkt 7	382,00	Punkt 8	520,00
Punkt 9	480,00	Punkt 10	500,00
Punkt 11	420,00	Punkt 12	369,00

Wartość	Wymagane	Wynik
Średnia Em[lx]	≥ 500	376,00
Równomierność Uy	≥ 0,4	0,37
UGR	< 19	Spełnia
Ra	> 80	Spełnia
Luminancja oprawy ośw.		Spełnia
Ocena końcowa	Negatywna	