

Kościan, dnia 12.06.2024 r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

w zapytaniu ofertowym znak sprawy: K/A/26/21/2024/ZO
pn.: „Sprzedaż, dostawa i rozładunek rur i armatury”

Poniżej przedstawimy treść pytania Wykonawcy, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 12.06.2024 r., a także wyjaśnienia Zamawiającego:

Pytanie

Czy wymaganiem co do nawierteł nWZ i łączników RK jest tylko powłoka sfero ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga dostarczenia:

1. Łączników RK z korpusem i kołnierzem dociskowym wykonanym z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczanych powłoką antykorozyjną na bazie żywicy epoksydowej. Śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej.
2. Nawierteł NWZ do rur żeliwnych. Korpus, klin i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego. Opaska wykonana ze stali nierdzewnej, a śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Dawid Borowski