

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia zaplecza kuchennego do budynku przedszkola publicznego w Skoczowie przy ul. Południowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej – przedszkola w Skoczowie przy ul. Południowej „ w podziale na 2 części.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawcy oraz odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące postępowania:

Pozycja 6 - Czy zamawiający dopuści piec konwekcyjno parowy gazowy z zakresem regulacji temperatury do 270 stopni ?

Pozycja 41 - Szafa chłodniczo mroźnicza - Proszę o dopuszczenie szafy chłodniczo-mroźniczej o mocy chłodniczej: w zakresie 0,9 kW - 1,1 kW.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza piec konwekcyjno – parowy gazowy (poz. nr 6) z zakresem regulacji temperatury do 270°C oraz szafę chłodniczo – mroźniczą (poz. 41) o mocy chłodniczej w zakresie 0,9 kW - 1,1 kW.

MIROSLAW SITKO  
*Mirosław Sitko*