
Istn. stacja transformatorowa SN/nN nr 41580
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS ø75, L≈8m, wykonać przecisk pod jezdnią
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS ø75, L≈3m, wykonać przecisk pod drzem
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS ø75, L≈4m, wykonać przecisk
Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm² Na całej długości pasa drogowego kabel układać w rurze osłonowej typu AROT SRS ø75 o łącznej długości L≈611m
prace prowadzić metodą bezwykopową - przecisk/przewiert
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS ø75, L≈11m, wykonać przecisk pod wjazdem
Okołowicza
Myśliwska
SZKIC ORIENTACJI
Babiczki
Krzywiec
Miła
Niesięcin
N
15/L3/5°

! - Brak możliwości dalszego pomiaru.
Zachować szczególną ostrożność
podczas wykonywania robót ziemnych.

woj. łódzkie
powiat zgierski
gm. Aleksandrów Łódzki [102004_5]
obręb Krzywiec [0015]
ul. Okołowicza

Mapa do celów projektowych
Skala 1 : 500

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej
gm. Aleksandrów Łódzki sekcja 112.211.162, 112.211.171
danych z ewidencji gruntów
oraz pomiaru w terenie w czerwcu 2020
ID roboty Nr 6640.2118.2020-2
poziom odniesienia "Kronsztadt 60"
układ współrzędnych 2000/6

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenie prac geodezyjnych	6640.2118.2020-2
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Powiatu Zgierskiego
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE MICHAŁ ZAMOJSKI 95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 116 NIP 732-201-19-93 REGON 363325956 PRACOWNIA GEODEZYJNA 95-100 Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21 tel. 503 081 018, geozgierz@gmail.com
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.1020.2020.4277 10.09.2020
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY inż. Michał Zamojski Nr upr. 22726 tel. 503 081 018

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 42 ust. 4.

M. Zamojski

Usługi Geodezyjne Michał Zamojski
95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 116
Pracownia Geodezyjna
95-100 Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21
tel. 503 081 018 e-mail: geozgierz@gmail.com

Geodeta Uprawniony
inż. Michał Zamojski
M. Zamojski
Nr upr. 22726

Zgierz, 26-06-2020 r.

L.ks.rob. 965

Mapa została wykonana
bez ustalenia obciążeń
służebnościami gruntowymi.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych
przewodów o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych .
Wynika to z zaszłości historycznych lub
niedopełnienia przepisów zgłoszenia
do inwentaryzacji .

(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
DZ. U. z 2010r. Nr 193 pozycja 1287)

Legenda:

- 1... - nr słupa zgodnie ze schematem (Rys. E-2)
- ↘ - uziemienie
- — - projektowany kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm²
- ═ - projektowana rura osłonowa
- - projektowany słup oświetleniowy wyposażony w oprawę LED montowaną na słupie za pośrednictwem wysięgnika o długości W=1,5m (kąt nachylenia wysięgnika naniesiono obok opraw).
- (P1) - współrzędna punktu geodezyjnego

Uzgodniono pismem nr DD.7012.325.2020.AC z dnia 21.10.2020 r.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Drogownictwa
Anna Czaplińska

PROJEKTANT ELEKTRYK
inż. Edward Pałka
nr upr. GP. II-460-35/76, 291/89/WŁ
z §2 ust. 1p. 1 i §13 ust. 1p. 4d
Łódź, ul. Rojna 35 m. 45

Potwierdzam zgodność wydruku mapy z oryginałem mapy
do celów projektowych zaewidencjonowanej w PODGiK
w Zgierzu w dniu 10.09.2020 pod numerem P.1020.2020.4277

PRO INVEST
Michał Płotka 95-100 Zgierz ul. Republikańska 8 NIP 731-189-91-18 REG. 364020450

TEMAT:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywiec, ul. Konstantego Okołowicza; na dz. nr ewid. 18/28 i 203			
STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			PODPISY
PROJEKTANCI:	inż. Edward Pałka	upr. bud.	291/89/WŁ	
	mgr inż. Michał Płotka			
	mgr inż. Damian Wroniszewski			
TYTUŁ RYS:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			NR RYS: E-1
BRANŻA: ELEKTRYCZNA		DATA: Sierpień 2020		SKALA: 1:500