Gmina: 021805_2
Udanin
Obręb: 0012 - Piekary
Dz. nr: 329/4

MAREK MŁOTEK
Usługi Geodezyjne
Wycena Nieruchomości
55-300 Środa Śląska Pl. Wolności 12/1
REG. 930586109 NIP 9131000725
tel. 607 640 427

GKK.6640.68.2021

przez:
mgr inż. Paweł Skrzypek
Geodeta uprawniony
nr upr. 23158

Otwarty szczelny zbiornik bezodpływowy
korona zbiornika - A=971,1m2
dno zbiornika - A=96,9m2
nachylenie skarp 1:1,5
poziom grobli zbiornika - 177,60 m. n.p.n.
poziom dna - 174,60 m. n.p.n.
przestrzeń martwa 174,60 - 174,80 V = ok 21,0 m3
przestrzeń czynna 174,80 - 176,10 V= ok 208,0m3
przestrzeń awaryjna 176,10 - 177,60 V = ok 438m3

separator węglowodorów
zintegrowany z osadnikiem z
by-passem
Qnom=8,0l/s
Qmax=60,0l/s (przez by-pass)

oznaczonym linią przerywaną może służyć do opracowania projektów technicznych uzgodnionych przez ZUDP.
stała wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.
porządzona jako hybryda obecnych i wcześniej obowiązujących przepisów prawa, instrukcji i wytycznych technicznych.
części rastrowej mapy w układzie Kronsztadt 60.
a linia zabudowy - UCHWAŁA NR IV.13.2015 RADY GMINY UDANIN z dnia 13 lutego 2015

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŚREDZKI
Wykonawca prac geodezyjnych	MAREK MŁOTEK Usługi Geodezyjne Wycena Nieruchomości 55-300 Środa Śląska Pl. Wolności 12/1 tel. 607660427 Reg. 930586109 NIP 913-100-27-26
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Paweł Skrzypek Geodeta uprawniony nr upr. 23158
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GKK.6640.68.2021
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr GKK.6640.68.2021_43146 z dnia 08.02.2021

LEGENDA:
- przyłącze wodociągowe
- przyłącze kanalizacji sanitarnej
- zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej (odrębne opracowanie)
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej (odrębne opracowanie)

Uwaga:
Wymaga się stosowania przez wykonawców materiałów, urządzeń i wyrobów dopuszczonych do stosowania i spełniających wymogi wynikające z obowiązujących norm i przepisów (w tym również Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004). Dopuszcza się stosowania innych niż przyjęte w dokumentacji systemów i urządzeń i materiałów pod warunkiem zamiany ich na równoważne lub lepsze.

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	**Budowa Centrum Usług Społeczno- Zdrowotnych w Piekarach wraz z niezbędną infrastrukturą**	
adres:	dz. nr 329/4, obręb ewidencyjny 0012 Piekary, jednostka ewidencyjna 021805_2 Udanin, gmina Udanin, powiat średzki, województwo dolnośląskie	
projektant: instalacje sanitarne:	mgr inż. Maciej Cyba, nr upr. UAN 7342-3/94	podpis:
asystent: instalacje sanitarne:	inż. Sławomir Grzegrzółka	podpis:
sprawdzający: instalacje sanitarne:	dr inz. Bartosz Cyba, nr upr. WKP/0345/POOS/12	podpis:
temat rysunku:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
sanitarna	lipiec 2021	PT	-	1:500	1