



Katowice dn. 10.11.2021 r.

Sygnatura TC/KP/PN-U/JF/935/11/21

MW PROJEKT
mgr inż. Marek Wilczok
ul. Źniwna 5
41-203 Siemianowice Śląskie

Dotyczy: uzgodnienia branżowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej
ul. Na Mazurkach w Sosnowcu.

W odpowiedzi na zlecenie wykonania uzgodnienia branżowego z dnia 04.11.2021 r. przesyłamy mapę z naniesionymi orientacyjnie trasami sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez TAURON Ciepło sp. z o.o.

Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać wykopy kontrolne.

Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) na sieci ciepłowniczej, a ich zbliżenia należy uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej spółki.

Prace ziemne w rejonie sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac.

Teren w pobliżu sieci ciepłowniczych musi być udostępniony w trybie pilnym na każde życzenie naszej spółki związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi.

Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu sieci ciepłowniczych należy zlecić pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora.

Inwestor nie będzie dochodził żadnych odszkodowań z tytułu poniesionych szkód powstałych w trakcie prac remontowych bądź awaryjnych na sieci ciepłowniczej.

Kolizje sieci ciepłowniczej z urządzeniami i budowlami należy rozwiązać projektowo i uzgodnić z Sekcją Uzgodnień naszej spółki.

Prosimy o uzupełnienie projektu o rysunek miejsca zabezpieczenia skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z istniejącym ciepłociągami 2 x Dn 600 mm., kanalizację sanitarną należy ułożyć pod ciepłociągami.

Koszty uzgodnienia branżowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego opracowanie, Koszty powinny zostać pokryte w wysokości i zgodnie z dyspozycją zawartą w fakturze – otrzymaną oddzielną korespondencją

Ważność uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

Załącznik:

1 egz. mapy

Kopia:

1 x PC-4

1 x PN-U, a/a.

Autor pisma:

Janusz Flaszka

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Ciepło sp. z o.o.
Dyrektor Departamentu Przesyłu
ds. Operacyjnych

Jacek Bojarski

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49

DZIAŁ PLANOWANIA I NADZORU PRZESYŁY

SEKCJA WZGODNIEN TECHNICZNYCH

SEKCJA WZGODNIEN

Janusz Flaszka

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49

DZIAŁ PLANOWANIA I NADZORU PRZESYŁY

SEKCJA WZGODNIEN TECHNICZNYCH

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Załącznik do pisma

z dnia 10.01.2021.

syg. PN-61/435/11/21

== sieć ciepłownicza wysokoparametrowa
ułożona w kanale ciepłowniczym

komora ciepłownicza

TRASY sieci i urządzenia ciepłownicze
nanesiono orientacyjnie

Przed przystąpieniem do robót ziemnych
należy wykonać prace kontrolne celem

ustalenia dokładnych lokalizacji

Wszelkie prace wykonywania w stosunku

do urządzeń ciepłowniczych należy wykonać

pod nadzorem i nadzorem przedsięwzięcia oraz

zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym

zakresie

MW PROJEKT

Marek Wilczok
41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Żniwna 5

tel. 509 060 585
marek.w.projekt@gmail.com

INWESTOR:

Sosnowieckie Wodociągi S.A.
41-200 Sosnowiec ul. Ostrogórska 43

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Na Mazurkach w Sosnowcu

DATA OPRACOWANIA:

11.2021r.

RODZAJ OPRACOWANIA:

UZGODNIENIA

SKALA:

1:500

TYTUŁ RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu

NR RYSUNKU:

1

PROJEKTANT:

mgr inż.
Marek Wilczok

NR UPŁ.

SLK/2075/POOS/08

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

NR UPŁ.

PODPIS:

LEGENDA:

— projektowana kanalizacja sanitarna PVC Ø200mm
— projektowane przyłącza do posesji PVC Ø160mm

