

Sosnowiec, dnia 12.01.2022r.

WDR.I.7226.776.2022.WJ

Pan

Marek Wilczok

ul. Żniwna 5/1

41-103 Siemianowice Śląskie

Dot: pisma z dnia 20.12.2021r. w sprawie projektu odtworzenia nawierzchni po budowie sieci kanalizacyjnej w ul. na Mazurkach w Sosnowcu.

W odpowiedzi na ww. pismo informuję, że dokumentacja projektowa wymaga wniesienia uzupełnień:

1. Należy uwzględnić wykonanie nawierzchni drogi z płyt ażurowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o rozstawie pod koła pojazdów w śladzie działek gminnych.
2. Pomiędzy płytami ażurowymi należy uwzględnić wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Proszę o wprowadzenie uzupełnień w dokumentacji, którą zwracam w załączeniu.

Naczelnik Wydziału  
Administracji Drogowej

mgr inż. Robert Dworak



**Załącznik:**

- 1) Projekt odtworzenia nawierzchni po budowie sieci kanalizacyjnej w ul. na Mazurkach w Sosnowcu – 2 egz.