



Lipno 12 lutego 2021 r.

PUK.341-01TP/2021

Dotyczy postępowania: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy węglowej ciepłowni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. o kocioł gazowy o mocy cieplnej nominalnej ok. 7,5MW wraz z zewnętrzną i wewnętrzną linią gazową.

Uszczegółowienie Specyfikacji

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SIWZ powyższego przetargu:

Zapytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ma zastosować ekonomizer przy kotle typu mokrego?

Odpowiedź 1

Zgodnie z zapisem w SWZ (Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, punkt 4., podpunkt i), który brzmi:

- i) dla kotła należy zastosować ekonomizer kondensacyjny (mokry);

Wykonawca musi zastosować ekonomizer kondensacyjny, tzw. mokry.