



Kcynia, 23 sierpnia 2023 r.

znak sprawy:

RI.271.1.806724.2023

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: wyjaśnień zamawiającego do treści SWZ na podstawie art. 284 nPZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotła w budynku Przedszkola Miejskiego im. Ziemi Pałuckiej w Kcyni”, sygn.: RI.271.1.806724.2023

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania Wykonawców dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, na które udzielił odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm. – dalej: nPZP).

Treść zapytań (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytanie 1: (...) czy na stronie 4 w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót objętych zadaniem...." prawidłowy jest zapis: ".. ciśnienie nominalne 30 bar.." ?

Odpowiedź 1: **Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do parametru podniesionego w pytaniu dopuszcza armaturę regulacyjną, zaporową i odcinającą o ciśnieniu nominalnym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.**

Pytanie 2: czy w SWZ na stronie 9 Rozdział IX prawidłowy jest zapis: "dysponować nie mniej niż 1 osobą mogącą spełniać obowiązki osoby funkcyjnej przy realizacji nadzorowanej inwestycji tj. kierownikiem robót branży konstrukcyjno-budowlanych? Przetarg i projekt dotyczy branży sanitarnej, więc kierownikiem robót powinna być osoba z branży sanitarnej?

Odpowiedź 2: **Zamawiający zwraca uwagę, że w zakresie robót objętych przedmiotowym postępowaniem jest również montaż drzwi o odporności ogniowej pomiędzy strefami pożarowymi, zatem Wykonawca powinien dysponować osobami sprawującymi nadzór nad wykonywanymi robotami z branży konstrukcyjno-budowlanej i branży sanitarnej.**

Pytanie 3: w przedmiarze robót pisze że kocioł ma mieć automatyczne odpopielanie, a w projekcie że automatyczne czyszczenie wymiennika. Proszę o informację który z tych zapisów jest prawidłowy jeżeli chodzi o funkcje czyszczenia kotła?

Odpowiedź 3: **Zamawiający, w odniesieniu do rozbieżności podniesionych w pytaniu, informuje, iż oba zapisy są prawidłowe – oferowany kocioł powinien być wyposażony zarówno w system automatycznego usuwania popiołu, jak i automatycznego czyszczenia wymiennika.**

Zamawiający informuje, że zmiany wynikające z udzielonych wyjaśnień zostały uwzględnione w poprawionej SWZ (plik: Piec.PM_SWZ_RB_TP_zm.1-sig.pdf) oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zostały udostępnione na stronie z ogłoszeniem o postępowaniu.

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 3 nPZP *a contrario*, Zamawiający informuje, że powyższe zmiany, mimo iż prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, nie są istotne i nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ i przygotowanie ofert (wprowadzenie zmian w ofertach), w związku z czym **termin składania ofert nie ulega przesunięciu.**