Ob. nr 3B

Dopływ ścieków
PVC-U ø200

Odpływ ścieków
PVC-U ø160

Odpływ ścieków
oczyszczonych
analogicznie jak
z reaktora 3A

-3,30

+2,50

REAKTOR
Typ: 16/24/H58

Odpływ ścieków
oczyszczonych
do Ob. nr 8
W/g proj. instalacji
zewnętrznych

PM-01

Spo

S3

Ob. nr 3A

Przejście szczelne
dla rury ø160
R.osi=+1,50

PVC-U ø160

R.osi=-2,00

Odpływ ścieków
PVC-U ø160

Dopływ ścieków
PVC-U ø200

R.osi=+2,27

PVCø110

-3,30

1,5%

+2,50

PVC-U ø110

+1,40

R.osi=+0,70

REAKTOR
Typ: 16/24/H58

Ob. nr 6

+1,50

-3,30

+1,40

PVCø110

RT-01

8.8

8.11

PD-01

R.osi=+2,32

PVCø160
1,5%

PVCø160
1,5%

Ob. nr 2

8.11

FK-01

8.11

Do SI-01
oraz SI-02
na antresoli

SL-02

+0,60

PVCø90 PN10

2xPVCø110 PN10

R.osi=+2,70

Projektowany kontener
na osad odwodniony.

R.osi -1,65

R.osi -1,44

PVCø90 PN10

±0,00 = 270,45

8.9

R.osi=-1,75
Przejście szczelne
dla rury ø90

Osad do odwodnienia

PVCø90 PN10

Dopływ ścieków surowych
z Ob. nr 1
W/g proj. instalacji zewnętrznych

R.osi=-1,75
Przejście szczelne
dla rury ø160

PVC-U ø160

Odprowadzenie wód nadosadowych
do studni S1

NR.	POZ.*	OPIS	TYP / np. lub równoważny	J. M.	ILOŚĆ
3	8.8	Szafka elektryczna sterownicza RT-01	BT-RT-01	kpl.	1
2	8.9	Zbiornik osadu System zagęszczania osadu ZO-01	BT-ZO250	kpl.	1
1	8.11	Stacja przygotowania/dozowania flokulantu PD-01 Zestaw montażowy Stacja odwadniania osadu z prasą taśmową FK-01 Układ podawania nadawy UP-01 Kompresor zasilający układ KO-01 Układ odzysku wody popłucznej WP-01 Zestaw montażowy Przenośnik śrubowy osadu odwodnionego SL-02 Zestaw montażowy i instalacyjny do SL-02	BT-FL1000 BT-PD-01 BT-FK-08 BT-FK-08 BT-KO-01 BT-WP-01 BT-FK-01 BT-SL-DN160/4 BT-SL-02	kpl.	1

* wg. opisu projektu technologicznego

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA MIEJSCOWOŚCI NAROL

Przedmiot rysunku:
BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT PARTERU
CIĄGI TECHNOLOGICZNE

Imię, nazwisko, nr upraw. / Podpis:

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Anna Beisteiner
SI-61/87

OPRACOWAŁ:
dr inż. Ludovit Zarnovsky
mgr inż. Adrian Bujak

SPRAWDZIŁ:
inż. Stanisław Szeląg
UANB-II-7382-28/94

BRANŻA: technologia

ETAP: Projekt budowlany

DATA: 05.2005

SKALA: 1:50

NR RYS. P11-036/04/TE11.00.R02

04