



G M I N A S K R W I L N O

ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, 54 270 02 14

Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie

REGON 910866755

e-mail: gmina@skrwilno.pl

NIP 8921453887

www.bip.skrwilno.pl

Skrwilno, dnia 17 grudnia 2021 roku

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: **RI.271.27.2021.AS**

Nazwa zadania: **„Przebudowa i budowa drogi gminnej nr 120438C ul. Targowa w miejscowości Skrwilno wraz z niezbędną infrastrukturą.**

Dofinansowanie operacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, przesłanie przez platformę zakupową w dniu 16.12.2021 r. wyjaśniamy:

I. Pytania Wykonawcy

1. W związku z rozbieżnością dokumentacji przetargowej prosimy o potwierdzenie grubości blachy oraz antykorozji projektowanej konstrukcji stalowej:

- a) W opisie technicznym pkt. 7.1 – grubość blachy konstrukcji stalowej przepustu 2 mm, w ST 08.14.01 pkt 2.2 – grubość blachy 3,5 mm;
- b) W opisie technicznym pkt 7.3 – rezygnuje się z wykonania „parasola” z geowłókniny nad konstrukcją, w ST 08.14.01 pkt 2.3 – wymaga się użycia geowłókniny i geomembrany.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zapisy w opisie technicznym są zgodne z katalogami producenta i należy kierować się nimi w trakcie wyceny. Specyfikacja techniczna opisuje szerszy zakres robót niż wymagany w dokumentacji technicznej. Należy przyjąć do wyceny blachę o grubości 2 mm i brak parasola z geowłókniny nad przepustem.

2. Czy ogrodzenie na wysokości przepustu (przedstawione na załączonej fotografii) należy rozebrać

Odpowiedź na pytanie 2.

Rozbiórka płotu będzie konieczna w trakcie prac rozbiórkowych dotyczących przepustu. W ocenie Zamawiającego konieczne jest skalkulowanie w ofercie rozbiórki płotu.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje jednocześnie o nie przedłużeniu terminu składania ofert.

Kierownik Zamawiającego