

Oleszyce, dnia 27.03.2023 r.

Zamawiający

Gmina Oleszyce

ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce,

NIP:793-15-03-534, REGON: 650 900 619

tel.: 16 631 50 10, faks: 16 631 56 36, email: sekretariat@oleszyce.pl

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): BGP.271.02.2023

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer:

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00134722 z dnia 14.03.2023 r.

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ – nr 1

Dotyczy postępowania: **Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce.**

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce” w zakresie otrzymanego dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, 11.03.2021 nr 02/2021/7474/PolskiŁadz.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zad. 7 „Przebudowa drogi gminnej Zalesie -Kolonia w miejscowości Zalesie. ”

Pytanie nr 1

Dot. cz7 "Przebudowa drogi gminnej Zalesie Kolonia nr 105234R w miejscowości Zalesie".

Na przekrojach normalnych występuje podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm na całym odcinku drogi, natomiast w przedmiarze uwzględniono wykonanie podbudowy z kruszywa tylko na odc. I tj. 463 m². Prosimy o wskazanie jaką powierzchnię podbudowy należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Do wyceny należy przyjąć powierzchnie podbudowy zgodnie z przedmiarem wskaźnikowych tylko na odc. I tj: 463 m², w części graficznej błędnie wykazano cały odcinek przebudowy z kruszywa łamanego.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gryniewicz