

Węgrów, 13.02.2024 r.

Powiat Węgrowski
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

IR.272.5.2024.EU
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn. **Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak nr IR.272.5.2024.EU pn.: „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego: Zadanie 2:Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec obejmuje odcinek o długości 740 mb”,Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jakiej średnicy i z jakiego materiału (PEHD czy betonu) mają zostać wykonane przepusty pod koroną drogi. Prosimy również o wskazanie klasy obciążenia oraz szerokości ścieku z prefabrykatów z rusztem żeliwnym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ramach Zadania 2: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno – Karczewiec obejmuje odcinek o długości 740 mb” mają zostać wykonane przepusty pod koroną drogi o średnicy 80 cm PEHD. Ściek z prefabrykatów z rusztem żeliwnym to odwodnienie betonowe w klasie E600 wym zew. 1000x250x300 mm.