



**URZĄD GMINY UDANIN**  
**ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin**

tel./0-76/ 7442870 fax./0-76/7442899 www.udanin.pl e-mail: ug@udanin.pl

Udanin, 24.01.2023.

OS. 271.1.1.2023

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

Dotyczy: Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Udanin poprzez budowę / przebudowę remiz OSP.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Gmina Udanin przekazuje treść pytań do SWZ i odpowiedzi:

1. Poz. 55 przedmiaru robót wskazuje, że schody na antresolę powinny zostać wykonane jako prefabrykowane (gotowe, dostarczone na budowę), natomiast rysunek konstrukcji nr K2.5 wskazuje, że schody należy wykonać jako żelbetowe, monolityczne (bezpośrednio na budowie). Jaki rodzaj schodów wykonawca ma przyjąć w swojej ofercie?

Odpowiedź: Schody wykonać jako prefabrykowane gładkie bez dodatkowego wykończenia, alternatywnie można przyjąć wykonanie na budowie pod warunkiem spełnienia wymagań wizerunkowych gładkiego betonu.

2. W poz. 63 przedmiaru robót występuje następujący zapis: "Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30)", natomiast na przekrojach (rys. A7 i A8) w opisie warstw posadzki P3 brak jest informacji o zabudowie G-K w postaci płyt ppoż. Jaki zatem rodzaj płyt ma przyjąć wykonawca w swojej ofercie - ppoż czy standardowe?

Odpowiedź: należy przyjąć okładzinę sufitową zgodnie z przedmiarem zapewniającą odporność ogniową Ei 30

3. W poz. 169 przedmiaru robót występuje zapis: "Brodziki natryskowe akrylowy 900x900mm + teleskopowy drążek do zasłony + zasłona", natomiast na rysunku rzutu parteru (rys. A3) znajduje się informacja: "odpływ liniowy np. Ferro Easy wym. 600x80 mm". Czy wykonawca ma w swojej ofercie przyjąć odpływ liniowy, czy brodzik?


Odpowiedź: zaprojektowano odpływ liniowy w modelacji posadzki

WÓJT  
  
mgr inż. Wojciech Płaziuk

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Zastocka

Kierownik referatu rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i infrastruktury  
e-mail: aleksandra.zastocka@udanin.pl, Tel. 76/744-28-94



**POLSKI**  
**ŁĄD**