



Siechnice, 29.08.2023

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 11

Dotyczy: **SISK.17.2023** Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach dostawa i montaż stolarki okiennej.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl> pytanie.

Pytanie 3:

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji poproszę o informację jaki współczynnik Uw mają posiadać okna? Czy Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie głębokości profilu by dostosować go do wymagań stosowanych przy budynkach pasywnych?

Odpowiedź 3:

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia wskazał współczynnik U okien, który został zmieniony w stosunku do projektu.:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 120 szt. okien zgodnie z załączoną dokumentacją przy uwzględnieniu poniższych uwag: (...)

- Izolacyjność okien $U = 0,9$ (W/m²K) lub mniejsza.

Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie grubości stolarki okiennej.

Pytanie 4:

Przy stolarce EI60 współczynnik Uw dla okna wynosi 1,5. Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający akceptuje współczynnik na tym poziomie przy oknach PPOŻ.

Odpowiedź 4:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5:

Przy stolarce PPOŻ nie ma możliwości zastosowania szyb 4 Combi Neutral 61/32 /18A Multitech czarna / 4 / 18A Multitech czarna / 4TF. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie szyb dedykowanych do stolarki PPOŻ?

Odpowiedź 5:

Należy zastosować takie szklenie, aby spełniony był warunek EI60.

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Prezes Zarządu
SISK sp. z o. o.
Sylwester Sos
Sylwester Sos

KRS: 0000444573 NIP: 8961532506

REGON: 022033761

Rejestr Przedsiębiorców Sądu Rejonowego
dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
Wydział IX

Siechnicka Inwestycyjna
Spółka Komunalna sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

Biuro / Adres korespondencyjny

ul. Księżnej Anny z Przemysłodów 6A
55-011 Siechnice

Kontakt

T: 71 889 00 23

W: sisk-siechnice.pl

E: biuro@sisk-siechnice.pl

Dy Cc