

Słupsk, dnia 10.07.2023 r.

**dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Owocowej w Słupsku” – sprawa nr WN1/0219/23.**

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

**Pytanie 1:**

Proszę o podanie jakie parametry powinny mieć rury przyłączy kanalizacji sanitarnej PVC fi 160 mm - SN8 czy SN12? Istnieje rozbieżność między dokumentacją a specyfikacją techniczną?

**Odp.: Należy zastosować rury spełniające wymagania określone w Projekcie budowlanym tj. SN 12.**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na korzystanie z zasobów innych podmiotów, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu?

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z zasobów innych podmiotów.**

**Pytanie 3:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej punkt 6.1.2. podpunkt 3) a) tj "1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 200m i średnicy min. 200mm z rur kamionkowych" na "... z rur PVC".

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunków udziału w postępowaniu.**

**Pytanie 4:**

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę, iż Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie roboty polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych w okresie ostatnich 7 lat zamiast 5 lat.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymaganego doświadczenia Wykonawcy z okresu ostatnich 7 lat.**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej: [https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi\\_slupsk](https://platformazakupowa.pl/pn/wodociagi_slupsk) w dniu 10.07.2023 r.