

Starostwo Powiatowe w Chojnicach
Wydział Geodezji
ul. Człuchowska 38, 89-600 Chojnice

Miejsce i data: Chojnice, dn. 26.10.2017

PROTOKÓŁ Nr GE.6630.405.2017
uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu

Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączem energetycznym do przepompowni w Chojnicach przy ulicy Młodzieżowej i Kilińskiego. Działki nr: 495/140, 495/155, 1783/5, 1783/10, 1783/18, 1784/3, 1784/6, 1785/1.

Płatnik:

B&B JAN BURGLIN NIP: 555-137-62-06 ul.
Angowicka 68a
89-600 Chojnice

Inwestor:

ODPIS

Na podstawie zlecenia nr: - z dnia 23.10.2017

Data wpływu: 24.10.2017

Uzgadnia lokalizację obiektu z następującymi uwagami:

- 1 ENEA Operator Sp. z o.o. - W miejscu skrzyżowania proj. przyłącza/sieci z naszymi kablami, na kabie nałożyć rury dwudzielne typu AROT.
Rejon Dystrybucji w Chojnicach
Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych do zgłaszania wykopu przed zasypaniem w RD Chojnice celem sprawdzenia stanu technicznego naszych urządzeń.

**Brak uzgodnienia
Branży elektrycznej.
W/w branżę uzgodnić
w RD Chojnice.**

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI
CHOJNICE (2)



- 2 Orange Polska S.A. Dział
Ewidencji i Zarządzania
Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz

nie stawia się

- 3 Polska Spółka
Gazownictwa sp. z o.o.,
Oddział Zakład
Gazowniczy w Gdańsku,
Gazownia w Chojnicach

*uzg. drogą elektroniczną -
uwagi i zażyczenia*



- 4 Miejskie Wodociągi Sp. z
o.o. w Chojnicach

nie stawia się

- 5 Miejski Zakład
Energetyki Ciepłej w
Chojnicach Sp. z o.o.
Spółka komandytowa
- 6 PETRUS Sp. z o.o. w
Chojnicach
- 7 UM Chojnice Wydz.
Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
- 8 Zakład Gospodarki
Komunalnej w Brusach
- 9 Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Chojnicach
- 10 Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w
Czersku
- 11 NETIA S.A.
- 12 Przewodniczący narady
koordynacyjnej

- bez uwagi Szyjma

- uwagi wstępnego PZT

- bez uwagi

Z. up. Starosty
Andrzej Kaptur
Przewodniczący
narady koordynacyjnej