# FJW1004 B55 - kompletny zestaw do jednego pomieszczenia

Więcej o systemie: http://new.abb.com/low-voltage/pl/produkty/produkty-dla-budownictwa-mieszkaniowego/abb-signal

Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostępny jako komplet elementów z ramkami, instrukcją, w jednym opakowaniu, w wersji do montażu podtynkowego.
W przypadku montażu natynkowego należy zastować odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.
Dodatkowe przyciski wezwania łaczyć równolegle z FAP3002, analogicznie jak na schemacie.




Wezwanie włacznikiem pociągowym
Kasowanie przyciskiem z lampką
Sygnalizator nad drzwiami
Przewody nieoznaczone - 0,5mm
Montaż w puszkach 60mm, z wkrętami
Rezystory w zestawie z FEH2001
Zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 z L2




## Symbole na rzucie




FEH2001 - Sygnalizator

FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia

FAP3002 - Wyłącznik pociągowy

FAP2001 - Przycisk z lampką

## Okablowanie




| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJNET | PROJNET inż. Krzysztof Hirsz, Osiedle Piotruś Pan 36, 83-307 Kiełpino | | 2022 MAJ |
| | | | SKALA 1:100 |
| INWESTOR: | Gmina Chmielno<br>ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno | | |
| TEMAT: | REMONT I PRZEBUDOWA STRAŻNICY OSP I WIEJSKIEGO DOMU KULTURY<br>MIECHUCINO, dz. nr 147/8, 148/6 obręb nr 220501_2.0007 | | |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA | FAZA: | PT |
| NAZWA RYSUNKU: | **SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ WC** | | |
| PROJEKTOWAL: | mgr inż. Krzysztof Komolubi<br>upr. nr 242/Gd/2002 | PODPIS: | RYS. NR |
| SPRAWDZIŁ: | inż.Krzysztof Hinc<br>upr. nr POM/0004/PWOE/11 | PODPIS: | **E-3** |
| OPRACOWANIE: | inż. Krzysztof Hirsz | PODPIS: | |