

Szczytno, dnia 21 marca 2023 r.

Nasz znak: RR.PFZ.271.3.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania: „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szymany**”

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia treść zapytań z dnia 17.03.2023 r. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy odstąpią Państwo od konieczności wykonania elementów technologii SUW z stali nierdzewnej zgodnie z normą spawalniczą ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe odstępianie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza trawienie zamiast dla całości tylko dla miejsca spawów na orurowaniu i konstrukcjach wsporczych ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza trawienia tylko dla miejsca spawów na orurowaniu i konstrukcjach wsporczych.

Pytanie 3

Czy normę spawalniczą należy dołączyć do przetargu czy wystarczy wykazać ją w wniosku materiałowym lub dołączyć przy zgłoszeniu umowy podwykonawstwa firmy wykonującej orurowanie zgodnie z posiadaną normą spawalniczą ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga złożenia norm spawalniczych wraz z ofertą. Normy spawalnicze wymagane będą na etapie realizacji zamówienia.

Udzielona odpowiedź stanowi integralną część SWZ z dnia 06.03.2023 r. i jest wiążąca dla Wykonawców od chwili ogłoszenia treści niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.



Zamawiający informuje, iż w związku niniejszymi z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 24.03.2023 roku o godzinie 11:00.

Z poważaniem
Wójt Gminy Szczytno
Sławomir Wojciechowski