



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 03.09.2021 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 26/2021

Dotyczy: trybu podstawowego na modernizację budynków nr 7, 11 i 15 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

1. Dotyczy drzwi D3.1 - drzwi hermetycznych z zestawienia na rysunku numer 35. Chcielibyśmy uzyskać informacje czy do wyceny należy przyjąć drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki, projektem oraz specyfikacją. Ponieważ w Polsce są one niedostępne oraz są bardzo drogie.
Odp. Drzwi D3.1. wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować jako dobór projektowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych produktów, spełniających podstawowe parametry doborowe drzwi hermetycznych z uwzględnieniem wymagań projektowych, tj. wyposażone w automatykę, hermetyczne o izolacji akustycznej R_w min 38 dB Przepuszczalność powietrza max 900l/h przy nadciśnieniu +50 Pa.
Drzwi D3.1 w obrębie pomieszczeń 1.16/1.17/1.01 oraz pozostałe 4 sztuki D3.1 przy 1.08/1.07/1.05 powinny blokować się wzajemnie w układzie tzw. krzyżowym.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

I.B. 91/810 59 82