

OPINIA NR 6/ 2021

Wydana dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Piotrkowie Tryb.

w wyniku przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych
w: PIOTRKÓW TRYB., ul. Rycerska 16

Dotyczy mieszkania nr 8

Opinia sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

TOMASZA RUSKA

1. Wskazanie miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączeń

W związku z powyższym stwierdza się, co następuje:

1. Urządzenia **GRZEWcze I WENTYLACYJNE**

podłączone będą prawidłowo po wykonaniu następujących zaleceń:

- wentylacja kuchni- uszkodzony wkład do wymiany -wg. rysunku
- zamontować rurę spiro fi125 wentylacja w łazience-wg. rysunku
- odłączyć butlę gazową- wg. rysunku
- odłączyć kocioł c.o. węglowy wg. rysunku
- zamontować wkład SPS , kocioł c.o. gaz
- kocioł gazowy SPS CO - podłączyć do kanału wskazanego na rysunku

2. Urządzenie(a).....działa(ją) wadliwie z przyczyn- **NIE DOTYCZY**
W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania po wykonaniu zaleceń urządzenia należy
zainstalować wg opisu i rysunku na odwrocie opinii

Inne uwagi: OPINIA WAŻNA TYLKO Z ZAŚWIADCZENIEM STWIERDZAJĄCYM
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA!

Opinię sporządzono w oparciu ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r./Dz.U.Nr.89,poz.414/.oraz Ustawę o Ochronie
ppoż. z dnia 24.08.1991 r. /Dz.U.Nr.81,poz.351/oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy
przedmiotowe w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków
/Dz.U.Nr.92,poz.460/ obowiązujące na dzień 01.01.1995 r.

Opinię sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

1. ZAKŁAD GAZOWNICZY
2. USŁUGI KOMINIARSKIE „SADZA” TOMASZ RUSEK

Potwierdzenie odbioru opinii :

Dnia 04.02.2021r., podpis.....

Jwagi:

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić
lo sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania
urządzeń grzewczo-kominowych

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

.....
(pieczęć i podpis)

ul. RYCERSKA 16

wymiana WK uszkodzona

