



Kępno 08.10.2020 r.

EC/58/2020

AIW PROJEKT

ul. Sportowa 6,

63-510 Mikstat

WARUNKI TECHNICZNE

Wykonania sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie.

1. Miejsce włączenia do m.s.c. – skrzyżowanie ul. Warszawskiej i Strumykowej.
2. Sieć zaprojektować z rur preizolowanych bez szwu z izolacją „plus” i instalacją alarmową.
3. Dopuszcza się zastosowanie rur podwójnych z izolacją „plus” i instalacją alarmową.
4. W punkcie początkowym zaprojektować preizolowane zawory odcinające z wrzecionami zabezpieczonymi ulicznymi skrzynkami zaworowymi.
5. Trasa ciepłociągu preizolowanego nie może wybiegać poza granice działek 1548 i 1328.
6. Rzędne terenu i istniejącej sieci ciepłowniczej – zgodnie ze zaktualizowanym dla celów projektowych planem sytuacyjno - wysokościowym.
7. Średnica rur – 2xDN 50.
8. Parametry pracy sieci 130/70 °C,
9. Odwodnienie sieci wykonać do odrębnej studzienki schładzającej z zastosowaniem trójników odwadniających i preizolowanych zaworów odcinających z wrzecionami zabezpieczonymi ulicznymi skrzynkami zaworowymi.

PREZES

mgr inż. Bogdan Bieniak

Kępno, dnia 10 lutego 2021 r.

WR.7230.31.2021/2

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku nr L.dz.523/02-21/OP/W (data wpływu 03.02.2021 r.) złożonego przez: **AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat** działającego w imieniu inwestora tj. **Energetyka Ciepła – Kępno Sp. zo.o ul. Wiosny Ludów 12a, 63-600 Kępno**

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno

zezwala

na lokalizację sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie (dz. nr 1327) w pasie drogi gminnej **ul. Łazienkowej (dz. nr 1328), ul. Strumykowej (dz. nr 1548),** obręb **geodezyjny Miasto Kępno** - na następujących warunkach:

- 1) Projektowaną sieć ciepłowniczą do budynku byłej Synagogi w Kępnie, należy lokalizować według załączonych planów/map sytuacyjnych.
- 2) Przedmiotowe drogi są w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej – **wszelkie działania inwestycyjne wymagają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków**
- 3) W związku z planowaną przebudową drogi gminnej numer **G859851P, ul. Łazienkowej (dz. nr 1328), numer G859833P ul. Strumykowej (dz. nr 1548),** obręb **geodezyjny Miasto Kępno** w m. Kępno, projektowaną sieć ciepłowniczą do budynku byłej Synagogi w Kępnie należy wykonać do dnia **31.07.2022 r.** Po zakończeniu inwestycji drogowej Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, nie wyrazi zgody na wykonanie przedmiotowej sieci ciepłowniczej.
- 4) Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kolizji projektowanych sieci z istniejącymi urządzeniami lub sieciami znajdującymi

się w pasie drogowym. Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci.

- 5) Nawierzchnię drogi oraz chodników zniszczoną podczas wykopów należy przywrócić do właściwego stanu technicznego. Po zakończeniu prac teren należy starannie uporządkować.
- 6) Utrzymanie urządzeń obcych we właściwym stanie technicznym wprowadzonych w pas drogowy, należy do ich właściciela.
- 7) Prace należy prowadzić pod nadzorem i w porozumieniu z Wydziałem Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Kępno.
- 8) Przedmiotowa decyzja obowiązuje przez okres 2 lat od daty jej sporządzenia.
- 9) Gmina Kępno zastrzega sobie prawo przebudowy nawierzchni drogi – pasa drogowego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przebudowy infrastruktury.
- 10) **Do wniosku na zajęcie pasa drogowego należy załączyć zatwierdzony przez zarządcę ruchu (Starosta Kępiński) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywanych robót budowlanych.**

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm) lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

W niniejszej sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizację sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie (dz. nr 1327) w pasie drogi gminnej, ul. Łazienkowej (dz. nr 1328), ul. Strumykowej (dz. nr 1548),) obręb geodezyjny Miasto Kępno.

Uzgodniona lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą warunków określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 39 ust. 3a przywołanej ustawy o drogach publicznych inwestor „przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
 - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
 - b) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia;
 - c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia”.
2. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.



I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno
Artur Kosakiewicz
Artur Kosakiewicz

Zgodnie z treścią art. 127 a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 z późn. zm)

- § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
- § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:


1. AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krzystek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat;
2. a/a.

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny z lokalizacją sieci ciepłowniczej.

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.), załącznik Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia, część III – Zezwolenia, ust. 44, kol. 4 – Zwolnienia, pkt 9

Sporządziła: Katarzyna Dawid, tel. 62 590 94 63, e-mail: katarzyna.dawid@um.kepno.pl



Uwagi:

1. Projektowane sieci i przyłącza doprowadzić do granicy pasa drogowego i połączyć z istniejącymi za pomocą kształtek systemowych lub w przypadku ich braku zaślepić za pomocą kształtek systemowych
2. Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej istniejących sieci - ich średnicę oraz rzędną posadowienia określić na etapie realizacji inwestycji za pomocą przekopów kontrolnych. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INFRASTR. NIEZINWENTARYZOWANEJ GEODEZYJNIE.
3. Ze względu występujące zbliżenia do istniejącej infrastruktury technicznej, wszelkie prace w miejscach kolizji należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z obecności jej administratorów.
4. Włączenie do czynnych sieci ciepłowniczych wykonać pod bezpośrednim nadzorem jej administratora.
5. Rzędne posadowienia projektowanej sieci ciepłowniczej należy dostosować do rzędnych istniejącej sieci,
6. Rzędne obudów armatury dostosować do rzędnych istniejącej nawierzchni, która należy odbudować do stanu pierwotnego (zgodnie z warunkami administratorów dróg).
7. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać przekopy kontrolne, mające na celu potwierdzenie lokalizacji oraz rzeczywistych rzędnych posadowienia kolidującej infrastruktury technicznej
8. Włączenie do czynnych sieci sanitarnych wykonać pod bezpośrednim nadzorem ich administratora.

URZĄD MIASTA I GMINY
W KĘPNIE
Wydział Rozwoju
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Zgodnie z decyzją

NR. 7230.31.2021 / 2

z dnia 10 LUT 2021
I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno
Artur Kosakiewicz

OZNACZENIA:

(branża sanitarna)



Obszar oddziaływania inwestycji



Nr ewidencyjny nieruchomości gruntowej



c 2x50/225 TWIN 70/130°C (wg opracowania Energetyka Ciepła - Kępno Sp. z o.o.)



Studzienka schładzająca DN800 (wg opracowania Energetyka Ciepła - Kępno Sp. z o.o.)

OŚWIADCZENIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZĄDZONO
NA KOPII ORYGINAŁU MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

mgr inż. WALDEMAR KRZĄSTEK

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Nr ewid.: WKP/0265/POOS/06, WKP/0127/OWOS/12

Biuro projektów: AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat		Inwestor: ENERGETYKA CIEPLNA - KĘPNO Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 12a, 63-600 Kępno	
Tytuł opracowania: Projekt sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie, ul. Łazienkowa.			
Obiekt budowlany: Sieć ciepłownicza			
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY	
Adres inwestycji: dz. ew.:1548, 1328, 1325 – obr.: 300803_4.0001 MIASTO KĘPNO		Data: 10/01/2021r.	Nr rysunku: 01.1
Stanowisko:		Strona:	
Imię i nazwisko:		Podpis:	
Projektant mgr inż. Waldemar KRZĄSTEK		Zakres opracowania oraz specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych BRANŻA SANITARNA Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. nr upr.: WKP/0265/POOS/06	



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W POZNANIU
DELEGATURA W KALISZU

62-800 Kalisz
ul. Juliana Tuwima 10
tel. (62) 767 23 21
tel./fax (62) 757 64 21
<http://poznan.wuoz.gov.pl/>
e-mail. kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

Ka-WN.5183.573.2021

Kalisz, dnia 17.02.2021 r.

ENERGETYKA CIEPLNA –KĘPNO Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 12a
63-600 KĘPNO
Pełnomocnik:
Pan Waldemar Krząsiek
AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząsiek
ul. Sportowa 6
63-610 MIKSTAT

W nawiązaniu do pisma z dnia 03.02.2021 r. (data wpływu: 05.02.2021 r.) dot. nieruchomości na terenie działek o nr ewid. 1548, 1328 obr.: 3000803-40001 MIASTO KĘPNO położonych w Kępnie przy ul. Łazienkowej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu wnosi następujące uwagi i zastrzeżenia konserwatorskie do projektu sieci ciepłowniczej do budynku Synagogi w Kępnie.

Jeśli w trakcie prowadzenia budowlanych robót ziemnych zostanie odkryty obiekt będący przedmiotem, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, inwestor zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do WWKZ, a znalezisko zabezpieczyć przed zniszczeniem.

W załączeniu:
PZT – 1 egz.
Informacja o prywatności

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Kaliszu
Beata Maria Matusiak

Sprawę prowadzi:
Dorota Rutkowska - st. Specjalista zabytków nieruchomych, tel. 62 7576421 w. 35
Janusz Tomala - st. Specjalista zabytków nieruchomych, tel. 62 7576421 w. 35

Uwagi:

1. Projektowane sieci i przyłącza doprowadzić do granicy pasa drogowego i połączyć z istniejącymi za pomocą kształtek systemowych lub w przypadku ich braku zaślepić za pomocą kształtek systemowych
2. Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej istniejących sieci - ich średnicę oraz rzędną posadowienia określić na etapie realizacji inwestycji za pomocą przekopów kontrolnych. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INFRASTR. NIEZINWENTARYZOWANEJ GEODEZYJNIE.
3. Ze względu występujące zbliżenia do istniejącej infrastruktury technicznej, wszelkie prace w miejscach kolizji należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z obecności jej administratorów.
4. Włączenie do czynnych sieci ciepłowniczych wykonać pod bezpośrednim nadzorem jej administratora.
5. Rzędne posadowienia projektowanej sieci ciepłowniczej należy dostosować do rzędnych istniejącej sieci,
6. Rzędne obudów armatury dostosować do rzędnych istniejącej nawierzchni, która należy odbudować do stanu pierwotnego (zgodnie z warunkami administratorów dróg).
7. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać przekopy kontrolne, mające na celu potwierdzenie lokalizacji oraz rzeczywistych rzędnych posadowienia kolidującej infrastruktury technicznej
8. Włączenie do czynnych sieci sanitarnych wykonać pod bezpośrednim nadzorem ich administratora.

Znacznik do pozwolenia postawienia pisma
 Nr. U-01.7183, 773.2021
 z dnia 17.02.2021.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zab. iow.
 w Poznaniu
 Kierownik Delegatury w Kaliszu
Beata Maria Matusiak

OZNACZENIA:

(branża sanitarna)



Obszar oddziaływania inwestycji



Nr ewidencyjny nieruchomości gruntowej



c 2x50/225 TWIN 70/130°C (wg opracowania Energetyka Ciepła - Kępno Sp. z o.o.)



Studzienka schładzająca DN800 (wg opracowania Energetyka Ciepła - Kępno Sp. z o.o.)

OŚWIADCZENIE
 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZĄDZONO
 NA KOPII ORYGINAŁU MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

PROJEKTANT
 mgr inż. Waldemar Krząstek

Biuro projektów: AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat		Inwestor: ENERGETYKA CIEPLNA - KĘPNO Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 12a, 63-600 Kępno	
Tytuł opracowania: Projekt sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie, ul. Łazienkowa.			
Obiekt budowlany: Sieć ciepłownicza			
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY	
Adres inwestycji: dz. ew.:1548, 1328, 1325 – obr.: 300803_4.0001 MIASTO KĘPNO		Data: 10/01/2021r.	Nr rysunku: 01.1
Stanowisko:		Strona:	
Imię i nazwisko:		Zakres opracowania oraz specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych: BRANŻA SANITARNIA	
		Podpis: mgr inż. Waldemar Krząstek	

AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek
ul. Sportowa 6,
63-510 Mikstat

Dotyczy: „Projekt sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie, ul. Łazienkowa”.

**INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo**

informuje w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 03.02.2021 r.,
że na dzień 08.02.2021 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej będącej
w kolizji z opracowywanym projektem.
Uzgodniono przesłany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na
urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A.
(tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

**Odpowiadając na powyższe pismo proszę o odniesienie się do sygnatury naszego
dokumentu.**

Z poważaniem,



INEA (46)
Spółka Akcyjna
60-211 Poznań, ul. Kludy Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-618

Sprawę prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnień:

Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl

tel. 732 448 372

Dobrzy ludzie od internetu

Do: **AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek**
ul. Sportowa 6,
63-510 Mikstat

Temat: **„Projekt sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie, ul. Łazienkowa”.**

W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 03.02.2021 r. Spółka **Operator WSS Sp. z o.o.** Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo informuje, iż na dzień 08.02.2021 r., na projektowanym obszarze nie występuje infrastruktura WSS będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należących do WSS S.A. nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić upoważnionego przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku



ADRIANNA KOWALAK

SPECJALISTA DS. UZGODNIEŃ

Operator WSS Sp. z o.o.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przeźmierowo
NIP: 7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawę prowadzi:
Adrianna Kowalak
Tel: 732 448 372
e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Kępno, dnia 15 marca 2021 r.

WR.7230.66.2021/2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 123 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 03 marca 2021 r. przez biuro projektowe: **AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat, działające w imieniu Inwestora tj. Wodociągów Kępińskich Sp. zo.o. ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno,**

uzgadniam pozytywnie

przedłożony „Projekt sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie, ul. Łazienkowa” zgodnie z decyzją nr WR.7230.31.2021/2 z dnia 10 lutego 2021 r.

UZASADNIENIE

W dniu 03 marca 2021 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie wpłynął wniosek złożony przez biuro projektowe: projektowe: **AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat, działające w imieniu Inwestora tj. Wodociągów Kępińskich Sp. zo.o. ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno,** o uzgodnienie projektu budowlanego sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie, ul. Łazienkowa. Wniosek spełnia wymogi formalne w związku z czym uzgadnia się go pozytywnie.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie.



I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno
Artur Kosakiewicz
Artur Kosakiewicz

Otrzymują:

1. AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat
2. a/a.

W załączeniu:

1. Projekt Budowlany


Sporządziła: Katarzyna Dawid tel. 62 590 94 63, e-mail: katarzyna.dawid@um.kepno.pl

PROJEKT BUDOWLANY

(WYCIĄG)

NAZWA INWESTYCJI	Projekt sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie, ul. Łazienkowa.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Kategoria XXVI – sieci ciepłownicze
ADRES INWESTYCJI	dz. ew.:1548, 1328 – obr.: 300803_4.0001 MIASTO KĘPNO
INWESTOR	ENERGETYKA CIEPLNA - KĘPNO Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 12a, 63-600 Kępno
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Imię i nazwisko	Zakres opracowania oraz specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych	Data opracowania	Podpis
mgr inż. Waldemar Krząstek (PROJEKTANT)	Branża sanitarna. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. Nr ewid.: WKP/0265/POOS/06	08/02/2021r.	

Zawartość opracowania:

Opis techniczny

Załączniki

Część graficzna

Oświadczam, iż wszelkie kopie decyzji, uzgodnień i opinii zawarte w przedmiotowej dokumentacji technicznej są zgodne z ich oryginałami.

UZGADNIAM
pozytywnie / ~~negatywnie~~
w zakresie dróg gminnych
Miasta i Gminy Kępno

15. MAR. 2021

EGZEMPLARZ nr

07

PROJEKTANT
mgr inż. Waldemar Krząstek
Nr ewid. WKP/0265/POOS/06
Data opracowania: 08/02/2021r.
(BRANŻA SANITARNA)

Kępno, dnia 15. MAR. 2021 r. ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miasta i Gminy Kępno


Artur Kosakiewicz

URZĄD MIASTA I GMINY
W KĘPNIE
Wydział Rozwoju
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

UZGADNIAM
pozytywnie / ~~negatywnie~~
w zakresie dróg gminnych
Miasta i Gminy Kępno

Kępno, dnia 15. MAR. 2021

I ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta i Gminy Kępno

Artur Kosakiewicz

agi:

Projektowane sieci i przyłącza doprowadzić do granicy pasa drogowego i połączyć z istniejącymi za pomocą kształtek systemowych lub w przypadku ich braku zaślepić za pomocą kształtek systemowych

Ze względu na brak szczegółowej inwentaryzacji geodezyjnej istniejących sieci - ich średnicę oraz rzędną posadowienia rešić na etapie realizacji inwestycji za pomocą przekopów kontrolnych. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA INFRASTR.

WZINWENTARYZOWANEJ GEODEZYJNIE.

Ze względu występujące zbliżenia do istniejącej infrastruktury technicznej, wszelkie prace w miejscach kolizji należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z obecności jej administratorów.

Łączenie do czynnych sieci ciepłowniczych wykonać pod bezpośrednim nadzorem jej administratora.

Rzędne posadowienia projektowanej sieci ciepłowniczej należy dostosować do rzędnych istniejącej sieci,

Rzędne obudów armatury dostosować do rzędnych istniejącej nawierzchni, która należy odbudować do stanu pierwotnego (odnie z warunkami administratorów dróg).

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać przekopy kontrolne, mające na celu potwierdzenie lokalizacji oraz czystości rzędnych posadowienia kolidującej infrastruktury technicznej

Łączenie do czynnych sieci sanitarnych wykonać pod bezpośrednim nadzorem ich administratora.

ZNACZENIA:

IEĆ WOD-KAN WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE SP. Z O.O.)

- Proj. studnia kanalizacyjna sanitarna / deszczowa (DN500/DN630/DN1000)
- W - Sieć wodociągowa **PE100 SDR17 PN10 RC** wraz z przyłączami
- Ks - Sieć kanalizacji sanitarnej **PVC-U SN12 SDR34** wraz z przyłączami
- Armatura odcinająca - sieciowa (DN - ilość, **wodociąg**)
- Hp80-P - podziemny / Hp80-N - nadziemny
- Kd - Sieć kanalizacji deszczowej **PVC-U SN12 SDR34** wraz z przyłączami
- Wp - Wpust uliczny DN500 z włazem żeliwnym ulicznym kl. D400 (nowy)

IEĆ CIEPŁOWNICZA WG OPRACOWANIA ENERGETYKA CIEPLNA - KĘPNO Sp. z o.o.)

- Obszar oddziaływania inwestycji
- Nr ewidencyjny nieruchomości gruntowej
- c 2x50/225 TWIN 70/130°C
- Studzienka schładzająca DN800

Biuro projektów:		Inwestor:	
AIW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat		ENERGETYKA CIEPLNA - KĘPNO Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 12a, 63-600 Kępno	
Tytuł opracowania:			
Projekt sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie, ul. Łazienkowa.			
Obiekt budowlany:			
Sieć ciepłownicza			
Tytuł rysunku:		Faza opracowania:	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		PROJEKT BUDOWLANY	
Adres inwestycji:		Skala:	
dz. ew.:1548, 1328 - obr.: 300803_4.0001 MIASTO KĘPNO		1:500	
Stanowisko:		Strona:	
Imię i nazwisko:		Data:	
mgr inż. Waldemar KRZĄSTEK		05/02/2021r.	
Nr rysunku:		01.1	
Zakres opracowania oraz specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych		Podpis:	
BRANŻA SANITARNA Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. nr upr.: WKP/0265/POOS/06			



Energetyka Ciepna - Kępno
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

63-600 Kępno



ul. Wiosny Ludów 12a



Tel/fax 62 - 7822461

e-mail: sekretariat@eck.kepno.pl

Kępno dnia 19 kwietnia 2021 r.

EC/29/4/2021

AIW Projekt

Waldemar Krząstek

Ul. Sportowa 6

63-510 Mikstat.

Dotyczy: PT sieci ciepłej do budynku Synagogi w Kępnie.

Energetyka Ciepna – Kępno Sp. z o.o. uzgadnia bez uwag projekt preizolowanej sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie przy ul. Łazienkowej.

PREZES
[Signature]
mgr inż. Bogdan Bieniak

STAROSTA KĘPINSKI
63-600 KĘPNO

Kępno, 2021-02-17

ODGK.6630.31.2021

PROTOKÓŁ
z narady koordynacyjnej dot. sprawy Nr ODGK.6630.31.2021

Na podstawie art. 7d pkt2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. z 2020r. poz. 2052, j.t. ze zm.) w dniu 17.02.2021r. w Starostwie Powiatowym w Kępnie – Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przeprowadzono naradę koordynacyjną w sposób tradycyjny z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (mieszany). Naradzie koordynacyjnej przewodniczył i protokółował Marek Hofman - Inspektor w/w Wydziału.

dot.uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu: sieć cieplna / ciepłownicza (odcinek – rozbudowa) ;

zlokalizowanego : m. Kępno – ul.: Łazienkowa oraz Strumykowa ;

wnioskodawca : „AIW PROJEKT”
mgr inż. Waldemar Krząstek
ul. Sportowa Nr 6, 63 – 510 Mikstat ;

na podstawie zlecenia z dnia : 09.02.2021r.

znak : bez numeru

data wpływu zlecenia : 09.02.2021r.


**STANOWISKA (UWAGI i ZALECENIA) DO W/W OBIEKTU ,
UCZESTNIKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ – POWIADOMIONYCH
I OBECNYCH (oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub powód
uczestnictwa w naradzie/imię i nazwisko/podpis):**

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kępnie
bez uwag - z uwagami

2. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie
bez uwag - z uwagami – *ZABECZNIK NR 9/9.*

3. Starostwo Powiatowe w Kępnie – Wydział Architektury i Budownictwa
bez uwag - z uwagami

PODIINSPEKTOR
Gąsior
Miroslaw Gąsior



Przewodniczący
Narady koordynacyjnej
Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

- 2 -

4. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie~~bez uwag - z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - **Załącznik NR 4/9.****5. „ENERGA – OPERATOR” S.A. – Oddział w Kaliszu – RD Kępno**~~bez uwag - z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - **Załącznik NR 1/9.****6. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. w Kaliszu**~~bez uwag - z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - **Załącznik NR 7/9.****7. W.U.O.Z. w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu**~~bez uwag - z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem**8. Orange Polska S.A.**~~bez uwag - z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem**9. PSG Sp. z o.o. – Oddział w Poznaniu – Rejon Dystrybucji Gazu w Kępnie**~~bez uwag - z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - **Załącznik NR 3/9.****10. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. w Poznaniu / INEA S.A. w Poznaniu**~~bez uwag - z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - **Załącznik NR: 5/9 i 6/9.**STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

17-02-2021

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałemPrzewodniczący
narady koordynacyjnejZ up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

- 3 -

11. „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. w Kępnie

~~bez uwag~~ ~~z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem

bez uwag PREZES ZARZĄDU
Marek Misala
 Marek Misala

„WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE” Sp. z o.o.
 63-600 Kępno, ul. Wrocławska 28
 tel. centr. 62 78 224 50
 fax 62 78 299 74
 wodociąg 62 78 223 62
 NIP 619-17-53-534, Regon 250754952

12. „NETIA” S.A.

~~bez uwag~~ ~~z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - ZAŁĄCZNIK NR 8/9.

13. „Energetyka Ciepła – Kępno” Sp. z o.o. w Kępnie

~~bez uwag~~ ~~z uwagami~~ - zgodnie z uzgodnieniem - ZAŁĄCZNIK NR 2/9.

14. Starostwo Powiatowe w Kępnie – Wydział G.K.K. i G.N.

~~bez uwag~~ - z uwagami

NARADA KOORDYNACYJNA ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA METODĄ „HYBRYDOWĄ”, TZN. W CZĘŚCI TRADYCYJNIE, A W CZĘŚCI „ZDALNIE”/ELEKTRONICZNIE.
 PATRZ WPISY/ZAŁĄCZNIKI POSZCZEGÓLNYCH W/W PODMIOTÓW.
 (UZGODNIONO POZYTYWNE - POD WARUNKAMI - PATRZ PWT./ZAŁĄCZNIKI NR: 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13).

INSPEKTOR

Protokolant:

inż. Marek Hofman

W naradzie koordynacyjnej uczestniczyli za pomocą środków komunikacji elektronicznej przedstawiciele (oznaczenie reprezentowanych podmiotów)

(treść protokołu z narady koordynacyjnej została z nimi uzgodniona):

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KĘPNIE.
 URZĄD MIASTA I GMINY W KĘPNIE.
 „ENERGA - OPERATOR” S.A. - ODDZIAŁ W KALISZU - RD KĘPNO.
 „OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE” Sp. z o.o. w KALISZU.
 PSG Sp. z o.o. - ODDZIAŁ W POZNANIU - REGION DYSTRYBUCJI GAZU W KĘPNIE.
 WIELKOPOLSKA SIĘĆ SZEROKOPASMOWA S.A. w POZNANIU/INEA S.A. w POZNANIU.
 „NETIA” S.A.
 „ENERGETYKA CIEPŁA - KĘPNO” Sp. z o.o. w KĘPNIE.

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
 Wydział Geodezji, Kartografii,
 Katastru i Gospodarki Gruntami

17-02-2021

Za zgodność odpisu/kserokopii
 z oryginałem

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
 Marek Hofman
 INSPEKTOR

- 4 -

W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli przedstawiciele (oznaczenie reprezentowanych podmiotów) :

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W KĘPNIE.
WUOZ w POZNANIU - DELEGATURA W KALISZU.
ORANGE POLSKA S.A.

W/w projektowany obiekt - UZGODNIONO *)

~~OCENIONO JAKO NIEPRAWIDŁOWY *)~~

Na tym protokół zakończono .

Podpisy uczestników Narady Koordynacyjnej:

- 1)
- 2)
- 3) *[signature]*
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11) *[signature]*
- 12)
- 13)

M.H. tel. 62 7828-920

*) niepotrzebne skreślić


Przewodniczył i protokołował :

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR



Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Sikora Konrad <Konrad.Sikora@energa-operator.pl>
Wysłano: środa, 17 lutego 2021 07:41
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie
Temat: RE: CZĘŚĆ 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

ODPIS

Dzień dobry,

1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 16, 17 - **UZGODNIONO** lokalizację projektowanych obiektów w odniesieniu do istniejących i projektowanych sieci el-en. Zmiany trasy i lokalizacji podlegają ponownemu uzgodnieniu. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie kolizje wynikłe w trakcie prowadzenia robót Inwestor usunie własnym kosztem i staraniem po uzgodnieniu w RD Kępno. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kępnie w efekcie uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca. Prace w pobliżu istniejącej sieci el-en. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Faktyczny przebieg podziemnej sieci el-en. ustalić na podstawie wykopów próbnych.

4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – **Uzgodniono bez uwag**

Wyrażam zgodę na publikację treści niniejszej wiadomości e-mail i uzgadniam treści protokołów z bieżącej narady koordynacyjnej.

UWAGA: Nastąpiła zmiana adresu poczty elektronicznej na konrad.sikora@energa-operator.pl. Proszę o zaktualizowanie danych.

Pozdrawiam,

Konrad Sikora
Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej
Rejon Dystrybucji w Kępnie

T +48 62 500 2841
M +48 885 553 306
konrad.sikora@energa-operator.pl



ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
www.energa-operator.pl

ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Infolinia 801 404 404

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami zawiera informacje chronione w ENERGA – OPERATOR SA, które mogą być przetwarzane jedynie za jej zgodą lub na podstawie umowy o zachowaniu poufności. Ta wiadomość skierowana jest tylko i wyłącznie do adresata wskazanego w nagłówku. Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie pocztą elektroniczną oraz skasowanie tej wiadomości



Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Marek Hofman
INSPEKTOR

ODGK.6630.1.06.2021

SPIS SPRAW (WOKANDA)
będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej
w dniu 17.02.2021r.

1. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (2 sztuki) – dot. działki Nr 625/4 – OSINY – gmina KĘPNO (21/21 – bk) ;
2. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 677/5 – MROCZEŃ – gmina BARANÓW (28/21 – sk) ;
3. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem – dot. działki Nr 429/3 – m. KĘPNO – ul. bez nazwy (okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 – bk) ;
4. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 39/4 – RZETNIA / PRZYBYSZÓW – gmina KĘPNO (30/21 – bk) ;
5. Sieć ciepła/ ciepłownicza (odcinek – rozbudowa) – m. KĘPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 – sk) ;
6. Sieci : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – wszystkie sieci z przyłączami – m. KĘPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA (32/21 – sk) ;
7. Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwóch odcinków linii w ramach przebudowy drogi gminnej) – ŁĘKA OPATOWSKA – ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA – gmina ŁĘKA OPATOWSKA (sąsiedztwo terenów kolejowych PKP – (tor Kępno – Kluczbork)) (33/21 – sk) ;
8. Linia energetyczna NN kablowa ze słupami (przebudowa odcinków linii napowietrznej) wraz ze złączem/ przyłączem dot. działek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 – ŚWIBA – gmina KĘPNO (34/21 – sk) ;
9. Przyłącze energetyczne NN kablowe dot. działki Nr 123/34 (dot. przepompowni ścieków) – DONABORÓW – gmina BARANÓW (35/21 – bk) ;
10. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 42/46 (42/45) – KRAŻKOWY („KLINY”) – ul. SOSNOWA – gmina KĘPNO (36/21 – bk) ;
11. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 458/27 – ŚWIBA – gmina KĘPNO (37/21 – sk) ;
12. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 128/3 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (38/21 – sk) ;
13. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 27/8 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (39/21 – sk) ;
14. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 626/2 – OSINY – gmina KĘPNO (40/21 – sk) ;
15. Linia energetyczna NN kablowa oświetlenia ulicznego/ drogowego z latarniami – ZGORZELEC – gmina RYCHTAL (41/21 – sk) ;
16. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (3 sztuki) – dot. działki Nr 88/7 – m. KĘPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (42/21 – sk) ;
17. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 3269/2 – m. KĘPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (43/21 – sk) ;

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

17-02-2021

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: zarzad@eck.kepno.pl
Wysłano: środa, 17 lutego 2021 09:26
Do: marek.hofman@powiatkepno.pl
Temat: Wysyłanie wiadomości e-mail: Uzgodnienie.pdf
Załączniki: Uzgodnienie.pdf

ODPIS

Witam

W załączeniu przesyłam uzgodnienie sieci ciepłej do Synagogi.

Pozdrawiam

Bogdan Bieniak



Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku Please consider the impact on the environment before printing this e-mail



Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR



spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

63-600 Kępno



ul. Wiosny Ludów 12a



Tel/fax 62 - 7822461

e-mail: sekretariat@eck.kepno.pl

Kępno, dnia 16 lutego 2021 r.

EC/09/02/2021

Starostwo Powiatowe w Kępnie
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

Dotyczy: PT sieci ciepłej w Kępnie w ul.: Łazienkowej i Strumykowej.

Energetyka Ciepła – Kępno Sp. z o.o. uzgadnia bez uwag projekt sieci ciepłowniczej w Kępnie na odcinku ul. Warszawska – Strumykowa – Łazienkowa – Synagoga.

Z poważaniem

PREZES*Bieniak*
mgr inż. Bogdan Bieniak

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

17-02-2021

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Przybylski Zbigniew <zbigniew.przybylski@psgaz.pl>
Wysłano: środa, 17 lutego 2021 09:27
Do: 'Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie'
Temat: RE: CZĘŚĆ 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

ODPIS

PUNKT 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15
BRAK UWAG

PUNKT 1, 2, 3, 10, 14, 16, 17
Uzgodniono w zakresie istniejącej sieci gazowej
Sieć gazowa średniego ciśnienia

UWAGA GAZ Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić na podstawie przekopów próbnych ręcznych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami. Roboty ziemne w obrębie naszych sieci zgłosić do PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kępnie. Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora. Nadzór nad pracami płatny zgodnie z obowiązującym w PSG Sp. z o.o. cennikiem

PUNKT 5, 6
Uzgodniono w zakresie istniejącej sieci gazowej
Sieć gazowa niskiego ciśnienia


UWAGA GAZ Szczegółowy przebieg gazociągu należy ustalić na podstawie przekopów próbnych ręcznych. W miejscach zbliżeń do sieci gazowej zachować wymagane przepisami odległości. Skrzyżowania z siecią gazową wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami. Roboty ziemne w obrębie naszych sieci zgłosić do PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Poznaniu Gazownia w Kępnie. Regulacja wysokości armatury, sieci gazowej i usuwanie kolizji na koszt inwestora. Nadzór nad pracami płatny zgodnie z obowiązującym w PSG Sp. z o.o. cennikiem

UZGADNIAM TREŚĆ PROTOKOŁÓW Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 17.02.2021

Z poważaniem
Zbigniew Przybylski
Pracownik ds. Technicznych
Gazownia w Kępnie



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
Gazownia w Kępnie
tel. 62 76 95 369
e-mail: zbigniew.przybylski@psgaz.pl
adres korespondencyjny: ul. Graniczna 6, 63-600 Kępno



www.psgaz.pl

Dane rejestrowe:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 488 917 050 zł
KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila.


Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

ODGK.6630.1.06.2021

SPIS SPRAW (WOKANDA)
będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej
w dniu 17.02.2021r.

1. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (2 sztuki) – dot. działki Nr 625/4 – OSINY – gmina KEPNO (21/21 – bk) ;
2. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 677/5 – MROCZEN – gmina BARANÓW (28/21 – sk) ;
3. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem – dot. działki Nr 429/3 – m. KEPNO – ul. bez nazwy (okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 – bk) ;
4. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 39/4 – RZETNIA / PRZYBYSZÓW – gmina KEPNO (30/21 – bk) ;
5. Sieć ciepła/ ciepłownicza (odcinek – rozbudowa) – m. KEPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 – sk) ;
6. Sieci : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – wszystkie sieci z przyłączami – m. KEPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA (32/21 – sk) ;
7. Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwóch odcinków linii w ramach przebudowy drogi gminnej) – ŁĘKA OPATOWSKA – ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA – gmina ŁĘKA OPATOWSKA (sąsiedztwo terenów kolejowych PKP – (tor Kępno – Kluczbork)) (33/21 – sk) ;
8. Linia energetyczna NN kablowa ze słupami (przebudowa odcinków linii napowietrznej) wraz ze złączem/ przyłączem dot. działek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 – ŚWIBA – gmina KEPNO (34/21 – sk) ;
9. Przyłącze energetyczne NN kablowe dot. działki Nr 123/34 (dot. przepompowni ścieków) – DONABORÓW – gmina BARANÓW (35/21 – bk) ;
10. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 42/46 (42/45) – KRAŻKOWY („KLINY”) – ul. SOSNOWA – gmina KEPNO (36/21 – bk) ;
11. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 458/27 – ŚWIBA – gmina KEPNO (37/21 – sk) ;
12. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 128/3 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (38/21 – sk) ;
13. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 27/8 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (39/21 – sk) ;
14. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 626/2 – OSINY – gmina KEPNO (40/21 – sk) ;
15. Linia energetyczna NN kablowa oświetlenia ulicznego/ drogowego z latarniami – ZGORZELEC – gmina RYCHTAL (41/21 – sk) ;
16. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (3 sztuki) – dot. działki Nr 88/7 – m. KEPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (42/21 – sk) ;
17. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 3269/2 – m. KEPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (43/21 – sk) ;



Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Robert Kula <robert.kula@um.kepno.pl>
Wysłano: środa, 17 lutego 2021 10:08
Do: 'Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie'
DW: 'katarzyna.dawid@um.kepno.pl'
Temat: RE: CZĘŚĆ 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

ODPIS

Dzień dobry

W nawiązaniu do narady koordynacyjnej z dnia 17.02.2021 r. Gmina Kępno pozytywnie uzgadnia następujące zadania (wg spisu spraw):

1. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (2 sztuki) – dot. działki Nr 625/4 – OSINY – gmina KĘPNO (21/21 – bk) ; **w trakcie uzgodnień, Wydana decyzja pozwoli uzgodnić pozytywnie zadanie.**
3. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem – dot. działki Nr 429/3 – m. KĘPNO – ul. bez nazwy (okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 – bk) ; **w trakcie uzgodnień, Wydana decyzja pozwoli uzgodnić pozytywnie zadanie.**
4. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 39/4 – RZETNIA / PRZYBYSZÓW – gmina KĘPNO (30/21 – bk) ; **uzgodniono WR.7230.15.2021/2 z dnia 05 lutego 2021 r.**
5. Sieć ciepła/ ciepłownicza (odcinek – rozbudowa) – m. KĘPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 – sk) **uzgodniono WR.7230.31.2021/2 z dnia 10 lutego 2021 r.**
6. Sieci : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – wszystkie sieci z przyłączami – m. KĘPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA (32/21 – sk) ; **uzgodniono WR.7230.455.2020/2 z dnia 16 listopada 2020 r.**
8. Linia energetyczna NN kablowa ze słupami (przebudowa odcinków linii napowietrznej) wraz ze złączem/ przyłączem dot. działek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 – ŚWIBA – gmina KĘPNO (34/21 – sk) ; **Uzgadniam pozytywnie w zakresie terenów leżących w obszarze Gminy Kępno. Uzgodnienie nie dotyczy terenów których Gmina Kępno jest właścicielem.**
10. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 42/46 (42/45) – KRAŻKOWY („KLINY”) – ul. SOSNOWA – gmina KĘPNO (36/21 – bk) ; **uzgodniono WR 7230.505.2020/2 z dnia 14 stycznia 2021 r.**
11. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 458/27 – ŚWIBA – gmina KĘPNO (37/21 – sk) ; **uzgodniono WR.7230.3.2021/2 z dnia 26 stycznia 2021 r.**
14. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 626/2 – OSINY – gmina KĘPNO (40/21 – sk) ; **uzgodniono WR.7230.19.2021/2 z dnia 05 lutego 2021 r.**
16. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (3 sztuki) – dot. działki Nr 88/7 – m. KĘPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (42/21 – sk) ; **uzgodniono WR.7230.35.2021/2 z dnia 09 lutego 2021 r.**
17. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 3269/2 – m. KĘPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (43/21 – sk) ; **uzgodniono WR.7230.36.2021/2 z dnia 09 lutego 2021 r.**

Jednocześnie uzgadniam pozytywnie treść protokołów z bieżącej narady koordynacyjnej.

Pozdrawiam

Robert Kula

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

17-02-2021

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588
tel.: 625909461

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

ODGK.6630.1.06.2021

SPIS SPRAW (WOKANDA)
będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej
w dniu 17.02.2021r.

1. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (2 sztuki) – dot. działki Nr 625/4 – OSINY – gmina KEPNO (21/21 – bk)
2. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 677/5– MROCZEŃ – gmina BARANÓW (28/21 – sk) ;
3. Sieć gazowa śr/c (odcinek–rozbudowa) z przyłączem –dot. działki Nr 429/3 – m. KEPNO – ul. bez nazwy (okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 – bk) ;
4. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 39/4 – RZETNIA / PRZYBYSZÓW – gmina KEPNO (30/21 – bk) ;
5. Sieć ciepła/ ciepłownicza (odcinek – rozbudowa) – m. KEPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 – sk) ;
6. Sieci : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – wszystkie sieci z przyłączami – m. KEPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA (32/21 – sk)
7. Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwóch odcinków linii w ramach przebudowy drogi gminnej) – ŁĘKA OPATOWSKA – ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA – gmina ŁĘKA OPATOWSKA (sąsiedztwo terenów kolejowych PKP – (tor Kepno – Kluczbork)) (33/21 – sk) ;
8. Linia energetyczna NN kablowa ze słupami (przebudowa odcinków linii napowietrznej) wraz ze złączem/ przyłączem dot. działek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 – ŚWIBA – gmina KEPNO (34/21 – sk) ;
9. Przyłącze energetyczne NN kablowe dot. działki Nr 123/34 (dot. przepompowni ścieków) – DONABORÓW – gmina BARANÓW (35/21– bk) ;
10. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 42/46 (42/45) – KRAŻKOWY („KLINY”) – ul. SOSNOWA – gmina KEPNO (36/21 – bk) ;
11. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 458/27 – ŚWIBA – gmina KEPNO (37/21 – sk) ;
12. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 128/3 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (38/21 – sk) ;
13. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 27/8 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (39/21 – sk) ;
14. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 626/2 – OSINY – gmina KEPNO (40/21 – sk) ;
15. Linia energetyczna NN kablowa oświetlenia ulicznego/ drogowego z latarniami – ZGORZELEC – gmina RYCHTAL (41/21 – sk) ;
16. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (3 sztuki) – dot. działki Nr 88/7 – m. KEPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (42/21 – sk) ;
17. Sieć gazowa śr/c (odcinek –rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 3269/2 –m. KEPNO ul. J. PIŁSUDSKIEGO (43/21 – sk) ;

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

17-02-2021

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl>
Wysłano: środa, 17 lutego 2021 11:12
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie
Temat: ODP: CZĘŚĆ 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

ODPIS

Dzień dobry,

Dotyczy spraw: 21/21, 29/21, 30/21, 31/21, 32/21, 33/21, 35/21, 36/21, 37/21, 42/21, 43/21.

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 17.02.2020, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura INEA S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

=====

Dotyczy spraw: 34/21, 38/21, 39/21, 40/21, 41/21.

Warunki Techniczne
jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze INEA S.A.:

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

17-02-2021

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury INEA S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić INEA S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących INEA z abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury INEA S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (INEA S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne INEA S.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia INEA S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez INEA S.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (INEA S.A.).
10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.

Przewodzący
Narady koordynacyjnej
Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

=====

Dotyczy spraw: 28/21.

Warunki Techniczne

jakie należy spełnić przy realizacji robót na infrastrukturze Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.:


1. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych należy potwierdzić w terenie za pomocą przekopów próbnych.
2. Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. w sposób umożliwiający dalszą eksploatację, konserwację, modernizację czy naprawę.
3. Termin prac należy zgłosić, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Centrum Zarządzania Siecią, tel. (61) 222 11 90 oraz czs@inea.com.pl.
4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji, tj. w szczególności strat powstałych w związku z karami wynikającymi z łączących Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. z abonentami Service-Level Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.
6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.
7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A.).
10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do Fibrehost Sp. z o.o. S.K.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.

Potwierdzam uzgodnienia treści protokołów z bieżącej Narady Koordynacyjnej.

Pozdrawiam

Aleksandra Michatek
Specjalista ds. Uzgodnień

tel.: 61 222 11 89, 732 437 402
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo



Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Od: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie <marek.hofman@powiatkepno.pl>

Wysłane: wtorek, 16 lutego 2021 13:02

Do: zarzad@oid.pl <zarzad@oid.pl>; maciej.hojenski@pzd.kepno.pl <maciej.hojenski@pzd.kepno.pl>;bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl <bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl>; kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Uzgodnienia Fiberhost <uzgodnienia@fiberhost.com.pl>
Wysłano: środa, 17 lutego 2021 11:17
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie
Temat: ODP: CZĘŚĆ 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

ODPIS

Dzień dobry,

Dotyczy spraw: 21/21, 28/21, 29/21, 30/21, 31/21, 32/21, 33/21, 34/21, 35/21, 36/21, 37/21, 38/21, 39/21, 40/21, 41/21, 42/21, 43/21.

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 17.02.2021, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura WSS S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem.


Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.

Potwierdzam uzgodnienie treści protokołów z bieżącej Narady Koordynacyjnej.

Pozdrawiam

Aleksandra Michałek
Specjalista ds. Uzgodnień

tel.: 61 222 11 89, 732 437 402
ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo



Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Od: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie <marek.hofman@powiatkepno.pl>

Wysłane: wtorek, 16 lutego 2021 13:02

Do: zarzad@ouid.pl <zarzad@ouid.pl>; maciej.hojenski@pzd.kepno.pl <maciej.hojenski@pzd.kepno.pl>; bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl <bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl>; kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl <kalisz.sekretariat@poznan.wuoz.gov.pl>; kkempa@wodociagi.kepno.pl <kkempa@wodociagi.kepno.pl>; zarzad@wodociagi.kepno.pl <zarzad@wodociagi.kepno.pl>; artur.jagiello@gaz-system.pl <artur.jagiello@gaz-system.pl>; Janusz Wesołowski <janusz.wesolowski@gaz-system.pl>; Marek Misła <Marek.Misla@um.kepno.pl>; biuro@wodociagi.kepno.pl <biuro@wodociagi.kepno.pl>; Sekretariat WSS S.A. <sekretariat@wsssa.pl>; Marek Misła <robert.kula@um.kepno.pl>; Mirosław Gąszczak <miroslaw.gaszczak@powiatkepno.pl>; Uzgodnienia INEA <uzgodnienia@inea.com.pl>; Uzgodnienia OperatorWSS <uzgodnienia_wss@operatorwss.pl>; orange Centrum <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>; Związek Spółek Wodnych Kępno <zwiazek_spolek_wodnych_kepno@wp.pl>; Tomasz Jerczyński <bgk@leka-opatowska.pl>; Tomasz Jerczyński <sekretariat@leka-opatowska.pl>; Szczepan Ptak <Szczepan.ptak.ugrychtal@wp.pl>; Szczepan Ptak <ugrychtal@wp.pl>; Adam Staszczyk <pinb.kierownik@powiatkepno.pl>; Adam Staszczyk <pinb@powiatkepno.pl>; Jaskulski Ryszard <telesystem.bis@gmail.com>; Konrad Sikora <konrad.sikora@energa-operator.pl>; Marek Poziemski <marek.poziemski@energa-operator.pl>; mateusz Fiołka <mateusz.fiolka@energa-operator.pl>; Piotr Pruchnicki <piotr.pruchnicki@energa-operator.pl>; krystian.kokot@psgaz.pl <krystian.kokot@psgaz.pl>; mariusz.maslanka@psgaz.pl <mariusz.maslanka@psgaz.pl>; Tadeusz Skrobacz <tadeusz.skrobacz@psgaz.pl>; Zbigniew Przybylski <zbigniew.przybylski@psgaz.pl>; Zenon Biczysko <zenon.biczysko@psgaz.pl>; Grzegorz Wierny <gwierny@ouid.pl>; Mikołaj Kuncman <mkuncman@ouid.pl>; Szymon Kubiak <Skubiak@ouid.pl>; Nadzór Wodny Kępno <nw-kepno@wody.gov.pl>; Nadzór Wodny Namysłów <nw-namyslow@wody.gov.pl>; Nadzór Wodny Wieruszów <nw-wieruszow@wody.gov.pl>; gmina@baranow.pl <gmina@baranow.pl>; Halina Drobina

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR


<halina.drobina@baranow.pl>; Ireneusz Grzesiński <ireneusz.grzesinski@baranow.pl>; Bogdan Bieniak <energie@wp.pl>; Bogdan Bieniak, Adam Tomalkiewicz <zarzad@eck.kepno.pl>; Bogdan Bieniak, Adam Tomalkiewicz <sekretariat@eck.kepno.pl>; Jarosław Hojan' <uzgodnienia@wzdw.pl>; 'Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu' <poczta@wzdw.pl>; Adam Brząkała <adam.brzakala@bralin.pl>
Temat: CZĘŚĆ 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12 , pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

UWAGA! Mail od nadawcy zewnętrznego.

ODGK.6630.1.06.2021

SPIS SPRAW (WOKANDA)

będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej
w dniu 17.02.2021r.



1. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (2 sztuki) – dot. działki Nr 625/4 – OSINY – gmina KEPNO (21/21 – bk) ;
2. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 677/5–MROCZEN – gmina BARANÓW (28/21 – sk) ;
3. Sieć gazowa śr/c (odcinek–rozbudowa) z przyłączem –dot. działki Nr 429/3 – m. KEPNO – ul. bez nazwy (okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 – bk) ;
4. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 39/4 – RZETNIA / PRZYBYSZÓW – gmina KEPNO (30/21 – bk) ;
5. Sieć ciepła/ ciepłownicza (odcinek – rozbudowa) – m. KEPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 – sk) ;
6. Sieci : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – wszystkie sieci z przyłączami – m. KEPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA (32/21 – sk) ;
7. Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwóch odcinków linii w ramach przebudowy drogi gminnej) – ŁĘKA OPATOWSKA – ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA – gmina ŁĘKA OPATOWSKA (sąsiedztwo terenów kolejowych PKP – (tor Kępno – Kluczbork) (33/21 – sk) ;
8. Linia energetyczna NN kablowa ze słupami (przebudowa odcinków linii napowietrznej) wraz ze złączem/ przyłączem dot. działek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 – ŚWIBA – gmina KEPNO (34/21 – sk) ;
9. Przyłącze energetyczne NN kablowe dot. działki Nr 123/34 (dot. przepompowni ścieków) – DONABORÓW – gmina BARANÓW (35/21– bk) ;
10. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 42/46 (42/45) – KRAŻKOWY („KLINY”) – ul. SOSNOWA – gmina KEPNO (36/21 – bk) ;
11. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 458/27 – ŚWIBA – gmina KEPNO (37/21 – sk) ;
12. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 128/3 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (38/21 – sk) ;
13. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 27/8 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (39/21 – sk) ;
14. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 626/2 – OSINY – gmina KEPNO (40/21 – sk) ;
15. Linia energetyczna NN kablowa oświetlenia ulicznego/ drogowego z latarniami – ZGORZELEC – gmina RYCHTAL (41/21 – sk) ;
16. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (3 sztuki) – dot. działki Nr 88/7 – m. KEPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (42/21 – sk) ;
17. Sieć gazowa śr/c (odcinek –rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 3269/2 –m. KEPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (43/21 – sk) ;

NOWA INFORMACJA – WAŻNE !!!

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Mikołaj Kuncman <MKuncman@ouid.pl>
Wysłano: środa, 17 lutego 2021 13:11
Do: marek.hofman@powiatkepno.pl
Temat: Odp: CZĘŚĆ 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;

ODPIS

Dzień dobry,

Poniżej przedstawiam stanowiska Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. w sprawach będących przedmiotem narady koordynacyjnej z dnia 17.02.2021 r.:

- Dla punktu 1 - bez uwag
- Dla punktu 2 - bez uwag
- Dla punktu 3 - bez uwag
- Dla punktu 4 - bez uwag
- Dla punktu 5 - bez uwag
- Dla punktu 6 - bez uwag
- Dla punktu 7 - bez uwag
- Dla punktu 8 - bez uwag
- Dla punktu 9 - bez uwag
- Dla punktu 10 - bez uwag
- Dla punktu 11 - bez uwag
- Dla punktu 12 - bez uwag
- Dla punktu 13 - bez uwag



Dla punktu 14 - w pobliżu infrastruktury oświetleniowej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, dopuszcza się istnienie niezainwentaryzowanej infrastruktury oświetlenia. W miejscach zbliżeń zachować normatywne odległości. W miejscach skrzyżowań z kablami oświetleniowymi na kable te należy nałożyć osłony rurowe dwudzielne o średnicy min. 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikłe w trakcie prowadzenia prac Inwestor usunie własnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Spółkę OUiD przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

Dla punktu 15 - uzgadnia się z uwagą: podłączenie do sieci oświetleniowej OUiD Sp. z o. o. projektowanej infrastruktury może nastąpić po uzyskaniu w Spółce technicznych warunków rozbudowy sieci oświetleniowej oraz po podpisaniu umowy aportowej. W celu uzyskania warunków należy zwrócić się do OUiD Sp. z o. o.

Dla punktu 16 - w pobliżu infrastruktury oświetleniowej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, dopuszcza się istnienie niezainwentaryzowanej infrastruktury oświetlenia. W miejscach zbliżeń zachować normatywne odległości. W miejscach skrzyżowań z kablami oświetleniowymi na kable te należy nałożyć osłony rurowe dwudzielne o średnicy min. 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikłe w trakcie prowadzenia prac Inwestor usunie własnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Spółkę OUiD przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

Dla punktu 17 - w pobliżu infrastruktury oświetleniowej prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, dopuszcza się istnienie niezainwentaryzowanej infrastruktury oświetlenia. W miejscach zbliżeń zachować normatywne odległości. W miejscach skrzyżowań z kablami oświetleniowymi na kable te należy nałożyć osłony rurowe dwudzielne o średnicy min. 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikłe w trakcie prowadzenia prac Inwestor usunie własnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Spółkę OUiD przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

Wyrażam zgodę na publikację treści powyższych uzgodnień i uzgadniam treść protokołów z narady koordynacyjnej z dnia 17.02.2021 r.

Pozdrawiam,

Mikołaj Kuncman

Specjalista ds. eksploatacji oświetlenia

e-mail: mkuncman@ouid.pl

tel: +48 62 598 64 19; 696 122 575

>>> Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie <marek.hofman@powiatkepno.pl> 16.02.2021 13:01 >>>


ODGK.6630.1.06.2021

SPIS SPRAW (WOKANDA)

**będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej
w dniu 17.02.2021r.**

1. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (2 sztuki) – dot. działki Nr 625/4 – OSINY – gmina KĘPNO (21/21 – bk) ;
2. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 677/5–MROCZEŃ – gmina BARANÓW (28/21 – sk) ;
3. Sieć gazowa śr/c (odcinek–rozbudowa) z przyłączem –dot. działki Nr 429/3 – m. KĘPNO – ul. bez nazwy (okolica ul. : POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 – bk) ;
4. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 39/4 – RZETNIA / PRZYBYSZÓW – gmina KĘPNO (30/21 – bk) ;
5. Sieć ciepła/ ciepłownicza (odcinek – rozbudowa) – m. KĘPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 – sk) ;
6. Sieci : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – wszystkie sieci z przyłączami – m. KĘPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA (32/21 – sk) ;
7. Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwóch odcinków linii w ramach przebudowy drogi gminnej) – ŁĘKA OPATÓWSKA – ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA – gmina ŁĘKA OPATÓWSKA (sąsiedztwo terenów kolejowych PKP – (tor Kępno – Kluczbork) (33/21 – sk) ;
8. Linia energetyczna NN kablowa ze słupami (przebudowa odcinków linii napowietrznej) wraz ze złączem/ przyłączem dot. działek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 – ŚWIBA – gmina KĘPNO (34/21 – sk) ;
9. Przyłącze energetyczne NN kablowe dot. działki Nr 123/34 (dot. przepompowni ścieków) – DONABORÓW – gmina BARANÓW (35/21– bk) ;
10. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 42/46 (42/45) – KRAŻKOWY („KLINY”) – ul. SOSNOWA – gmina KĘPNO (36/21 – bk) ;
11. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 458/27 – ŚWIBA – gmina KĘPNO (37/21 – sk) ;
12. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 128/3 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (38/21 – sk) ;
13. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 27/8 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (39/21 – sk) ;
14. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 626/2 – OSINY – gmina KĘPNO (40/21 – sk) ;
15. Linia energetyczna NN kablowa oświetlenia ulicznego/ drogowego z latarniami – ZGORZELEC – gmina RYCHTAL (41/21 – sk) ;
16. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (3 sztuki) – dot. działki Nr 88/7 – m. KĘPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (42/21 – sk) ;
17. Sieć gazowa śr/c (odcinek –rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 3269/2 –m. KĘPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (43/21 – sk) ;

NOWA INFORMACJA – WAŻNE !!!



Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Ryszard Jaskulski <telesystem.bis@gmail.com>
Wysłano: środa, 17 lutego 2021 13:44
Do: Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie
Temat: Re: CZĘŚĆ 1/6 - Narada koordynacyjna w dniu 17.02.2021r. - ŚRODA !!! (od godz. 9 do godz. 14) - Starostwo Powiatowe w Kępnie - ul. Staszica 12, pokój Nr 16 - województwo wielkopolskie - powiat kępiński ;
Załączniki: img20210216_17254022.pdf

ODPIS

przesyłam opinię dot. NK w Kępnie z dn. 17.02.2021 pozdrawiam
R. Jskulski Netia S.A,

wt., 16 lut 2021 o 13:03 Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie
<marek.hofman@powiatkepno.pl> napisał(a):

>
> ODGK.6630.1.06.2021

>
>
>
>
> SPIS SPRAW (
> WOKANDA)

>
> będących przedmiotem – tematem narady
> koordynacyjnej

>
> w dniu 17.02.2021r.


>
>
> Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (2 sztuki) – dot.
> działki Nr 625/4

>
>
> – OSINY – gmina KEPNO (21/21 – bk) ;

>
> Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr
> 677/5–MROCZEŃ

>
>
> – gmina BARANÓW (28/21 – sk) ;

>
> Sieć gazowa śr/c (odcinek–rozbudowa) z przyłączem –dot. działki Nr
> 429/3 – m. KĘPNO



Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

SPIS SPRAW (WOKANDA)
będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej
w dniu 17.02.2021r.

lp	Nr wniosku	Temat projektu i lokalizacja	Opinia Netia S.A.
1	6630.21.2021	Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (2 sztuki) – dot. działki Nr 625/4– OSINY – gmina KĘPNO (21/21 – bk) ;	Bez uwag
2	6630.28.2021	Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 677/5–MROCZEŃ - gmina BARANÓW (28/21 – sk) ;	Bez uwag
3	6630.29.2021	Sieć gazowa śr/c (odcinek–rozbudowa) z przyłączem –dot. działki Nr 429/3 – m. KĘPNO– ul. bez nazwy (okolica ul. POTWOROWSKIEGO / JESIENNEJ (29/21 – bk) ;	Zgłosić rozpoczęcie robót do:nadzory@netia.pl
4	6630.30.2021	Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 39/4 – RZETNIA / PRZYBYSZÓW – gmina KĘPNO (30/21 – bk) ;	Bez uwag
5	6630.31.2021	Sieć ciepła/ ciepłownicza (odcinek – rozbudowa) – m. KĘPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 – sk) ;	Zgłosić rozpoczęcie robót do:nadzory@netia.pl
6	6630.32.2021	Sieci : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – wszystkie sieci z przyłączami – m. KĘPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA	Zgłosić rozpoczęcie robót do:nadzory@netia.pl
7	6630.33.2021	Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwóch odcinków linii w ramach przebudowy drogi gminnej) – ŁĘKA OPATOWSKA –ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA – gmina ŁĘKA OPATOWSKA (sąsiedztwo terenów kolejowych PKP – (tor Kępno – Kluczbork) (33/21 – sk) ;	Zgłosić rozpoczęcie robót do:nadzory@netia.pl
8	6630.34.2021	Linia energetyczna NN kablowa ze słupami (przebudowa odcinków linii napowietrznej) wraz ze złączem/ przyłączem dot. działek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 – ŚWIBA – gmina KĘPNO (34/21 – sk) ;	Bez uwag
9	6630.35.2021	Przyłącze energetyczne NN kablowe dot. działki Nr 123/34 (dot. przepompowni ścieków– DONABORÓW – gmina BARANÓW (35/21– bk) ;	Bez uwag
10	6630.36.2021	Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 42/46 (42/45) – KRAŻKOWY („KLINY”) – ul. SOSNOWA – gmina KĘPNO (36/21 – bk)	Bez uwag
11	6630.37.2021	Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 458/27 – ŚWIBA – gmina KĘPNO 37/21 – sk)	Bez uwag
12	6630.38.2021	Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 128/3 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (38/21 – sk) ;	Bez uwag
13	6630.39.2021	Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 27/8 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (39/21 – sk) ;	Bez uwag
14	6630.40.2021	Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 626/2 – OSINY – gmina KĘPNO (40/21 – sk) ;	Bez uwag
15	6630.41.2021	Linia energetyczna NN kablowa oświetlenia ulicznego/ drogowego z latarniami –ZGORZELEC – gmina RYCHTAL (41/21 – sk) ;	Bez uwag
16	6630.42.2021	Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (3 sztuki) – dot. działki Nr 88/7 –m. KĘPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (42/21 – sk) ;	Zgłosić rozpoczęcie robót do:nadzory@netia.pl
17	6630.43.2021	Sieć gazowa śr/c (odcinek –rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 3269/2 –m. KĘPNO ul. J. PIŁSUDSKIEGO (43/21 – sk) ;	Zgłosić rozpoczęcie robót do:nadzory@netia.pl

Z poważaniem

Marek Hofman

Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Gruntami

Katastru i Gospodarki Gruntami

17-02-2021

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Netia Partner

TELESYSTEM BIS RYSZARD JASKULSKI
ul. Żerzycka 241c, 54-510 Wrocław
tel. +48 69 530 2801, e-mail: telesystem.bis@gmail.com
NIP: 899 156 75 29 REGON: 021943320

Przewodniczący

Narady Koordynacyjnej

Z up. STAROSTY

INSPEKTOR


Koordinator
ds. Nadzoru Sieci Miejskowych
Ryszard Jaskulski

Marek Hofman - Starostwo Powiatowe w Kępnie

Od: Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie <bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl>
Wysłano: środa, 17 lutego 2021 13:49
Do: marek.hofman@powiatkepno.pl
Temat: Uzgodnienie -wokanda 17.02.2021 r.
Załączniki: UZGODNIENIE SPRAW.docx

ODPIS

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam uzgodnienie spraw – wokanda 17.02.2021 r.
Z poważaniem
Bożena Dziergwa – PZD Kępno



Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

UZGODNIENIE SPRAW (WOKANDA)
będących przedmiotem – tematem narady koordynacyjnej
w dniu 17.02.2021r.

1. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (2 sztuki) – dot. działki Nr 625/4 – OSINY – gmina KEPNO (21/21 – bk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
2. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 677/5 – MROCZEŃ – gmina BARANÓW (28/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
3. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem – dot. działki Nr 429/3 – m. KĘPNO – ul. bez nazwy (okolica ul.: POTWOROWSKIEGO/JESIENNEJ (29/21 – bk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
4. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 39/4 – RZETNIA / PRZYBYSZÓW – gmina KĘPNO (30/21 – bk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
5. Sieć ciepła/ciepłownicza (odcinek – rozbudowa) – m. KĘPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA (31/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
6. Sieci : wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej – wszystkie sieci z przyłączami – m. KĘPNO – ul.: ŁAZIENKOWA oraz STRUMYKOWA i STARA (32/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
7. Linia telekomunikacyjna kablowa OPL - ORANGE POLSKA S.A. (przebudowa dwóch odcinków linii w ramach przebudowy drogi gminnej) – ŁĘKA OPATOWSKA – ul.: KOLEJOWA / DWORCOWA – gmina ŁĘKA OPATOWSKA (sąsiedztwo terenów kolejowych PKP – (tor Kępno – Kluczbork) (33/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
8. Linia energetyczna NN kablowa ze słupami (przebudowa odcinków linii napowietrznej) wraz ze złączem/ przyłączem dot. działek Nr : 538/1, 538/2, 538/8 – ŚWIBA – gmina KĘPNO (34/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
9. Przyłącze energetyczne NN kablowe dot. działki Nr 123/34 (dot. przepompowni ścieków) – DONABORÓW – gmina BARANÓW (35/21 – bk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
10. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 42/46 (42/45) – KRAŹKOWY („KLINY”) – ul. SOSNOWA – gmina KĘPNO (36/21 – bk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
11. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 458/27 – ŚWIBA – gmina KĘPNO (37/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
12. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 128/3 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (38/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
13. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 27/8 – TABOR WIELKI – gmina BRALIN (39/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
14. Przyłącze energetyczne NN kablowe do działki Nr 626/2 – OSINY – gmina KĘPNO (40/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
15. Linia energetyczna NN kablowa oświetlenia ulicznego/ drogowego z latarniami – ZGORZELEC – gmina RYCHTAL (41/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
16. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączami (3 sztuki) – dot. działki Nr 88/7 – m. KĘPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (42/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych
17. Sieć gazowa śr/c (odcinek – rozbudowa) z przyłączem dot. działki Nr 3269/2 – m. KĘPNO – ul. J. PIŁSUDSKIEGO (43/21 – sk) ;
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie opiniuje bez uwag – Bożena Dziągwa – St.Inspektor ds. sieci
drogowej i zamówień publicznych

Potwierdzam uzgodnienie treści protokołów z bieżącej
Narady koordynacyjnej.
Bożena Dziągwa – PZD Kępno

STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE
Wydział Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Gruntami

17-02-2021

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Z up. STAROSTY
Marek Hofman
INSPEKTOR

T

OŚWIADCZENIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORZĄDZONO
NA KOPII ORYGINAŁU MAPY DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH
PROJEKTANT 09 LUT. 2021
mgr inż. Waldemar Krząstek
Nr ewid. WKP/0265/POOS/06
(BRANŻA SANITARNA)

Przewodniczący
nadrzędy koordynacyjnej
Z up. STARSZY
mgr inż. Hofman
INSPEKTOR

ODGK.6630 31.2021 Kępno 17.02.2021.
(Miejscowość, data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)
ul. Staszica Nr 12

Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Wydział Geodezji, Kartografii,

w Starostwie Powiatowym w Kępnie

17.02.2021.

narady koordynacyjnej przeprowadzonej

ze niniejszą dokumentacją projektowa była przedmiotem

Starosta Kępński

(Nazwa organu przeprowadzającego naradę koordynacyjną)
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 2022 j.t.) poświadczam się

B

B

Proj. studnia kanalizacyjna sanitarna / deszczowa (DN500/DN630/DN1000)	W - Sieć wodociągowa PE100 SDR17 PN10 RC wraz z przyłączami	Ks - Sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U SN12 SDR34 wraz z przyłączami	Armatura odcinająca - sieciowa (DN - ilość, wodociąg)	Z150-1	Hp80-P - podziemny / Hp80-N - nadziemny	Kd - Sieć kanalizacji deszczowej PVC-U SN12 SDR34 wraz z przyłączami	Wp - Wpust uliczny DN500 z włazem żeliwnym ulicznym kl. D400 (nowy)
--	---	--	--	--------	---	--	---

OZNACZENIA:

(SIEĆ WOD-KAN WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE SP. Z O.O.)

4. Włączenie do czynnych sieci ciepłowniczych wykonac pod bezpośrednim nadzorem jej administratora.
5. Rzędne posadowienia projektowanej sieci ciepłowniczej należy dostosować do rzędnych istniejącej sieci,
6. Rzędne obudów armatury dostosować do rzędnych istniejącej nawierzchni, która należy odtworzyć do stanu pierwotnego (zgodnie z warunkami administratorów dróg).
7. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać przekopy kontrolne, mające na celu potwierdzenie lokalizacji oraz rzeczywistych rzędnych posadowienia kolidującej infrastruktury technicznej
8. Włączenie do czynnych sieci sanitarnych wykonac pod bezpośrednim nadzorem ich administratora.

Biuro projektów: ATW PROJEKT mgr inż. Waldemar Krząstek ul. Sportowa 6, 63-510 Mikstat	Investor: ENERGETYKA CIEPLNA - KĘPNO Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 12a, 63-600 Kępno
Tytuł opracowania: Projekt sieci ciepłowniczej do budynku byłej Synagogi w Kępnie, ul. Łazienkowa.	
Obiekt budowlany: Sieć ciepłownicza	
Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1:500
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Nr rysunku: 01.1
Adres inwestycji: dz. ew.: 1548, 1328 - obr.: 300803, 4.0001 MIASTO KĘPNO	Data: 05/02/2021r.
Stanowisko: Imię i nazwisko: mgr inż. Waldemar KRZĄSTEK	Podpis: BRANŻA SANITARNA Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, nr upr.: WKP/0265/POOS/06