



Urząd Gminy Trzebowniko

36-001 Trzebowniko 976

tel.: +48 177713700, fax. +48 177713719

<http://www.trzebowniko.pl>

poczta@trzebowniko.pl

BR.271.1.12.2023

Trzebowniko, dn. 25.05.2023r.

WYJAŚNIENIA NR 2

Sprostowanie wyjaśnień nr 1 – pytanie 1

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.12.2023 pn.: **Roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni boiska wraz z wykonaniem oświetlenia przy Zespole Szkół w Stobiernej nr 1, gmina Trzebowniko. w ramach zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni boiska wraz z wykonaniem oświetlenia przy Zespole szkół w Stobiernej.”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami

Pytanie 1 : Zarówno w projekcie, jak i w przedmiarze jest mowa o łącznie 8 słupach (po 4 na boisko). Skąd w takim razie w wyjaśnieniach z dnia 22.05.2023 wzięto się łącznie 10 słupów? Proszę o jednoznaczne podanie ilości i wysokości słupów oraz materiału, z którego mają być wykonane.

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny łącznie 8 słupów aluminiowych, o wysokości: 12,0m- 2 szt.; 10,0m- 6 szt.

Lesław Kuźniar
Wójt Gminy Trzebowniko