

LEGENDA:

- RG - ROZDZIELNICA ZASILAJĄCA
- TT - SZAFKA TELETECHNICZNA
- GNIAZDO 1-FAZ 16A IP20 PODWÓJNE
- GNIAZDO 1-FAZ 16A IP44
- GNIAZDO 3-FAZ 16A IP44
- GNIAZDO LAN 2xRJ45

- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY POJEDYNCZY
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY PODWÓJNY

WYKAZ OPRAW OŚW. PODSTAWOWEGO:



- OP-1 -OPRAWA LED 4400lm 840 IP20 PLX(45W)
- OP-2 - OPRAWA LED 2300lm 840 IP54 OPAL (24W)
- OP-3 - OPRAWA LED 2800lm 840 IP54 OPAL (25W)
- OP-4 - OPRAWA LED 3100lm 840 IP20 PLX (29W)
- OP-6 - OPRAWA LED ASYMETRYCZNA 2300lm 840 IP65 RCR (21W)

- MANIPULATOR
- CZUJKA PIR
- KONTAKTRON
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO AKUSTYCZNY ZEWN.

**BLOK 2 PLUS**

BLOK2PLUS  
Justyna Jaborska-Buchała  
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTWA PROSZENIE		
tytuł rysunku	RZUT PARTERU. INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
projektant	mgr inż. SEBASTIAN KABZIŃSKI upr. nr LOD/1520/POOE/10		
skala rysunku	1:50	nr rysunku	E-2
data opracowania	CZERWIEC 2021		




LEGENDA:

- UZIOM — - PŁASKOWNIK FeZn 30x4 (UZIOM FUNDAMENTOWY)
- ↗ - PRZEWÓD ODPORWADZAJĄCY DRUT FeZn 8
- ⊗ - ZŁĄCZE KONTROLNE
- ↘ - PRZEWÓD ODPORWADZAJĄCY
- - ZWÓD POZIOMY, DRUT FeZn ø8

**BLOK 2 PLUS**

BLOK2PLUS  
Justyna Jaborska-Buchala  
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTWA PROSZENIE		
tytuł rysunku	RZUT PARTERU I DACHU. INSTALACJA UZIEMIAJĄCA I ODGROMOWA		
projektant	mgr inż. SEBASTIAN KABZIŃSKI upr. nr LOD/1520/POOE/10		
skala rysunku	1:100	nr rysunku	E-3
data opracowania	CZERWIEC 2021		



Zasilanie	Ogranicznik przepięć	Kontrola napięć	Gniazda 1-faz Grzejniki G1	Gniazda 1-faz Grzejniki G2	Gniazda 1-faz Podgrzewacz wody	Kuchenka ind	Gniazda 1-faz kuchnia	Gniazda 1-faz Biuro	Gniazda 1-faz WC +korytarz	Rezerwa	Oświetlenie obwód 1	Oświetlenie obwód 2	Oświetlenie zewnętrzne na elewacji	SZafka TT centrala alarm.	Rezerwa	Rezerwa pod fotowoltaikę
-	-		2,5 kW	2 kW	3 kW	3,5 kW	2 kW	2 kW	2 kW	-	0,3 kW	0,1 kW	0,1 kW	0,1 kW	-	-


Układ sieci TNC-S  
Ochrona od porażeń: Samoczynne szybkie wyłączenie






Pi=17,6 kW  
kj=0,63  
Pz=11 kW

BLOK PLUS

BLOK2PLUS  
Justyna Jaborska-Buchala  
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTWA PROSZENIE		
tytuł rysunku	SCHEMAT ROZDZIELNICY ZASILAJĄCEJ		
projektant	mgr inż. SEBASTIAN KABZIŃSKI upr. nr LOD/1520/POOE/10		
skala rysunku	-	nr rysunku	E-4
data opracowania	CZERWIEC 2021		




-  - Centrala z powiadamianiem GSM
-  - Manipulator
-  - Pasywna czujka dualna
-  - Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
-  - Kontaktron
- KN** - Przewód YTDY 8x0,5mm<sup>2</sup>
- — — — — Przewód YTDY 6x0,5mm<sup>2</sup>
- x...** - Ilość prowadzonych przewodów

# BLOK PLUS

BLOK2PLUS  
Justyna Jaborska-Buchała  
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELarii LEŚNICTWA PROSZENIE		
tytuł rysunku	SCHEMAT SYSTEMU SSWiN		
projektant	mgr inż. SEBASTIAN KABZIŃSKI upr. nr LOD/1520/POOE/10		
skala rysunku	-	nr rysunku	E-5
data opracowania	CZERWIEC 2021		

## Instalacja LAN




# BLOK PLUS


BLOK2PLUS  
Justyna Jaborska-Buchała  
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTWA PROSZENIE		
tytuł rysunku	SCHEMAT SYSTEMU LAN		
projektant	mgr inż. SEBASTIAN KABZIŃSKI upr. nr LOD/1520/POOE/10		
skala rysunku	-	nr rysunku	E-6
data opracowania	CZERWIEC 2021		

ROZDZIELNICA RG  
modułowa 4x18 - natynkowa




SZAFKA TT



**BLOK 2 PLUS**

BLOK2PLUS  
Justyna Jaborska-Buchała  
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTWA PROSZENIE		
tytuł rysunku	WIDOK SZAFEK RG I TT		
projektant	mgr inż. SEBASTIAN KABZIŃSKI upr. nr LOD/1520/POOE/10		
skala rysunku	-	nr rysunku	E-7
data opracowania	CZERWIEC 2021		



# BLOK 2 PLUS

BLOK2PLUS  
Justyna Jaborska-Buchała  
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTWA PROSZENIE		
tytuł rysunku	DETAL PROWADZENIA PRZEWODÓW		
projektant	mgr inż. SEBASTIAN KABZIŃSKI upr. nr LOD/1520/POOE/10		
skala rysunku	-	nr rysunku	E-8
data opracowania	CZERWIEC 2021		