



POZIOM ODNIESIENIA 180.00 m n.p.m. Istniejąca studnia wody poza zakresem opracowania			
RZĘDNA TERENU	194.95		
POKRYCIE RUR [m]	1.58		
RZĘDNA OSI RUR	193.35		
SPADEK	0.3%		
SREDNICA RUR	Ø 40 PEHD SDR17		
ODLEGŁOŚĆ [m]	-40.1-		
DLUGOŚĆ TRASY [m]	0.0	40.1	43.9

UWAGA:
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać pomiary geodezyjne punktów wysokościowych w celu zweryfikowania podanych rzędnych wysokościowych na mapie i profilu.
Przed wykonaniem włączenia do sieci należy wykonać wykop kontrolny.
W przypadku rozbieżności należy skontaktować się z projektantem.
Podczas realizacji należy liczyć się z możliwością rozbieżności istniejącego uzbrojenia w terenie w odniesienie do danych podanych na mapie.

Objekt: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ DO SZCZELNEGO ZBIORNIKA Polichno, dz nr ew: 136/2, obręb 0025 Polichno, gm. Wołbórz		Faza: PB	
Nazwa rysunku: PROFIL INSTALACJI WODY		Skala: 1:200/1:100	
Projektował: inż. Tomasz Rydzyski, upr. nr LOD/1488/PWOS/10		Data: lipiec 2021	
		Nr rysunku: 2	