Rozdzielnica RO



P_I = 0,2 kW

P_Z = 0,2 kW

UWAGI:

1. Oznaczenia aparatury w rozdzielnicy wg PN.
2. Stosować aparaturę o Iz⩾6kA.
3. Rozdzielnicę R.. dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym – – samoczynne wyłączenie zasilania.



Rozdz. natynkowa
min.: IP67, IK10
160 x 450 x 330 [mm]

PROJEKT TECHNICZNY

Autorska Agencja Projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
+48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 223 poz. 1459) BUDYNEK PRZY UL. WĄSKA 4 W LESZNIE

TYTUŁ PLANSZY	SCHEMAT RO	
INWESTOR	Miejski Zakład Budynków Komunalnych	
ADRES INWESTORA	ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI	ul. Wąska 4, 64-100 Leszno	
PROJEKTANT	mgr inż. Adam Samson upr. nr WKP/0197/PWOE/13	Samson
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Matuszewski upr. nr WKP/0175/PWOE/12	Matuszewski
OPRACOWAŁ	mgr inż. Piotr Wojciechowski	

NR RYSUNKU	SKALA	
IE02	1:10	
BRANŻA	STRONA	DATA
IE		11.2023