



- 1- ORUROWANIE ZE STALI KWASOODPORNEJ DN100
- 2- ZAWOR ZWROTNY KULOWY DN100
- 3- ZASUWA DN100
- 4- WLAZ/KLAPA ZELIWNA
- 5- POMPA, PARAMETRY:
 - Qobl. 12,1 L/S
 - Hp 13,66m
 - Hgeo. 6,4m
 - ILOSC POMP 2szt
 - MOC 9,5kW
 - PRAD NOMINALNY POMPY 18,8A
- 6- KONIERZ DN100
- 7- ZBIORNIK POLIMEROBETON DN1500
- 8- SZAFKA STEROWNICZA
- 9- DRABINA Z WYSUWANA PORECZA ZLAZOWA
- 10 WENTYLACJA Z RUR STALOWYCH KWASOODPORNYCH DN100

FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P. Zbigniew Pająk 77 - 400 Złotów, Błęk Wit 35 e e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630			INWESTOR Gmina Zakrzewo ul. Kujańska 5 77-424 Zakrzewo	
OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej			Lokalizacja: jedn. ewid. 303107_2 gmina Zakrzewo Obreb Smardowo Krajenskie dz. nr 183/79,183/4,183/94,183/68,183/67, 183/65,183/109,178/6,178/5,183/87	
RYSUNEK: Schemat pompowni				Nr rysunku 5
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	inż. Grzegorz Górka	do proj. bez ogr. spec. sanit.. WKP/0287/POOS/07	04/2022	
Sprawdzający	mgr inż. Waldemar Konieczka	do proj. bez ogr. spec. sanit.. WKP/0279/PWOS/04	04/2022	
STADIUM PB	BRANŻA sanitarna	ROK OPR. 2022	SKALA 1:500	