

Nr postępowania BZP.271.1.35.2021

Świnoujście, dnia 23.08.2021 r.

1. Wykonawcy – uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa Zamawiającego,  
na której umieszczono ogłoszenie o zamówieniu  
i udostępniono SWZ.

**Dotyczy: Postępowania nr BZP.271.1.35.2021 dotyczącego wyboru wykonawcy zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja budynku CAM nr 5- zadanie I”**

**Odpowiedź na pytanie z dnia 23.08.2021 r.**

Zamawiający na mocy przysługujących mu, w świetle przepisu art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, 1129 t.j.), uprawnień, udziela wyjaśnień przekazując treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

#### **Pytanie 1**

Czy Inwestor przewidział zastosowanie optymalizatorów do modułów fotowoltaicznych? Oznaczenie w treści Oferty, "SE-7K", wskazuje na inwerter jednej marki producenta falowników.

#### **Odpowiedź 1**

Inwestor nie przewidział zastosowania optymalizatorów do modułów fotowoltaicznych. Nie wyklucza się jednak możliwości ich montażu przez wykonawcę na etapie realizacji zadania. Natomiast oznaczenie SE-7K jest przykładowym oznaczeniem zastosowanym w projekcie, nie wskazującym na konkretnego producenta i powinny mu towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”. Minimalne parametry jakie powinien spełniać falownik zostały opisane w pkt. 3.2 "System fotowoltaiczny" projektu wykonawczego.

z up. PREZYDENTA MIASTA



Ewa Bimkiewicz  
Kierownik  
Biura Zamówień Publicznych



M. Todorowski