		Drzwi aluminiowe, bezprzylgowe, ilość zawiasów dobrana do ciężaru skrzydła - minimum 3, zawiasy ukryte, samozamykacz ukryty, wysokość drzwi netto min. 2m, kolor biały matowy RAL 9016; Odporne na uderzenia i środki dezynfekcyjne; Rama skrzydła wąska o równej szerokości, skrzydła cale szklone, bez poprzeczki, szklenie szkłem bezpieczne ze szkła warstwowego, oklejane folią z wycinaną grafiką w kolorze wg projektu wnętrz; Klamka i szyld ze stali nierdzewnej o kształcie C, profil okrągły, od strony kontroli dostępu gałka ze stali nierdzewnej, wkładka patentowa; Drzwi akustyczne wyposażone w listwę opadającą uszczelniającą połączenie pomiędzy skrzydłem, a posadzką w pozycji zamkniętej; Kierunek otwierania wg rzutu	Drzwi aluminiowe/stal nierdzewna, przesuwne, automatyczne, wysokość drzwi netto min. 2m; Kolor biały matowy RAL 9016; Skrzydło całe szklone, bez poprzeczki, szkło bezpieczne ze szkła warstwowego ~~zlicowana z płaszczyzną ramy~~, oklejane folią z wycinaną grafiką w kolorze wg projektu wnętrz; Ościeżnica obejmująca, montaż niewidoczny, brak widocznych otworów i wkrętów zaślepionych plastikowymi grzybkami, nie dopuszcza się widocznych spawów na zewnętrznej części ościeżnicy, na stronie wewnętrznej ościeżnicy powinno być wykonane wgłębienie do którego w czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle drzwiowym; Skrzydło powinno być wykonane bez jaskichkolwiek połączeń na frontowej stronie drzwi, na powierzchni czołowej skrzydła powinien być zamontowany gumowy profil uszczelniający dociskany do wgłębienia ościeżnicy, który jednocześnie amortyzuje zamykane drzwi; Lezka wpuszczona w skrzydło drzwi; Listwa opadająca uszczelniająca połączenie pomiędzy skrzydłem, a posadzką w pozycji zamkniętej; Aktywator zbliżeniowy, montaż obustronny; Napęd przystosowany do stosowania w obiektach służby zdrowia, posiadający Atest Higieniczny, sterownik cyfrowy kontrolujący ruch drzwi - elektroniczny układ zmiany kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody, Możliwość programowania drzwi: m.in. siła dosiku, czas otwarcia, czas otwarte, redukcja prędkości przesuwu drzwi w końcowej fazie zamykania drzwi, sekwencje otwarcia, prędkość otwierania; Możliwość ręcznego otwarcia drzwi w przypadku braku zasilania; Odporne na uderzenia i środki dezynfekcyjne; Kierunek otwierania wg rzutu	Ściany szklane (panele fix) z drzwiami lub bez, aluminiowe, z wąskimi ramami; Drzwi bezprzylgowe, ilość zawiasów dobrana do ciężaru skrzydła - minimum 3, zawiasy ukryte, samozamykacz ukryty; wysokość drzwi netto min. 2m; Wysokość paneli stałych dopasowana do wysokości drzwi, aby tworzyły jedna równą linię naprożа; Kolor biały matowy RAL 9016; Zestawy zlicowane ze ścianą od strony komunikacji; Przeszklenia drzwi i paneli stałych na całej powierzchni, bez poprzeczek, szkło bezpieczne ze szkła warstwowego, klejane folią z wycinaną grafiką w kolorze wg projektu wnętrz; Zestaw odporny na uderzenia i środki dezynfekcyjne; Odporność ogniowa paneli stałych EI30; Klamka i szyld ze stali nierdzewnej o kształcie C, profil okrągły, od strony kontroli dostępu gałka ze stali nierdzewnej, wkładka patentowa; Drzwi akustyczne wyposażone w listwę opadającą uszczelniającą połączenie pomiędzy skrzydłem, a posadzką w pozycji zamkniętej; Kierunek otwierania drzwi wg rzutu. Wymiar całego zestawu wg rzutu.
szerokość netto w świetle ościeżnicy:	90cm			
	120cm			
	120+30cm			
	110+50cm			
	120+60cm			
odpomość pożarowa EI30/EI60				
dymoszczelność				
reguator kolejności zamykania (RKZ)				
akustyka drzwi R_{A1R} min. 30 dB				
akustyka paneli stałych R_{A1} min. 45 dB				
kod dostępu+czujnik otwarcia				
domofon				
podpięcie do SSP				
drzwi zewnętrzne wyposazone w dwa zamki; współczynnik przenikania ciepła 1,3 W/m²K				
ilość sztuk - poglądowa	1 1 1	1 1 1 1 1	1 7 1	1
widok - poglądowy				

		Drzwi płytowe ukryte, trzyzawiasowe, ościeżnica aluminiowa ukryta, wysokość drzwi netto min. 2m, zamek magnetyczny, klamka czarna matowa z szyldem dzielonym, wkładka patentowa; Wykończenie wg projektu wnętrz: malowanie (kolor: odcienie bieli/jasnoszary/jasnobeżowy), płytki (w jasnych kolorach) okleina meblowa HPL (drewnopodobna w jasnym wybarwieniu); Drzwi odporne na uderzenia i środki dezynfekcyjne; Drzwi akustyczne wyposażone w listwę opadającą uszczelniającą połączenie pomiędzy skrzydłem, a posadzką w pozycji zamkniętej; Kierunek otwierania wg. rzutu
szerokość netto w świetle ościeżnicy:	80cm	
	90cm	
	100cm	
samozamykacz ukryty		
akustyka R_{A1R} min. 30 dB		
kod dostępu+czujnik otwarcia		
podpięcie do SSP		
Proste podcięcie went. na dole na całą szerokość skrzydła (min. Aef=0,022m2 wg projektu technicznego wentylacji)		
system sygnalizacji zajętości pomieszczenia		
wkładka typu łazienkowego		
drzwi do pomieszczeń mokrych o podwyższonej odporności na wilgoć		
zabezpieczenie w panel dolny stalowy tzw. kopacz wysokości min. 20cm i profile brzegowe, chroniące przed uszkodzeniem.		
ilość sztuk - poglądowa	1 1 1 2 6 3 3 1 6 1	
widok - poglądowy		

UWAGA DOTYCZĄCA POSZERZANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH I EWENTUALNEJ WYMIANY NADPROŻY:
W przypadku, kiedy wystąpi konieczność poszerzenia istniejących otworów drzwiowych należy przestrzegać następujących zaleceń:
1. odkuć istniejące nadproża i sprawdzić długość oparcia belki nadprożowej na podporze;
2. w przypadku, gdy okaże się, że po wykonaniu poszerzenia otworu drzwiowego długość oparcia belki nadprożowej z każdej strony byłaby równa lub większa niż 15 cm, można wykonać poszerzenie otworu bez wymiany nadproża;
3. w przypadku, gdy okaże się, że po wykonaniu poszerzenia otworu drzwiowego długość oparcia belki nadprożowej z każdej strony byłaby mniejsza niż 15 cm należy wymienić belki nadprożowe w następujący sposób:
a) podstemplować istniejący strop wzdłuż ściany z otworem z obu jej stron
b) zdemontować belkę nadprożową z jednej strony ściany
c) zamontować nową belkę nadprożową stalową dwuteiową 140 lub 160 (w zależności od szerokości otworu i obciążenia belki)
d długości l = szerokości otworu + 2 x 20 cm; belkę oprzeć na podlewce cementowej 1:3 a mur nad belką podobnować klinami stalowymi lub dębowymi co 60 cm;
d) czynności z punktów b i c powtórzyć z drugiej strony ściany
e) po zamontowaniu obu belek skręcić je śrubami M12 co ok. 50 cm – 60 cm
f) wykonać poszerzenie istniejącego otworu.
g) belki nadprożowe wyszpaldować, osiatkować i otynkować.

		Drzwi stalowe, ilość zawiasów dobrana do ciężaru skrzydła - minimum 3, samozamykacz, wysokość drzwi netto min. 2m, odporne na uderzenia i środki dezynfekcyjne; Ościeżnica obejmująca; Malowane proszkowo, kolor biały matowy RAL 9016; klamka i szyld ze stali nierdzewnej o kształcie C, profil okrągły, wkładka patentowa; kierunek otwierania wg rzutu
szerokość netto w świetle ościeżnicy:	90cm	
	100cm	
	110+40cm	
odporność pożarowa EI30/EI60		
dymoszczelność		
reguator kolejności zamykania (RKZ)		
kod dostępu+czujnik otwarcia		
domofon		
podpięcie do SSP		
ilość sztuk - poglądowa	2	1 1
widok - poglądowy		

SAMOZAMYKACZ:
- dołierać do wagi drzwi oraz klasy p.poż.
- ramię samozamykacza odpowiednie długości do rozwarcia drzwi do kąta 180cm, chyba, że w poszczególnych drzwiach wskazano inaczej
- z szyną ślizgową do drzwi rozwieralnych z opóźnionym zamykaniem - prosty w formie, smukły
- wspomagający otwieranie drzwi - "sztmoczmykacz szpitalny", dla budynków bez barier
- z regulowaną funkcją opóźnionego zamykania
- regulowana szybkość zamykania drzwi, szybkość zatrzaskiwania
- regulacja funkcji back-check (hydrauliczne tłumienie otwarcia samozamykacza 70-150), chroniąca zawiasy, przed nagłym otwarciem.

Dostosować na budowie do masy i bezwładności konkretnych drzwi
- zmienna regulacja siły zamykania
- kąt otwarcia do 180°
- blokada otwierania przy ramieniu samozamykacza, drzwi ponad kąt 150

UWAGI:
1. Wymiary wszystkich otworów sprawdzić w naturze !
2. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz rzutem oddziału zamieszczonym w PFU, lokalizacja podcięć wentylacyjnych w drzwiach zgodnie z projektem wentylacji
3. Wszystkie stosowane materiały budowlane muszą posiadać atest sanitarno-higieniczny, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa
i decyzje wymagane prawem.
4. Przed wykonaniem otworów drzwiowych należy skoordynować wymiary z zamówioną stolarką (szczególnie wymiary drzwi ewakuacyjnych tak aby spełniały wymogi p.poż.) oraz danym typem ościeżnicy.
5. W pomieszczeniach mokrych należy stosować drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć.
6. Grubość skrzydła drzwi, po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.
7. Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne z samozamykaczem.
8. Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne dwuskrzydłowe z RKZ.
(kolejność zamykania skrzydła czynnego i biernego).
9. Drzwi z kodami dostępu, domofonem, dymoszczelne, przesuwne i automatyczne podłączone do SSP.
10. Szyba w drzwiach przesklonych oraz ścianach szklanych oklejana folią z wycinaną grafiką wg. projektu wnętrz.
11. Odbojniki do wszystkich drzwi na ścianach.
12. Automaty, samozamykacze i RKZ nie mogą zmniejszać wysokości otworu netto - min. 2m.
13. Akustyka Drzwi i ścianek szklanych wg aktualnych norm dotyczących akustyki: PN-B-02151-3:2015-10
14. Drzwi zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
15. Drzwi na drodze ewakuacyjnej szerokości minimum 140cm.
16. Drzwi z kodami dostępu i domofonami wg ustaleń z Zamawiającym i Personelem na etapie projektów budowlanego/wykonawczego. Drzwi z kodami dostępu i domofonem wyposażone w czujnik otwarcia
17. Ekspertyzy techniczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz Postanowienia SANEPID pełni funkcję nadrzędną do opracowania PFU.
18. Wyłączne do drzwi i stolarki drzwiowej mają charakter poglądowy, szczegółowo na etapie projektu budowlanego.
19. Łoci poszczególnych rodzajów skrzydeł oraz przyporządkowanie im wyposażenia ma charakter orientacyjny- służą do wykonania wstępnej wyceny stolarki i stolarki drzwiowej. Parametry charakterystyczne i estetyczne nie ulegną zmianie. Szczegółowe zestawienia ślusarki i stolarki drzwiowej do wykonania na etapie projektów budowlanego/wykonawczego oraz projektu wnętrz.

czecher studio ARCHITECTURE & MEDICINE
ul. Wólczańska 62/17 90-515 ŁÓDŹ tel. 606864249 f / www.czecherstudio.pl
czecherstudio@gmail.com

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ DLA SZPITALNYCH SALI ZABIEGOWYCH I BLOKU PORODOWEGO
W FORMULE ZAPROJEKTOWANIA WYKONANIA NADZÓR AUTORSKI
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM
DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI MEDYCZNYCH WYPOSAŻENIA WNĘTRZ W RAMACH ZAMÓWIENIA PROJ. DLA SZPITALA
DLA ZAMAWIAJĄCEGO PROJ. I. PAWŁOWSKI 19-4 ŁÓDŹ

INWESTOR:
SPZOZ SZPITAL GŁÓWNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
90-214 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 270.

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Data:	09.2022
Skala:	1:50

Tytuł rysunku:
Wytyczne do działki i stolarki drzwiowej - PIETRO II - III ODDZIAŁ OGÓLNY, PROPEDEUTYKI PEDIATRII I ONKOLOGII METABOLICZNYCH KOŚCIA Z ROZDZIOCZNA EMBRIOLOGII

Projektował:
mgr inż. arch. Maria Olachowska-Kotowska
sprawdzenie budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
mgr inż. arch. Bogusław Orczyk

1.3