



Zamawiający:

Wielopole Skrzyńskie, dnia 26.03.2024 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Przebudowa dróg gminnych Nr 107734R Brzeziny - Rędziny i Nr 107703R Broniszów Zapole, w ramach kompleksowej modernizacji sieci dróg lokalnych”** - oznaczonego symbolem: **RRz.271.8.2024**.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie OPINII GEOTECHNICZNEJ dot. Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107704R Broniszów – Zapole od km 0+000 do km około 2+620 w m. Broniszów wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci”

Odp.1. Opinia geotechniczna zostanie udostępniona z niniejszymi odpowiedziami.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma zaprojektować nawierzchnie powierzchniowo utrwalone przy użyciu grysów bazaltowych frakcji 5-11mm i emulsji asfaltowej, zamiast pakietu warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni o jakich mowa w PFU, tj.:

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S- 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W- 5 cm ?

Odp.2. Tak. Zamawiający potwierdza wykonanie nawierzchni przy użyciu grysów bazaltowych 5-11mm i emulsji asfaltowej zamiast warstw bitumicznych o grubości kolejno 4 cm oraz 5 cm.

Pytanie 3.

Jaka jest hierarchia dokumentów przetargowych? Który z dokumentów Zamawiający traktuje jako rozstrzygający w kwestiach spornych: SWZ czy PFU?

Odp.3. Dokumentem tym jest SWZ.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Łukasz Dziok