

**POWIATOWY ZARZĄD
DROGOWY**

38-300 Gorlice, ul. Michałusa 18
tel./fax 18 35-24-002; 18 35-24-011
PZD.5442.D.13.2021

Gorlice, dnia 09.03.2021 r.

URZĄD GMINY SĘKOWA	
KANCLARIA OGÓLNA	
WPRZYW: 12. 03. 2021	Godz...
Ilość zał.	
1437 1204	

12
Dzi

**Szanowna Pani
Małgorzata Małuch**

Wójt Gminy Sękowa

W odpowiedzi na pismo znak: BK.7013.1.2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie określenia warunków technicznych dla zadania pn. „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” – Budowa chodnika dla pieszych w Siarach w ciągu drogi powiatowej nr 1493 K Siary – Owczary w km 1+100 – 3+230 Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że projekt budowlany chodnika dla pieszych należy wykonać zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) na aktualnym podkładzie geodezyjnym zachowując niżej podane warunki:

1. Chodnik o szerokości 2,00 m (bez krawężnika i obrzeża trawnikowego) zlokalizować bezpośrednio przy jezdni.
2. Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, kolorystycznie dostosowana do nawierzchni istniejącego chodnika.
3. Od strony jezdni chodnik ograniczyć krawężnikiem betonowym wyniesionym na wysokość 16 cm, posadowionym na ławie betonowej z oporem.
4. Przy krawężniku projektowanego chodnika dla pieszych, ułożyć ściek z dwóch rzędów kostki betonowej.
5. Nawierzchnię na zjazdach wykonać z kostki brukowej koloru czerwonego. Odkrycie krawężnika na zjazdach 4 cm. Zmianę wysokości krawężnika w obrębie zjazdów wykonywać na długości 2,0 m.
6. Zachować pas ruchu drogi powiatowej o szerokości 2,75 m. Projektowane poszerzenia jezdni zaprojektować zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia.
7. Dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia pasa drogowego na długości projektowanego chodnika wykonać kanalizację deszczową.

8. W przypadku konieczności przedłużyć istniejące przepusty pod drogą powiatową do długości pozwalającej na realizację inwestycji.
9. W miejscach, gdzie jest to wymagane przepisami zaprojektować urządzenia BRD – bariery drogowe z pochwytem/balustrady.
10. Dla przedmiotowej inwestycji uzyskać zgodę wodnoprawną. 1 egz. operatu wodnoprawnego/materiałów zgłoszeniowych przedłożyć w tut. Zarządzie.
11. Przeanalizować możliwość uzyskania odstępstwa od konieczności budowy kanału technologicznego w przypadku, gdy istniejąca w terenie kanalizacja kablowa teletechniczna jest siecią światłowodową posiadającą wolne zasoby (uzyskać stosowane oświadczenie od zarządcy sieci), bądź lokalizowanie kanału byłoby ekonomicznie nieracjonalne.
12. Na czas robót związanych z realizacją inwestycji Wykonawca robót winien sporządzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót prowadzonych w pasie drogowym zaopiniowany przez Komendę Powiatowa Policji w Gorlicach, Urząd Gminy w Sękowej, tut. Zarząd i zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach powiatowych i gminnych tj. Starostę Gorlickiego.
13. Należy sporządzić i zatwierdzić projekt stałej zmiany organizacji ruchu uwzględniający zmiany w oznakowaniu i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu.
14. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w tut. Zarządzie.
- 15. Dysponowanie pasem drogowym drogi powiatowej nr 1493 K Siary – Owczary na potrzeby budowy chodnika w m. Siary wymaga zawarcia porozumienia z Powiatem Gorlickim. Do obowiązku Gminy Sękowa należy przygotowanie projektu porozumienia regulujące współpracę samorządów.**

Z uwagi na brak szczegółowej mapy ewidencyjnej określającej granice pasa drogowego drogi powiatowej nr 1493 K Siary – Owczary tut. Zarząd nie jest w stanie stwierdzić czy jest możliwość budowy chodnika dla pieszych w istniejącym pasie drogowym.

DYREKTOR

Rafał Wojna