



BK 7013.1.2021

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 62 81 111, faks 12 43 07 029

**Gazownia w Gorlicach**  
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice  
tel. 12 628 19 97  
gazownia.gorlice@psgaz.pl

**Gmina Sękowa**  
**Sękowa 252**  
**38-307 Sękowa**

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.0053.763.041.21

Gorlice, dn. 19-03-2021

Dot.: Uzgodnienia planowanego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1493K relacji Siary – Owczary, polegająca na budowie chodnika jednostronnego w km. 1+100 do 4+330 o długości 2130m i szerokości 2m”.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo nr IZ.7013.1.20201 z dnia 17-03-2021 w sprawie j/w Gazownia w Gorlicach uzgadnia przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

1. W zakresie objętym w/w projektem posadowione są gazociągi średniego ciśnienia dla których szerokość strefy kontrolowanej wynosi 3 mb (po 1,5mb od osi gazociągu):
  - ark. 1, Siary, przekroczenie drogi przyłączem gazowym do budynku nr 99, przyłącz gazowy s/c stal Dn15 w rurze osłonowej wyprowadzonej na odległość 4,5 m od skraju jezdni,
  - ark. 3, Siary, przekroczenie drogi gazociągiem s/c stal Dn20 w rurze osłonowej wyprowadzonej na odległość 4,0 m od skraju jezdni,
  - ark. 8, Siary, gazociąg zlokalizowany wzdłuż drogi w odległości ok 7 m od skraju jezdni, w rejonie istniejącego przekroczenia drogi obok budynku nr 75 brak zaprojektowanego chodnika,
  - ark. 9, Siary, przekroczenie drogi gazociągiem s/c stal Dn32 w rurze osłonowej wyprowadzonej na odległość 3,0 m od skraju jezdni,
  - ark. 10, Siary, przekroczenie drogi przyłączem gazowym do budynku nr 84, przyłącz gazowy s/c stal Dn15 w rurze osłonowej wyprowadzonej na odległość 4,0 m od skraju jezdni,
  - ark. 12, Owczary, przekroczenie drogi gazociągiem s/c stal Dn32 w rurze osłonowej wyprowadzonej na odległość 4,0 m od skraju jezdni,
2. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z w/w siecią gazową należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 04.06.2013 poz. 640).
3. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401 ). Rozpoczęcie tych

- robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, którego o tym Inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
4. Przed przystąpieniem do budowy projektowanej infrastruktury, należy dokonać odkrywek gazociągu w obecności pracownika Gazowni w Gorlicach w celu lokalizacji jego przebiegu, głębokości posadowienia, stanu technicznego.
  5. Prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągów wykonać **ręcznie** pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.
  6. Skrzyżowania wybudowanego chodnika z istniejącymi gazociągami podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. Nadzór nad w/w robotami odbywał się będzie odpłatnie na zlecenie inwestora.
  7. W przypadku uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora budowy.
  8. W przypadku gdy podczas prac związanych z przedmiotową budową zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach Zakładu Gazowniczego w Krakowie.
  9. Zaprojektowane do budowy materiały i urządzenia winny posiadać certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
  10. Całość w/w robót zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy pocztą.

Z poważaniem.

KIEROWNIK  
Gazownia w Gorlicach  
  
Tadeusz Goleń

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.

Otrzymują:

1. Adresat + mapki (6 szt)
2. a/a + mapki (6 szt)

MSZ/957