

URZĄD GMINY SĘKOWA
KANCELARIA OGÓLNA

Wpłynęło: 04.05.2021 Godz.: 12

Ilość ark.: 2403/2021



FP PROJEKT

Wpłynęło dn. 2021-05-06

L. dz. 100

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 62 81 111, faks 12 43 07 029

Gazownia w Gorlicach
ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice
tel. 12 628 19 97
gazownia.gorlice@psgaz.pl

Gmina Sękowa
Sękowa 252
38-307 Sękowa

Wasz znak: IZ.7013.1.2021
Nasz znak: PSGKR.0053.763.041.001.20

Gorlice, dn. 28-04-2021

Dot.: Uzgodnienia planowanego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1493K relacji Siary – Owczary, polegająca na budowie chodnika jednostronnego w km. 1+100 do 4+330 o długości 2130m i szerokości 2m”.

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo nr IZ.7013.1.2021 z dnia 19-04-2021 (otrzymane w dniu 23.04.2021) w sprawie j/w Gazownia w Gorlicach uzgadnia przedmiotowy projekt z następującymi uwagami:

1. W zakresie objętym w/w projektem posadowione są gazociągi średniego ciśnienia dla których szerokość strefy kontrolowanej wynosi 3 mb (po 1,5mb od osi gazociągu):
- ark. 5, Siary, przekroczenie drogi gazociągiem s/c stal DN32 w rurze osłonowej stal DN100 wyprowadzonej na odległość 4,0 m od skraju jezdni,
- ark. 8, Siary, przekroczenie drogi przyłączem gazowym do budynku nr 74, przyłącz gazowy s/c stal Dn15 w rurze osłonowej stal DN80 wyprowadzonej na odległość 3,0 m od skraju jezdni,
2. Przy projektowaniu uzbrojenia nad i podziemnego w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z w/w siecią gazową należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 04.06.2013 poz. 640).
3. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401). Rozpoczęcie tych robót może nastąpić w obecności przedstawiciela Gazowni w Gorlicach, którego o tym Inwestor powiadomi pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
4. Przed przystąpieniem do budowy projektowanej infrastruktury, należy dokonać odkrywek gazociągu w obecności pracownika Gazowni w Gorlicach w celu lokalizacji jego przebiegu, głębokości posadowienia, stanu technicznego.
5. Prace ziemne w obrębie strefy kontrolowanej gazociągów wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika Gazowni w Gorlicach.
6. Skrzyżowania wybudowanego chodnika z istniejącymi gazociągami podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Gazowni w Gorlicach na zlecenie Inwestora. Nadzór nad w/w robotami odbywał się będzie odpłatnie na zlecenie inwestora.

7. W przypadku uszkodzenia gazociągu w związku z w/w pracami Gazownia w Gorlicach wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora budowy.
8. W przypadku gdy podczas prac związanych z przedmiotową budową zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach Zakładu Gazowniczego w Krakowie.
9. Zaprojektowane do budowy materiały i urządzenia winny posiadać certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
10. Całość w/w robót zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy pocztą.

Z poważaniem.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA

Gazownia w Gorlicach

Rafał Dybaś
Rafał Dybaś

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tamowie przy ul. Bandrowskiego 16. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.

Otrzymują:

1. Adresat + mapki (2 szt.)
2. a/a + mapki (2 szt.)

MSZ/1604