



NZ.261.80.2024

Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** Budowa oświetlenia wzdłuż chodnika łączącego ul. Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej.

**Znak sprawy:** 13/V/2024

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej Pzp, przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

W dokumencie postępowania a dokładniej w przedmiarze oraz w projekcie wykonawczym jest zamieszczona informacja i pozycja „Uzupełnienie wyposażenia szafy oświetleniowej – sterownik centralny”, proszę o sprecyzowanie jaki sterownik jest wymagany gdyż nie ma takiej informacji w żadnym załączniku udostępnionym w postępowaniu.

**Odpowiedź nr 1:**

Obecnie do obsługi systemu funkcjonują sterowniki centralne OWLET- SECO firmy Schreder, można zastosować również nowszą wersję systemu (EXEDRA) wówczas oprawy muszą być wyposażone w gniazda Zhaga Book 18 oraz muszą posiadać certyfikat D4i wydany przez konsorcjum Zhaga. Gniazda służą do podłączenia sterowników lokalnych natomiast jedną na 8 opraw wyposaża się w sterownik z kartą SIM pełniący funkcję sterownika centralnego.

Otrzymują:

1 x strona prowadzonego postępowania

1 x aa NZ