

Wadowice, dnia 22.05.2019r.

ZZOZ/ZP/33/1/2019

**Informacja o wpłynięciu pytań do zapytania ofertowego  
na naprawa urządzeń P-Poż w Pawilonie „D” ZZOZ w Wadowicach**

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na naprawa urządzeń P-Poż w Pawilonie „D” ZZOZ w Wadowicach, znak: 17/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:** Proszę o informację jaki jest obecnie zainstalowany siłownik na oknie. Typ, model, producent?

**Odpowiedź:** Siłownik GEZE Typ E250 (IDENT Nr 016458) 0,9A, 24V, MOC 750N.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia 23.05.2019r. do godziny 11.30. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 23.05.2019 r. godz. 12.00**

*Dyrektor  
Zespołu Zakładów w Wadowicach*

**Beata Szafraniec**

Otrzymują:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>  
1 x Adresat (e-mail):  
1 x a/a.