

271.1.16.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rucewo**”

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. Czyją własnością będzie materiał pochodzący z rozbiórki drogi?
2. Czy w ramach realizacji inwestycji należy wykonać nasadzeń kompensacyjnych? Jeżeli tak to Czy Zamawiający obniży okres gwarancji wykonanych nasadzeń do 12 m-cy?
3. Kto odpowiada za dokonanie opłaty za wykonanie wycinki drzew jaką należy uiścić do Starostwa Powiatowego?
4. Czy wymagany będzie nadzór ornitologiczny przy wycince drzew?

Wyjaśnienia:

Ad.1 Zgodnie z zapisami w SWZ właścicielem pozyskanego materiału z rozbiórki będzie Zamawiający.

Ad.2 Zgodnie z zapisami w SWZ w ramach nasadzeń zastępczych należy nasadzić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na działce nr 116 w Rucewie, 17 drzew gatunku jarząb pospolity o minimalnych obwodach pni 8-12 cm mierzonym na wys. 100 cm. Nasadzenia objęte są roczną gwarancją i Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uschniętych lub uszkodzonych drzew. Posadzone drzewa należy ustabilizować drewnianymi palikami.

Ad. 3 Zgodnie z decyzją Starosty Inowrocławskiego nr OSR.613.1.30.2024 opłata za usunięcie drzew została odroczone na okres 3 lat od dnia upływu terminu wykonania

nasadzeń zastępczych i Wykonawca nie jest zobowiązany do dokonywania opłaty za wycinkę.

Ad.4 Nie jest wymagany nadzór ornitologiczny.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr inż. Waldemar Kubiak