

LEGENDA:

- L30 — oprawa LED 30W 4000lm 4000K IP20 130cm
- Panel LED NT 50W 4000K 5500lm IP20
- 30 — Panel LED 30W 4000K 3200lm IP20
- 32 — Panel Led 32W 4000K 3400lm IP20
- 24 — Panel Led 24W 4000K 2100lm IP20
- IP44 32 — Panel Led 32W 4000K 3400lm IP44
- IP44 — oprawa Led 30W 2750lm, 4000K IP44
- EXIT — oprawa wyjścia ewakuacyjnego LED 3W 1h
- A⊠ — oprawa awaryjna LED 5W 1h 200lm
- wyłącznik jednobiegunowy
- wyłącznik świecznikowy
- wyłącznik jednobiegunowy IP44
- wyłącznik krańcowy schodowy
- →3f — wypust 3f zasil. kuchni elektrycznej
- →1f — wypust 1f zasil. urzadzenie
- TBz/W — zewnętrzno–wewnętrzna tablica bezpiecznikowa
- SkT — skrzynka techniczna– gn.3–f 32A/Z + 4xgn. 1–f 16A/Z
- TBn — tablica bezpiecznikowa nagłośnienia
- TW — tablica bezpiecznikowa wentylacji i klimatyzacji

Rys. IE–01 Schemat instalacji oświetlenia parteru

INVENT	PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA mgr inż. Jacek Krawczyński
	ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
obiekt:	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
adres inwestycji:	ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obręb ewid. Krzyżowa Góra nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-miasto
inwestor:	Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
projektant/nr uprawnień IE:	mgr inż. Andrzej Niczyporuk upr. nr ew. UAN.VI-6/3/0/89 — podpis:
sprawdzający/nr uprawnień IE:	mgr inż. Krzysztof Maniakowski upr. nr ew. LBS/0001/PWOE/10 — podpis:
rysunek:	Schemat instalacji oświetlenia parteru
data: 02.05.2019	skala: 1 : 100 — nr rysunku: IE-01