

# **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

**Obiekt:****Budowa:**

- projekt linii kablowej nn-0,4 kV do zasilenia pompy głębinowej w stacji uzdatniania wody w miejscowości Burbiszki, gm. Sejny.

**Inwestor:**

Gmina Sejny

16-400 Sejny, ul. Grodzińskiego 1

**Projektant:**

mgr inż. Mariusz Ostrowski

upr. do proj: PDL/0138/POOE/11

nr ewid. PDL/IE/0011/12

Suwałki, styczeń 2021 r.

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.**

### **1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:**

- a) roboty ziemne - rów kablowy,
- b) układanie kabli w rowie kablowym,
- c) zasypanie rowu kablowego,
- d) podłączenie kabli w szafach sterowniczych,
- e) zasypanie wykopów,
- f) pomiary i badania.

### **2. Istniejące obiekty budowlane:**

- a) kanalizacje sanitarna, deszczowa,
- b) linie kablowe nn-0,4 kV.

### **3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:**

Zagrożenie mogą stwarzać:

- a) prace ziemne wykonywane przy zbliżeniach i krzyżówkach z istniejącymi uzbrojeniem terenu.

### **4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:**

Przy poprawnym wykonywaniu robót nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- a) przyłączenie kabli nn-0,4kV do szaf sterowniczych powinno odbywać się po wyłączeniu napięcia.
- b) badania i pomiary winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

### **5. Wskazówki sposobu prowadzenia instruktazu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót oraz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom:**

- a) pracownicy wykonujący wykop oraz montaż linii kablowej nn-0,4 kV winni być poinstruowani o przebiegu istniejących linii energetycznych.
- b) w trakcie wykonywania wykopu należy wygrodzić i oznakować teren wykonywania robót.
- c) zabezpieczyć ściany wykopu przed osuwaniem się ziemi.
- d) badania i pomiary winny wykonywać osoby posiadające wymagane uprawnienia.

W trakcie przygotowania i wykonywania robót stosować przepisy określone m.in. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Opracował:

mgr inż. Mariusz Ostrowski

upr. do proj: PDL/0138/POOE/11

nr ewid. PDL/IE/0011/12