

ZP.272.3.4.2020

Leżajsk, dnia 18.05.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr: 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk i 1277R Łowisko (gr. pow.) – Wola Zarczycka”

Modyfikacja odpowiedzi na pytania dla Części nr 1 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1241R Hucisko - Ruda Łańcucka - Przychojec - Leżajsk w m. Łukowa i Ruda Łańcucka w km 8+658 - 9+934

Powiat Leżajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Leżajskiego, poniżej modyfikuje opublikowaną w dniu 15.05.2020r. odpowiedź na pytanie nr 7 Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, w następujący sposób:

7. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W zamiast AC 11W oraz AC 11S zamiast AC 8S?

Odpowiedź: Warstwę wiążącą wycenić i wykonać z AC16W dla KR2, warstwę ścierną z AC8S dla KR3 zgodnie z aktualną STWiOR dla w/w warstw opublikowaną na stronie Zamawiającego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr inż. Marek Śliż