

**Gmina Wielichowo  
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo  
tel. 61 44- 33 -001  
E-mail: [urząd@wielichowo.pl](mailto:urząd@wielichowo.pl)  
NIP 995-01-49-371, Regon 631259301**

Wielichowo, dnia 25.04.2023 r.

**Oznaczenie sprawy GP.271.3.2023**

**Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia  
publicznego**

**Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Rozbudowa przedszkola w Wielichowie”**

**Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:**

**Pytanie 1**

W zamieszczonych przez Zamawiającego materiałach brak:

- Zestawienia stolarki wraz z opisem wykonania.
- Żaluzja maskująca na dachu, pozycja koszt. Nr 104 – Żaluzja – zakup i montaż – brak informacji, rodzaju konstrukcji – proszę o przesłanie wytycznych oraz obmiaru. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępnia zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej. Opis znajduje się na stronie nr 6 proj. arch. – opis WYKON.**

**Projektowany jest system żaluzji elewacyjnych stałych, składających się z listew o profilu mocowanym zatrzaskowo do aluminiowego dźwigara nośnego, profile aluminiowe, emaliowane piecowo pokryte lakierem poliestrowym w kolorze RAL 7011.**

**Żaluzja widoczna na przekroju rys. nr 3 oraz zaznaczona na rzucie dachu.**

**Długość żaluzji: 33,28mb; wysokość: 1,50m**

z up. BURMISTRZA

/-/ Ewa Kasperska  
Zastępca Burmistrza