

Mielec, dn. 24.04.2023r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany **Krzysztof Cygan** prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: **RZECZOZNAWSTWO I DORADZTWO PPOŻ. Krzysztof Cygan**, ul. Sandomierska 6a/3, 39-300 Mielec, NIP: 817-13-37-288, REGON: 364278437, posiadający uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Nr upr. 591/2014 **oświadczam, że wyrażam zgodę na** zastosowanie rozwiązań zamiennych polegających na zmianie proponowanej klapy dymowej uruchamianej samoczynnie poprzez system wykrywania dymu na wentylator oddymiający uruchamiany samoczynnie poprzez system wykrywania dymu.

W Ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej w istniejącym budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w związku z decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Dębicy wykonanej w lipcu 2021r. oraz uzyskanym na jej podstawie Postanowieniem Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Znak: WZ.5595.194.2021 z dnia 8 września 2021r. wskazana została konieczność wyposażenia komunikacji poddasza w klapę dymową uruchamianą samoczynnie poprzez system wykrywania dymu. Zmiana urządzenia klapy dymowej na wentylator oddymiający nie spowoduje zmiany warunków przyjętych rozwiązań (ponadstandardowych) zamiennych innych niż określają to przepisy techniczno-budowlane zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu (rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów).

RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH

mgr Krzysztof Cygan
Nr upr. 591/2014