



TN-C-S	400/230[V]
	3xL+N+PE
samoczynne wyłączenie zasilania	

Proj. zestaw certyfikowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP składa się z następujących urządzeń:

- UW PWP - urządzenie wykonawcze, w wersji wewnętrznej, IP54
- US PWP - urządzenia sygnalizacyjne, p/t, IP54
- UU PWP - urządzenia uruchamiające, p/t IP54

TEMAT RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG		
OBIEKT ADRES	Wiejski Dom Kultury w Stróżówce na dz. ewid. nr 965 w obr. Stróżówka, gmina Gorlice.	skala:	1:100
INWESTOR ADRES	Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice	stadium:	PT
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Kapanowski	nr upr. MAP/0034/PWOE/09	format: 2xA4
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Puścizna		data: 06.2024
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maksymilian Liber	nr upr. MAP/0016/PBE/20	strona:
PROJEKTOWANIE, NADZORY I REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH "EL-PROJEKT" mgr inż. Rafał Kapanowski 38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 39, tel. 500 045709			nr rys. E-06