



Krajowa Administracja
Skarbowa

Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze

Zielona Góra, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Hertz Systems Ltd sp. z o.o.
al. Zjednoczenia 118 A
65-120 Zielona Góra

sprawa dotyczy: "zakupu i montażu central SSWiN wraz z czujkami w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze" - nr sprawy ID; 215731

W odpowiedzi na pismo nr L.dz. SO/PJ/3137/19 z dnia 16.04.2019 r., Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przesyła następujące odpowiedzi:

Ad 1. "pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia z dokonanej czynności czyszczenia kominów" - zapis zamieszczono omyłkowo.

Ad 2. Uprawnienia o których mowa znajdują się w zał. nr 1. "Opis przedmiotu zamówienia" , w punkcie 3 "Wykonawca" i dotyczą koncesji MSW i ubezpieczenia OC.

Ad 3. Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej.

Ad 4. Istnieje potrzeba montażu dodatkowego szyfratora (w pomieszczeniu serwerowni), szczegóły zostaną przekazane firmie wybranej do realizacji umowy.

Ad 5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie okablowania bez wymogu odporności ogniowej PH90.

Ad 6. Zamawiający posiada szątkowa dokumentacje przedmiotowych budynków w formie papierowej i przekaze ją firmie wybranej do realizacji umowy, Izba nie posiada dokumentacji w formie elektronicznej.

Ad 7. Okablowanie na chwile obecną jest w pełni sprawne i zamawiający nie widzi potrzeby jego wymiany. W sytuacji kiedy będzie konieczność wymiany okablowania Zamawiający zakwalifikuje to jako prace dodatkowe.

Ad 8. Jeżeli w trakcie montażu systemu SSWiN zdarzy się odcinek instalacji niezdatny do wykorzystania, zamawiający dopuszcza możliwość położenia dodatkowego okablowania w listwie elektroinstalacyjnej.

Ad 9. Zamawiający podtrzymuje zapis o 5-letnim okresie rękojmi.

Specjalista
Andrzej Wasilik

Z upoważnienia
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
Kierownik Działu
Piotr Czechowski