

Znak sprawy: 1/ZP/05/2023

**ZAMAWIAJĄCY:**  
**Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.**

**Plac 600-lecia 6**  
**64-113 Osieczna**  
NIP: 6972373631  
tel. +48 65 535 06 48  
e-mail: biuro@gzk.osieczna.pl

Osieczna, 24.05.2023 r.

**dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,2kW usytuowanej na gruncie - dz. 195/9 dla Oczyszczalni Ścieków w Osiecznej.**

**Odpowiedzi na pytania**

**Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:**

**Pytanie 1:**

Czy inwestor dopuszcza moduły o większej mocy?

**Odpowiedź:**

Dopuszczalne jest zainstalowanie paneli o większej mocy, ale warunkiem jest aby ich sumaryczna moc była taka sama jak w projekcie lub większa i nie przekraczała 50kW. Dodatkowo jakość i wydajność paneli nie może być gorsza oraz obszar przeznaczony pod panele nie może być większy (np. rozbiecie na więcej stołów) aniżeli przedstawiony w projekcie.

**Pytanie 2:**

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie optymalizatorów 2:1? (czyli jedna sztuka optymalizatora na dwa moduły, pozwoli to obniżyć koszty inwestycji).

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy zastosowanie jednego optymalizatora do dwóch paneli fotowoltaicznych.

**Pytanie 3:**

Czy istnieje możliwość zastosowania konstrukcji naziemnej innego producenta np. CORAB? BUDMAT?

**Odpowiedź:**

Istnieje możliwość zastosowania innej konstrukcji naziemnej, lecz o parametrach nie gorszych niż podana konstrukcja w projekcie.