



**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
  
Zarząd Zlewni  
w Poznaniu**

Niniejsza decyzja  
staje się ostateczna

dnia 30.03.2019  
Poznań, dnia 3.04.2019

**KIEROWNIK**

Joanna Małecka

PO.ZUZ.4.421.54.2019.KP

Poznań, dnia 11.03.2019. r.

## **DECYZJA**

Na podstawie 389 pkt 9) w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b), art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1, 2 pkt 12) oraz art. 407 ust. 1 i 2, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), art. 104 oraz art. 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 stycznia 2019 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 15 stycznia 2019 r.), uzupełnionego pismem z dnia 20 lutego 2019 r. (data wpływu do tut. Organu dnia 21 lutego 2019 r.), złożonego przez:

**Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach,  
ul. Ratuszowa 3,  
64-510 Wronki**

## **DYREKTOR**

### **ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W POZNANIU**

#### **orzeka:**

- I. **udzielić na rzecz Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. we Wronkach pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście przewiertem sieci wodociągowej rozdzielczej pod dnem ciekłu Ostroroga na działce o nr ewid. 155, obręb Ćmachowo, gm. Wronki.**
- II. **ustalić następujące warunki wykonania pozwolenia wodnoprawnego – przejście kanalizacją telekomunikacyjną:**
  1. lokalizacja: działka nr ewid. 155, obręb Ćmachowo, gm. Wronki;
  2. współrzędne geograficzne przejścia:  
początek przejścia: N 52°40'35,3" E 16°18'36,1";  
środek przejścia: N 52°40'33,9" E 16°18'33,9";  
koniec przejścia: N 52°40'33,5" E 16°18'33,3";
  3. rzędna dna ciekłu w miejscu przekroczenia: 57,20 m n.p.m.;

4. rzędna góry rury osłonowej: 55,70 m n.p.m.;
5. długość rury przewodowej: 77,8 m;
6. długość rury osłonowej: 75,0 m;
7. wykonanie metodą przewiertu;
8. rura osłonowa: dn225 PE 100;

### III. zobowiązać do:

1. prowadzenia i wykonania prac i robót zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, dokumentacją branżową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w sposób niezagrożący bezpieczeństwu osób trzecich, a także niepowodujący ujemnego oddziaływania na swobodny przepływ wód w ciekach;
2. usytuowania sieci wodociągowej w taki sposób, aby nie powodowała przeszkód w robotach utrzymaniowych cieku;
3. uporządkowania oraz przywrócenia pierwotnego stanu terenu objętego inwestycją po wykonaniu inwestycji;
4. utrzymywania urządzenia wodnego, tj. sieci wodociągowej, w należyтым stanie technicznym, a także wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych na własny koszt;
5. przestrzegania zapisów niniejszego pozwolenia wodnoprawnego oraz operatu wodnoprawnego;
6. usunięcia ewentualnych szkód i pokrycia strat powstałych w związku z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego oraz wykonania czynności bądź też urządzeń zapobiegających szkodom, w przypadku stwierdzenia ujemnego oddziaływania na interesy osób trzecich;
7. wypłacenia zainteresowanym stronom odszkodowania w przypadku wystąpienia szkód związanych z eksploatacją obiektu;

### IV. zastrzec, że:

1. przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości oraz urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości oraz urządzeń, zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne;
2. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami;
3. wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne);
4. za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do decyzji;
5. wszelkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem wodnoprawnym należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;



6. niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli;
7. niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych;
8. pozwolenie wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne, zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne;

**V. stwierdzić, że:**

1. za podstawę wydania niniejszego pozwolenia przyjęto:

- wniosek z dnia 10 stycznia 2019 r.;
- pismo z dnia 20 lutego 2019 r.;
- dokumentację „Operat wodnoprawny – na przejście sieci wodociągowej rozdzielczej rurą dn160 PE100 pod dnem cieku Ostroroga na działce o nr ewid. 155, obręb Ćmachowo, gmina Wronki” opracowaną przez Panią Justynę Markowicz w styczniu 2019 r.;

**VI. obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenia wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.**

### **Uzasadnienie**

Pani Justyna Markowicz ul. Azaliowa 11, 64-980 Trzcianka, występująca w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Wronkach, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki wnioskiem z dnia 10 stycznia 2019 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 15 stycznia 2019 r.), uzupełnionego pismem z dnia 20 lutego 2019 r. (data wpływu do tut. Organu dnia 21 lutego 2019 r.), zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście przewiertem sieci wodociągowej rozdzielczej pod dnem cieku Ostroroga na działce o nr ewid. 155, obręb Ćmachowo, gm. Wronki.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, pismem z dnia 29 stycznia 2019 r., znak: PO.ZUZ.4.421.54.1.2019.KP wezwał Wnioskodawcę do usunięcia braków i uzupełnienia przesłanego wniosku poprzez przedłożenie lokalizacji projektowanego przejścia sieci wodociągowej w zakresie współrzędnych początku, środka oraz końca ww. przejścia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zaznaczenie zasięgu oddziaływania planowanego do wykonania urządzenia wodnego.

Wnioskodawca w odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 20 lutego 2019 r. (data wpływu do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Poznaniu dnia 21 lutego 2019 r.) przesłał wymaganą dokumentację uzupełniającą w całości wcześniej przesłany wniosek o pozwolenie wodnoprawne.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu pismem znak: PO.ZUZ.4.421.54.2.2019.KP z dnia 26 lutego 2019 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego

w powyższej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz na stronie internetowej BIP Wody Polskie.

Dyrektor w ww. piśmie zawiadomił strony postępowania, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie nie mogło zostać załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również wskazał powód przedłużenia terminu. Ponadto, Dyrektor podał nowy termin załatwienia sprawy, jednocześnie informując, że na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie w przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Żadna ze stron nie złożyła ponaglenia.

Dołączony do wniosku operat wodnoprawny stanowił m.in. podstawę do wydania niniejszej decyzji.

Celem Wnioskodawcy jest wykonanie przekroczenia ciek przy budowie kanalizacji wodociągowej w miejscowości Ćmachowo w gminie Wronki, w ramach realizacji projektu „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wróblewo, gm. Wronki”. Przejście przez ciek Ostroroga zlokalizowane będzie w obrębie działki ewidencyjnej 155, obręb Ćmachowo, gm. Wronki.

Ponadto organ ustalił następujący stan prawny.

Na podstawie przepisu zawartego w art. 389 pkt 9) ustawy Prawo wodne prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące m.in. przewodów w rurociągach osłonowych wymaga uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy Prawo wodne, przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do m.in. rurociągów, linii telekomunikacyjnych (...), a także innych urządzeń (...) prowadzonych przez wody powierzchniowe, a także przez wały przeciwpowodziowe.

Załączona dokumentacja spełnia wymagania art. 407 i 409 ustawy Prawo wodne w zakresie formalnym i merytorycznym. Pozwolenie wodnoprawne nie narusza art. 396 ustawy Prawo wodne. Analiza zebranych dowodów nie dała podstaw do odmowy wydania decyzji na podstawie art. 399 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Po przeanalizowaniu akt niniejszej sprawy oraz przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięć. Wobec powyższego,



nie istnieją żadne przeszkody do wydania niniejszej decyzji w podanym zakresie oraz na ustalonych warunkach.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

*Zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne pobrano opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 221,34 zł oraz opłatę skarbową od przedłożonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Dowód opłaty dołączono do akt sprawy.*



Z-CA DYREKTORA  
Arkadiusz Koza

#### Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach ,  
ul. Ratuszowa 3,  
64-510 Wronki  
adres do korespondencji:  
Justyna Markowicz  
ul. Azaliowa 11,  
64-980 Trzcianka
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu – RUM  
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
  3. Ever Milk Sp. z o.o.  
Wróblewo 51  
64-510 Wróblewo
  4. Gmina Wronki  
ul. Ratuszowa 5  
64-510 Wronki  
/50q1dj9hzbz/SkrytkaESP
  5. ZUZ aa
- Do wiadomości:
1. RZI