



**CONCEPT Tom Wojciechowski**  
ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia  
www.twconcept.pl biuro@twconcept.pl  
telefon kontaktowy +48 513 006 076  
NIP 586-161-13-40, REGON 192576290  
mBank nr 68 1140 2004 0000 3802 6275 6324

# PROJEKT BUDOWLANY

**temat :** Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia

**kategoria obiektu:** XIII

**adres :** Gdynia, ul. Pucka 100/1,2,3,5  
dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia  
81-036 Gdynia

**inwestor :** Gmina Miasta Gdyni  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
81-382 Gdynia

**branża:** sanitarna

**projektant:** mgr inż. Tom Wojciechowski  
upr. bud. do projektowania nr POM/0166/POOS/06  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń

**sprawdzający:** mgr inż. Jacek Maniszewski  
upr. bud. do projektowania nr 117/Gd/00  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

### **I OPIS TECHNICZNY**

1.0	Przedmiot opracowania	2
2.0	Cel i zakres opracowania	2
3.0	Materiały wyjściowe	3
4.0	Charakterystyka obiektu	3
5.0	Opis rozwiązania technicznego	3
5.1	Obliczenia i dobór gazomierza	3
5.2	Instalacja gazu	5
5.0	Instalacja ciepłej wody użytkowej	7
6.0	Instalacja centralnego ogrzewania	8
7.0	Izolacja termiczna	10
8.0	Obszar oddziaływania obiektu budowlanego	10
9.0	Uwagi dla wykonawcy	11

### **II ZAŁĄCZNIKI**

1.0	Oświadczenia projektantów	13
2.0	Oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej	14
3.0	Informacja dotycząca BIOZ	15
4.0	Kopia opinii kominiarskiej	18
5.0	Kopia warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej	20
6.0	Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych autorów projektu	24
7.0	Kopia decyzji USC	26
8.0	Kopia wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa autorów projektu	27

### **III ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**

### **IV RYSUNKI**

S.01.	Projekt zagospodarowania terenu	1 : 500
S.02.	Rzut parteru - instalacja gazu	1 : 50
S.03.	Rzut poddasza - instalacja gazu	1 : 50
S.04.	Aksonometria instalacji gazowej	1 : 50
S.05.	Elewacja budynku	1 : 50
S.06.	Rzut parteru – instalacja c.o.	1 : 50
S.07.	Rzut piętra – instalacja c.o.	1 : 50
S.08.	Rozwinięcie instalacji c.o. oraz c.w.u.	1 : 50

## **I OPIS TECHNICZNY**

### **1.0 Przedmiot opracowania**

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni.

### **2.0 Cel i zakres opracowania**

Celem opracowania jest podanie rozwiązania technicznego doprowadzenia gazu od miejsca włączenia do istniejącej instalacji gazowej do odbiorników gazowych oraz zmianie sposobu ogrzewania i podgrzania wody w przedmiotowym budynku, w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 5.

Zakres opracowania obejmuje przewody, z kurkami odcinającymi, zasilające gazomierze G4 umieszczony na zewnętrznej ścianie przedmiotowego budynku, kotły i kuchenki gazowe zlokalizowane we wskazanych pomieszczeniach oraz rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania od projektowanych kotłów gazowych do odbiorników w postaci istniejących przyborów sanitarnych i projektowanych grzejników znajdujących się w przedmiotowym budynku, w lokalach mieszkalnych nr 1, 2, 3 i 5.

Lokal mieszkalny nr 1, o powierzchni użytkowej 36,57 m<sup>2</sup>, ogrzewany jest za pomocą pieca kaflowego na paliwo stałe, którego odprowadzenie spalin należy trwale zaczopować. Likwidacja w/w pieca uzależniona będzie od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni. Jednocześnie przygotowanie ciepłej wody odbywa się za pomocą podgrzewacza, który należy zdemontować.

Lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 21,71 m<sup>2</sup>, ogrzewany jest za pomocą pieca kaflowego na paliwo stałe, którego odprowadzenie spalin należy trwale zaczopować. Likwidacja w/w pieca uzależniona będzie od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni. Jednocześnie przygotowanie ciepłej wody odbywa się za pomocą podgrzewacza, który należy zdemontować.

Lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 54,28 m<sup>2</sup>, ogrzewany jest za pomocą pieca kaflowego na paliwo stałe, którego odprowadzenie spalin należy trwale zaczopować. Likwidacja w/w pieca

uzależniona będzie od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni. Jednocześnie przygotowanie ciepłej wody odbywa się za pomocą podgrzewacza, który należy zdemontować.

Lokal mieszkalny nr 5, o powierzchni użytkowej 92,52 m<sup>2</sup>, ogrzewany jest za pomocą pieca kaflowego na paliwo stałe, którego odprowadzenie spalin należy trwale zaczopować. Likwidacja w/w pieca uzależniona będzie od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni. Jednocześnie przygotowanie ciepłej wody odbywa się za pomocą podgrzewacza, który należy zdemontować.

Otworki powstałe po likwidacji pieców kaflowych należy zamurować, a następnie otynkować, i zagruntować.

### **3.0 Materiały wyjściowe**

Materiały wyjściowe dla niniejszego opracowania stanowią:

- wizja lokalna,
- inwentaryzacja techniczna lokali,
- warunki techniczne wydane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku nr WG00/0000145242/00001/2020/00001 z dnia 09.11.2020 r.,
- opinia kominiarska o nr 237/20 z dnia 21.10.2020 r.
- uzgodnienia z Inwestorem,
- katalogi urządzeń,
- obowiązujące normy i przepisy.

### **4.0 Charakterystyka obiektu**

#### **5.0 Opis rozwiązania technicznego**

Istniejący obiekt jest budynkiem wielorodzinnym wykonanym w technice tradycyjnej murowanej, w zabudowie szeregowej, jest niepodpiwniczony i posiada dwie kondygnacje nadziemne. Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły, nie są zaizolowane termicznie. Przedmiotowe lokale mieszkalne znajdują się na parterze oraz I piętrze w/w budynku.

#### **5.1 Obliczenia i dobór gazomierza**

W lokalu mieszkalnym nr 1 gaz zużywany będzie przez dwufunkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kW oraz kuchenkę gazową o mocy 8 kW, zlokalizowaną w kuchni lokalu mieszkalnego.

W lokalu mieszkalnym nr 2 gaz zużywany będzie przez dwufunkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kW oraz kuchenkę gazową o mocy 8 kW, zlokalizowaną w kuchni lokalu mieszkalnego.

W lokalu mieszkalnym nr 3 gaz zużywany będzie przez dwufunkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kW oraz kuchenkę gazową o mocy 8 kW, zlokalizowaną w kuchni lokalu mieszkalnego.

W lokalu mieszkalnym nr 5 gaz zużywany będzie przez dwufunkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kW oraz kuchenkę gazową o mocy 8 kW, zlokalizowaną w kuchni lokalu mieszkalnego.

Projektowane kotły gazowe będą pracować na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla w/w lokali mieszkalnych.

Przewidywany roczny pobór paliwa gazowego w warunkach normalnych dla lokalu mieszkalnego (ciśnienie 101,325 kPa, temp. 273,15 K) wyniesie 3000 [m<sup>3</sup>/rok].

Ciśnienie minimalne paliwa gazowego w punkcie dostawy/odbioru wynosi 1,8 [kPa] natomiast maksymalne wynosi 2,5 [kPa].

Zapotrzebowanie gazu dla kotła:

$$B_n = 2,1 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (dana katalogowa),}$$

Zapotrzebowanie gazu dla kuchenki:

$$B_n = 0,8 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (dana katalogowa),}$$

Łączne maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla mieszkania wyniesie:

$$B_{n \text{ max}} = 2,1 \text{ m}^3/\text{h} + 0,8 \text{ m}^3/\text{h} = 2,9 \text{ m}^3/\text{h}.$$

Przyjęto gazomierz G-4, o następującej charakterystyce technicznej (dopuszczalna wysokość montażu spodu gazomierza od podłogi 0,3 m – 1,8 m):

Przepustowość nominalna	$Q_n$	4,0m <sup>3</sup> /h,
Przepustowość minimalna	$Q_{min}$	0,04m <sup>3</sup> /h,
Przepustowość maksymalna	$Q_{max}$	6,0m <sup>3</sup> /h,
Rozstaw króćców	S	130mm,
Masa	m	3,0kg,

Pojemność pomiarowa	V	2,2dm <sup>3</sup> ,
Przyłącze	DN	25/25mm.

## 5.2. Instalacja gazu

Przedmiotowa instalacja gazu zaczynać się będzie w miejscu włączenia zgodnie z załącznikiem graficznym. Projekt obejmuje podłączenie gazomierzy G4 o obciążeniu nominalnym 4,0 m<sup>3</sup>/h i rozstawie króćców 130 mm umieszczonych na zewnętrznej ścianie budynku, kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania o mocy 21kW, z wymiennikiem spiralnym ze stali nierdzewnej, stopniem modulacji 1:7, stopniem zabezpieczenia IPX5 oraz kuchenek gazowych o mocy 8kW, zlokalizowanych w przedmiotowych lokalach mieszkalnych.

Podłączenie gazomierza należy wykonać na belce połączeniowej typu Fazer o rozstawie króćców 130 mm. Gazomierze umieścić w metalowej skrzynce o wymiarach 400x450x250mm na elewacji budynku zgodnie z załącznikiem graficznym.

Projektuje się w lokalu mieszkalnym instalację gazu ziemnego wysokometanowego grupy E z rur stalowych czarnych bez szwu walcowanych na gorąco ogólnego stosowania wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Dopuszcza się również zastosowanie rur miedzianych łączonych przez kształtki zaprasowywane wg PN-EN 1057 oraz zgodnie z Dz. Ust. z 2019r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami. Instalację prowadzić należy po wierzchu ścian. Dopuszcza się prowadzenie przewodów w bruzdach, które mogą być zakryte ażurową listwą łatwo demontowalną. Rury mocować należy do ścian przy pomocy obejm wyposażonych we wkładkę gumową. Rozstaw obejm należy przyjąć 1,5-2,0 m.

Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w stalowych tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną a rurociągiem wypełnić należy masą akrylową.

Jednocześnie przed gazomierzem projektuje się kurek odcinający DN25, przed kotłem gazowym kurek odcinający DN20, oraz filtr DN20 natomiast przed kuchenką gazową kurek odcinający DN15.

Odprowadzenie spalin odbywać się będzie poprzez rozwiązanie systemowe tj. koncentryczny przewód spalinowy DN80/125 mm, wykonany ze stali kwasoodpornej. Komin wyprowadzić na wysokość nie mniejszą niż 0,6 m ponad połac dachu zgodnie z załącznikiem graficznym, jednocześnie nie naruszając konstrukcji połaci dachowej tzn. więźby dachowej (krokiew, płatew, itd.).

Odprowadzenie kondensatu z kotłów gazowych włączyć do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub przyborów sanitarnych. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować pompę do odprowadzenia kondensatu wraz z przewodem tłocznym.

Pomieszczenie w lokalu nr 1, w którym znajduje się kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubaturę 25,03 m<sup>3</sup>, co przy łącznej mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszącej 8 kW daje wskaźnik 0,32 kW/m<sup>3</sup> (wielkość dopuszczalna 0,93 kW/m<sup>3</sup>). Wysokość pomieszczenia 2,43 m.

Pomieszczenie w lokalu nr 2, w którym znajduje się kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubaturę 16,56 m<sup>3</sup>, co przy łącznej mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszącej 8 kW daje wskaźnik 0,48 kW/m<sup>3</sup> (wielkość dopuszczalna 0,93 kW/m<sup>3</sup>). Wysokość pomieszczenia 2,25 m.

Pomieszczenie w lokalu nr 3, w którym znajduje się kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubaturę 24,30 m<sup>3</sup>, co przy łącznej mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszącej 8 kW daje wskaźnik 0,33 kW/m<sup>3</sup> (wielkość dopuszczalna 0,93 kW/m<sup>3</sup>). Wysokość pomieszczenia 2,38 m.

Pomieszczenie w lokalu nr 5, w którym znajduje się kuchenka gazowa (kuchnia) posiada kubaturę 11,87 m<sup>3</sup>, co przy łącznej mocy cieplnej kuchenki gazowej wynoszącej 8 kW daje wskaźnik 0,67 kW/m<sup>3</sup> (wielkość dopuszczalna 0,93 kW/m<sup>3</sup>). Wysokość pomieszczenia 2,22 m.

**W pomieszczeniach kuchni lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 przewidziano wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej:**

- Wielkość otworu nawiewnego wynika z warunku dla urządzeń gazowych do 30 kW i wynosi 200 cm<sup>2</sup>. W konstrukcji okna projektuje się otwory o powierzchni 200 cm<sup>2</sup> (dwóch nawiewników manualnych montowanych w przyłdzie okiennej górnej oraz dolnej o powierzchni 100 cm<sup>2</sup> każdy, opcjonalny tranzyt powietrza),
- Dla zrealizowania wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnych nr 1, 2 i 3 zgodnie z warunkami technicznymi dla kotłowni poniżej 30 kW służyć będzie zlokalizowany w ścianie kominowej pod sufitem pomieszczenia otwór wentylacji wywiewnej o wymiarach 200 cm<sup>2</sup>.

**W pomieszczeniach kuchni lokalu mieszkalnego nr 5 przewidziano wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej:**

- Wielkość otworu nawiewnego wynika z warunku dla urządzeń gazowych do 30 kW i wynosi 200 cm<sup>2</sup>. W konstrukcji okna projektuje się otwory o powierzchni 200 cm<sup>2</sup> (dwóch nawiewników manualnych montowanych w przyłdzie okiennej górnej oraz dolnej o powierzchni 100 cm<sup>2</sup> każdy, opcjonalny tranzyt powietrza),
- Dla zrealizowania wentylacji wywiewnej w lokalach mieszkalnym nr 5 zgodnie z warunkami technicznymi dla kotłowni poniżej 30 kW służyć będzie zlokalizowany w ścianie pod sufitem pomieszczenia otwór wentylacji wywiewnej o wymiarach 200 cm<sup>2</sup> - indywidualny przewód wentylacyjny w izolacji

termicznej Ø160 wyprowadzić po zewnętrznej ścianie budynku ponad połac dachu zgodnie z załącznikiem graficznym.

Główną próbę szczelności wykonać w obrębie dla części instalacji przed gazomierzem oraz odrębnie dla pozostałej części instalacji z pominięciem gazomierza po oczyszczeniu zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. Manometr użyty do w/w próby powinien spełniać wymagania klasy 0,6 i posiadać świadectwo legalizacji. Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania próby powinno wynosić dla instalacji znajdującej się w pomieszczeniach mieszkalnych 0,1 MPa. Wynik należy przyjąć za pozytywny jeżeli po ustabilizowaniu się czynnika próbnego ciśnienie nie spadnie w czasie 30 min.

Po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności przewody stalowe oczyścić należy mechanicznie szczotką stalową, odtłuścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą nawierzchniową w dowolnym kolorze.

Jednoczenie gospodarka odpadami pozostającymi z rozbiórek (piece kaflowe, podgrzewacze wody, przewody dymowe, rury, armatura, gruz budowlany) powinna odbywać się zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.). W zależności od rodzaju, odpady pochodzące z rozbiórki należy wywozić na odpowiednie składowiska i utylizować w sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ramach niniejszego zadania odpady niebezpieczne nie będą występować. Wykonawca robót rozbiórkowych przed ich rozpoczęciem powinien wypełnić obowiązki wytwórcy odpadów określone w wyżej wymienionej ustawie

Suma strat ciśnienia instalacji gazu jest mniejsza od dopuszczalnej (max. 15 mm).

## **6.0 Instalacja ciepłej wody użytkowej**

Budynek zasilany jest w wodę na potrzeby bytowo – gospodarcze poprzez istniejące przyłącze z miejskiej sieci wodociągowej. Zasilanie istniejących przyborów sanitarnych w wodę zimną odbywa się z istniejącej instalacji wodociągowej. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej, nastąpi poprzez projektowane dwufunkcyjne kotły gazowe.

Z uwagi na bieżącą aranżację wewnątrz, projektowaną instalację c.w.u. należy wykonać z jak najmniejszą ingerencją w istniejącą strukturę przedmiotowych lokalu (należy zminimalizować ilość przejść przewodów przez przegrody budowlane oraz kucie posadzki).

Odcinki poziome i pionowe przewodów ciepłej wody użytkowej poprowadzić należypo ścianach, a następnie wyprowadzić do wylewek na wysokość ok. 1,2m nad podłogą.

Przyjęto, że przewody rozprowadzające instalację ciepłej wody użytkowej, należy wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową łączonych za pomocą połączeń zaprasowywanych, temperatura maksymalna pracy 90°C, ciśnienie maksymalne 10 bar.

Po zmontowaniu instalacji należy wykonać próby szczelności na zimno na ciśnienie 1,0 MPa. Po wykonaniu próby szczelności na zimno dla instalacji ciepłej wody użytkowej należy wykonać próbę szczelności na gorąco na parametry robocze 55°C.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych z materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody.

Jednocześnie w trakcie realizacji zadania zaproponowane trasowania przewodów mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych do projektanta czy wykonawcy. W takich wypadkach należy każdorazowo uzgadniać zmiany przebiegu trasy z projektantem.

## **6.0 Instalacja centralnego ogrzewania**

W przedmiotowych lokalach mieszkalnych projektuje się wodną instalację centralnego ogrzewania pracującą dla temperatur obliczeniowych 70°C (zasilenie), 55°C (powrót), zasilaną z dwufunkcyjnych kotłów gazowych zlokalizowanego w pomieszczeniach kuchni, tym samym włączenie instalacji c.o. odbywać się będzie w/w pomieszczeniu.

Z uwagi na bieżącą aranżację wewnątrz, projektowaną instalację c.o. należy wykonać z jak najmniejszą ingerencją w istniejącą strukturę budowlaną lokalu (należy zminimalizować ilość przejść przewodów przez przegrody budowlane oraz kucie posadzki).

Przyjęto, że przewody rozprowadzające instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur cienkościennych zaciskanych ze stali niskowęglowej ocynkowanej, temperatura maksymalna pracy 90°C, ciśnienie maksymalne 10 bar.

Rozprowadzenie instalacji do poszczególnych grzejników odbędzie się natynkowo, po ścianach, na wysokości ok. 10cm nad posadzką zgodnie z załącznikiem graficznym. W przypadku braku możliwości prowadzenia przewodów nad posadzką, projektuje się miejscowe prowadzenie rur pod stropem. Jednocześnie w miejscach przejść instalacji wzdłuż otworów drzwiowych należy przewody prowadzić w posadzce.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki płytowe, zaworowe z podłączeniem dolnym w pokojach, kuchni i korytarzu oraz grzejnik łazienkowy drabinkowy z podłączeniem dolnym uzbrojony w zawór regulacyjny z głowicą termostatyczną DN15 w łazience. Wymiary grzejników przedstawiono w załączniku graficznym.

Do obliczeń zapotrzebowania cieplnego przyjęto temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach jako 20°C, z wyjątkiem łazienek, w których przyjęto 24°C. Jednocześnie do doboru grzejników założono wskaźnik obliczeniowy wynoszący 30W/m<sup>3</sup>, dla pomieszczeń o projektowanej temperaturze 20°C oraz 33W/m<sup>3</sup> dla pomieszczeń o projektowanej temperaturze 24°C. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli poniżej (wartość 0W oznacza rozdział zapotrzebowania na energię cieplną na inne pomieszczenia):

#### Mieszkanie nr 1

Nr pomieszczenia	Nazwa	Powierzchnia	Kubatura	Zapotrzebowanie na ciepło [W]
1	kuchnia	10,30	25,03	833
2	pokój 1	22,60	54,92	1685
4	korytarz	1,75	4,25	0
5	łazienka	1,92	4,67	242
	<b>suma</b>	<b>36,57</b>	<b>88,87</b>	<b>2759</b>

#### Mieszkanie nr 2

Nr pomieszczenia	Nazwa	Powierzchnia	Kubatura	Zapotrzebowanie na ciepło [W]
1	kuchnia	7,36	16,56	573
2	pokój 1	11,53	25,94	791
4	korytarz	1,97	4,43	0
5	WC	0,85	1,91	132
	<b>suma</b>	<b>21,71</b>	<b>48,85</b>	<b>1495</b>

#### Mieszkanie nr 3

Nr pomieszczenia	Nazwa	Powierzchnia	Kubatura	Zapotrzebowanie na ciepło [W]
1	kuchnia	10,21	24,30	818
2	pokój 1	19,67	46,81	1349
3	pokój 2	19,38	46,12	1329
4	łazienka	1,72	4,09	252
5	wiatrołap	3,30	7,85	0
	<b>suma</b>	<b>54,28</b>	<b>129,19</b>	<b>3749</b>

#### Mieszkanie nr 5

Nr pomieszczenia	Nazwa	Powierzchnia	Kubatura	Zapotrzebowanie na ciepło [W]
1	kuchnia	10,69	11,87	466
2	pokój 1	17,13	38,03	1355
3	pokój 2	14,94	33,17	1311
4	pokój 3	16,08	35,70	1291
5	korytarz	7,93	17,60	0
6	łazienka	10,78	11,97	499
7	pom.gosp	6,08	6,75	0
8	pom.gosp	6,21	6,89	0
	<b>suma</b>	<b>83,63</b>	<b>155,08</b>	<b>4921</b>

Rurociągi łączone z armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociagową, a następnie sprawdzić szczelność rur i urządzeń przy zamkniętych i zaślepionych zaworach odcinających.

Instalację wewnętrzną c.o. poddaje się próbie ciśnieniowej równej 1,5 ciśnienia roboczego, ale nie większe od dopuszczalnego w najsłabszym miejscu instalacji. Wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 min. ciśnienie próbne, po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 min ciśnienie nie powinno się obniżyć o więcej niż 0,6 bar. Po dalszych 2h ciśnienie nie powinno się obniżyć więcej niż 0,2 bar od wartości odczytanej po 30 min. Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzać szczelność złązek.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziałującym na przewody.

## **7.0 Izolacja termiczna**

Po wykonaniu próby szczelności przewody instalacji centralnego ogrzewania należy zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki PE z wzdłużnym nacięciem przejścia instalacji przez przejścia wspólne oraz przestrzenie nieogrzewane.

Grubość izolacji powinna być zgodna zgodnie z grubościami minimalnymi wg obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, tj. tabeli w punkcie 1.5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065, z późniejszymi zmianami).

### **7.1 Wytyczne dla branży elektrycznej**

Wykonać dodatkowy obwód elektryczny dla zasilania kotła gazowego (w razie konieczności uwzględnić również pompę do odprowadzenia kondensatu) od istniejącej rozdzielni elektrycznej wraz z następującymi elementami elektrycznymi tj.

- Kanał elektroinstalacyjny np. 15 x 10 mm z taśmą 15 m,
- Wyłącznik nadprądowy Eaton 1 szt.,
- kabel YDYp 15 m,
- obudowa natynkowa np. firmy Elektro-Plast Elegant z szybą 2-modułowa.

## **8.0 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego**

Na podstawie obowiązującej ustawy Prawo Budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stwierdza się że zasięg obszaru oddziaływania przedmiotowych instalacji sanitarnych mieści się w całości na działce nr 741; obręb Chylonia, w zakresie której zostały zaprojektowane oraz znajduje się w obszarze objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm.J. Unruga i Puckiej - uchwała UCHWAŁA NR XIV/452/19 RADY MIASTA GDYNI z dnia 27 listopada 2019 r. (w trakcie opracowywania).

## 9.0 Uwagi dla wykonawcy

Całość prac należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r., poz. 1065, z późniejszymi zmianami),
- DTR producentów urządzeń,
- Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne.
- mocowanie przewodów instalacji c.o. oraz c.w.u. wykonać zgodnie z wytycznymi producenta,
- wszystkie instalacje sanitarne znajdujące się w/w budynku stanowią wyłączną własność Inwestora, wszystkie prace inwestycyjne należy wykonywać pod nadzorem i zgodą Inwestora,
- należy bezwzględnie przestrzegać uzgodnień wynikających z ustaleń z poszczególnymi jednostkami i instytucjami,
- w trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów BHP,
- roboty należy prowadzić pod nadzorem technicznym,
- roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych cz. II – roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych,
- wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgadniać z inwestorem oraz projektantem.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 16 października 2020r.



Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania  
oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy  
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia.

---

## II ZAŁĄCZNIKI



## 1.0 Oświadczenia projektantów

Projektant: **Tom Wojciechowski, 81 – 572 Gdynia, ul. Lipowa 2c/18**

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oświadczam, że projekt:

***budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia***

BRANŻA: sanitarna

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzający: **Jacek Maniszewski, 81 – 589 Gdynia, ul. Laurowa 20**

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), oświadczam, że projekt:

***budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia***

BRANŻA: sanitarna

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

*Miejsce i data opracowania: Gdynia, 16 października 2020r.*

## 2.0 Oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej

Projektant: **Tom Wojciechowski, 81 – 572 Gdynia, ul. Lipowa 2c/18**

W związku z art. 33 ust. 2 pkt. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oświadczam, że nie ma technicznej możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego objętego wnioskiem pozwolenia na budowę dot.

***budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia***

do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.), mimo że ciepłociąg znajduje się w bliskim sąsiedztwie.

Jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

### 3.0 Informacja dotycząca BIOZ

**nazwa opracowania:** *Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia*

**kategoria obiektu:** *XIII*

**adres:** *Gdynia, ul. Pucka 100/1,2,3,5  
dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia  
81-036 Gdynia*

**inwestor :** *Gmina Miasta Gdyni  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  
81-382 Gdynia*

**branża :** *sanitarna*

**opracowujący:** *mgr inż. Tom Wojciechowski  
upr. bud. POM/0166/POOS/06  
ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia*

## **1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.**

Projekt dotyczy budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia

Wyszczególnienie robót:

- Likwidacja pieców kaflowych
- Ewentualna likwidacja pieców kaflowych uzależniona od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni,
- Likwidacja istniejących przewodów i armatury instalacji gazowej,
- Wykonanie otworów w ścianach do przeprowadzenia przewodów instalacji,
- Montaż przewodów i armatury instalacji gazowej,
- Przeprowadzenie prób szczelności wybudowanej instalacji gazowej.

## **2. Wykaz istniejących obiektów**

W/w mieszkania nr 1,2,3 oraz 5 są lokalami znajdującymi się w budynku wielorodzinnym.

## **3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Brak elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Projektowana instalacja gazowa będzie sąsiadować z istniejącymi mediami znajdującymi się w/w budynku mieszkalnym.

## **4. Przewidywane zagrożenie mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych.**

Możliwość zagrożenia zaprószenia ognia podczas i po pracach spawalniczych. Wystąpienie gazów spawalniczych w pomieszczeniach budynku.

## **5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ dla przedmiotowego zadania. Prace powinny wykonywać przez osoby wcześniej przeszkolone w pracach spawalniczych instalacji gazowych.

Przeszkolenie BHP pracowników w zakresie pracy na czynnych sieciach gazowych.

**6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.**

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Tom Wojciechowski

Gdynia, 16 października 2020r.

## 4.0 Kopia opinii kominiarskiej



### Usługi Kominiarskie

Henryk Pieper 84-239 Bolszewo ul. Jagodowa 5  
Tel./Fax (058) 672-42-96 tel.kom. 602-386-002

**USŁUGI KOMINIARSKIE**  
Henryk Pieper  
84-239 Bolszewo, ul. Jagodowa 5  
tel. (58) 672-42-96, tel. kom. 602-386-002  
Regon 190049467, NIP 588-118-29-59

Bolszewo dnia 21.10.2020r

### Opinia nr 237/20

#### **Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych i prawidłowości podłączeń**

W budynku przy ul. Pucka 100, mieszkania: 1, 2, 3, 5 w Gdyni

Właściciel - Gmina Miasta Gdyni

Kontrola sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego  
pana: *Henryka Pieper*

1. Wskazanie przewodu kominowego i usytuowanie miejsca na podłączenie.
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia.
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania.

#### **W związku z powyższym stwierdza się co następuje:**

Pobudować przewód kominowy powietrzno-spalinowy do kotła z zamkniętą komorą spalania z blachy kwasoodpornej izolowanej oraz wyprowadzić go przez ścianę zewnętrzną budynku.  
Wykonać wentylację gdzie znajduje się CO gaz zgodnie ze szkicem kominu a/w.  
Zamontować kratki wentylacyjne zwykłe bez żaluzji o właściwym przekroju.  
Drzwi w pomieszczeniu gdzie jest CO gaz mają otwierać się na zewnątrz.  
Kubatura pomieszczenia gdzie znajduje się CO gaz z zamkniętą komorą spalania nie może być mniejsza niż 6,5 m<sup>3</sup>.

Opinię sporządzono w oparciu o:

Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202)

Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ( dz. U. Nr 56 poz. 461 z 09.07.2009r. )

Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. ( Dz. U. 109 poz. 719 z 2010 roku) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych budynków budowlanych.

Opinie sporządzono w 2-ch egz. Z przeznaczeniem po 1 egz. dla: Właściciela oraz a/a

#### **Uwagi :**

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczych kominowych.

**Opiniodawca**

(uprawnienia mistrza kominiarskiego)

**HENRYK PIEPER**


Mistrz Kominiarski

1707/85

**USŁUGI KOMINIARSKIE**  
*Henryk Pieper*  
64-239 Bolszewo, ul. Jagodowa 5  
tel. (58) 672-42-96, tel. kom. 602-386-002  
Regon 190049467, NIP 588-118-29-59

Pucka 100

WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH  
Henryk Pieper  
64-239 Bolszewo, ul. Jagodowa 5  
tel. (58) 672-42-96, tel. kom. 602-386-002  
Regon 190049467, NIP 588-118-29-59



went. Co-gaz, K, 1 piętro, m.5  
Wykonane poprzez ścianę budynku



went. ł., 1 piętro, m.5  
Wykonane poprzez ścianę budynku

**HENRYK PIEPER**  
Henryk Pieper  
Nr opz. 2017/05



## 5.0 Kopia warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 325 80 00

Dział Obsługi Klienta  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 325 80 00  
email: sekretariat.gdansk@psgaz.pl

Gmina Miasta Gdyni rep. przez Zarząd  
Budynków i Lokali Komunalnych  
al. marsz. Piłsudskiego 52/54  
81-382 Gdynia

Gdańsk, 09.11.2020

Nasz znak: WG00/0000145242/00001/2020/00001 korekta

zmiana zakresu rzeczowego

### WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.10.2020 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.zm.), wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
- Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):  
DWA BUDYNKI WIELORODZINNE, adres: Gdynia, ul. Pucka 100, 100a
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
Przygotowanie posiłków  
Przygotowanie CWU  
Ogrzewanie pomieszczeń
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa	8	9	72
Kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)	21	9	189
Łączna moc [kW]			261

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - Moc przyłączeniowa dla poszczególnych przyłączy jest określona w pkt. 9 warunków.
  - Roczny odbiór paliwa gazowego: 10000 [m<sup>3</sup>/rok].
- Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - Gazociąg średniego ciśnienia.
  - Materiał: STAL, DN 200 [mm]
  - Lokalizacja: GDYNIA\_Pucka
- Ciśnienie paliwa gazowego:
  - w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 300,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem:

Ciśnienie	Materiał rodzaj, typ, typoszereg.	Średnica [mm]	Długość [m]
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przyłącza (odcinka od gazociągu zasilającego do kurka głównego) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie Klienta:

Liczba przyłączy: 2 szt.

Ciśnienie	Moc przyłączeniowa [m <sup>3</sup> /h]	Materiał - rodzaj, typ, typoszereg	Średnica [mm]	Długość [m]	Granica własności i jej lokalizacja
średnie	8	Materiał Rura PE	32	2	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku
średnie	11	Materiał Rura PE	32	20	Kurek główny w punkcie gazowym na zewnętrznej ścianie budynku

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczące budowy przyłącza gazowego: brak.

10. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: dwa budynki wielorodzinne, adres: Gdynia, ul. Pucka 100, 100a

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:

10.2.1. dla przyłącza o średnicy DN 32 [mm] i długości L= 2 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku

10.2.2. dla przyłącza o średnicy DN 32 [mm] i długości L= 20 [m] - na zewnętrznej ścianie budynku

10.3. Charakterystyka układu pomiarowego:

10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 5 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka na terenie posesji na ścianie budynku, status urządzenia: projektowane

10.3.2. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 4 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: Szafka na terenie posesji na ścianie budynku, status urządzenia: projektowane

10.4. Wymagania dotyczące redukcji:

10.4.1. montaż urządzenia: o przepustowości do 16 [m<sup>3</sup>/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane

10.4.2. montaż urządzenia: o przepustowości do 10 [m<sup>3</sup>/h] - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie gazowym status urządzenia: projektowane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazociąg/przyłącze/podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentację techniczną oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

13. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.

15. Dokumentację projektową należy uzgodnić we właściwej terytorialnie Gazowni, w zakresie rozwiązań technicznych budowy gazociągu/przyłącza oraz pomiaru paliwa gazowego.

16. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia Umowy o przyłączenie.

17. Opłata za przyłączenie określona zostanie w Umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez PSG sp. z o.o. Zakład w Gdańsku prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 6.413,15 zł netto plus podatek VAT, to jest łącznie 7.888,17 zł.

19. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu określonego Prawem budowlanym, wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej oraz montaż gazomierza.

20. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniające:

- 20.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
- 20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
- 20.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
21. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z o.o. Zakład w Gdańsku zgód właścicieli działek, przez które przebiegać będzie gazociąg/przyłącze, będących we władaniu osób trzecich. Planowany termin realizacji przyłączenia 12 miesięcy od zawarcia umowy o przyłączenie.
22. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
23. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania.
24. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:
  - 25.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami PSG sp. z o.o. Zakład w Gdańsku, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, lub elektronicznej.
  - 25.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
  - 25.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
  - 25.4. PSG sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie Klienta związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem Umowy o przyłączenie.
  - 25.5. Jeżeli podmiot w ciągu 30 dni od dnia otrzymania Warunków przyłączenia nie wystąpi do PSG sp. z o.o. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przyłączenie, a zostały określone Warunki przyłączenia do Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, PSG sp. z o.o. zawiera Umowy o przyłączenie z uwzględnieniem kolejności wpływu jednostronnie podpisanych przez wnioskodawcę projektów Umów o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych Przepustowości technicznych Systemu dystrybucyjnego.
  - 25.6. Zawarcie Umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność Warunków przyłączenia.
  - 25.7. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie oraz wzór Umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.o. - [www.psgaz.pl](http://www.psgaz.pl).
  - 25.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje: brak.

L. p.	PoD	Kod kreskowy
1.	8018590365500032868963 Adres: Gdynia ul. Pucka 100a lokal nr 6	
2.	8018590365500032868970 Adres: Gdynia ul. Pucka 100a lokal nr 7	
3.	8018590365500032868987 Adres: Gdynia ul. Pucka 100a lokal nr 8	
4.	8018590365500032868994 Adres: Gdynia ul. Pucka 100a lokal nr 9	
5.	8018590365500032869007 Adres: Gdynia ul. Pucka 100a lokal nr 10	
6.	8018590365500032892371	



Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania  
oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy  
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia.

Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr 1

7. 8018590365500032892388 

Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr 2

8. 8018590365500032892395 

Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr 3

9. 8018590365500032892401 

Adres: Gdynia ul. Pucka 100, lokal nr 4

**PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE**

Dokument został zaakceptowany przez:  
HENRYK STANISŁAWCZYK, St. Spec. ds. Obsługi Klienta  
EWA GOSK, Kier. Sekcji Przyłączenia  
Wygenerowany elektronicznie.  
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracował/a: Lucyna Lamparska

Data odbioru lub wysłania do Klienta: .....

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....  
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient
2. WG00



Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania  
oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy  
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia.

## 6.0 Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych autorów projektu

Pan Tomasz Wojciechowski w ramach posiadanej specjalności upoważniony jest do:

### I.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy, Prawo budowlane, w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń do:

- projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

### II.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), uprawnienia niniejsze uprawniają do:

- do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, z zakresie specjalności niniejszych uprawnień
- projektowania obiektu budowlanego związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie budowy lub remontu.

Gdańsk, dnia 21 grudnia 2006 r.

## DECYZJA

POMORSKA OKRĘGOWA  
I ZBIENIOWA LUDOWOŚĆ  
ul. Sierpczowska 43/44  
81-572 Gdynia, ul. Lipowa 2c/18  
tel. (0-58) 301-44-27  
fax (0-58) 301-44-08  
syg. akt 232/POM/OKK/06

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tutaj jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; § 6 pkt 1 i 2, § 15, § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm./

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

zawierająca, że:

Pan TOMASZ WOJCIECHOWSKI

magister inżynier

urodzony dnia 08.11.1976 r. w Gdyni

uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0166/POOS/06

do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

## UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości zgłoszenia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

## POWZROZENIE

Od niniejszej decyzji skazy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZĄCY

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolas

WICEPRZEWODNICZĄCY

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatiewicz

CZŁONEK

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Zdzisław Suligowski



Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna  
1. Pan Tomasz Wojciechowski  
81-572 Gdynia, ul. Lipowa 2c/18  
2. Okręgowa Rada Izby  
81-572 Gdynia, ul. Lipowa 2c/18  
4.02

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
(5) — W GDANSKU  
WYDZIAŁ  
Architektury i Budownictwa  
80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Gdańsk, dnia 2000-12-07

AB-II-7131/7132/00

DECYZJA Nr 117/Gd/00

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1,2..., art. 14 ust. 1 pkt 4..., ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm./ oraz § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 § - rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r./

**nadaję :**

Pani/u..... Jackowi Maniszewskiemu  
magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska  
18 listopada 1968 roku Gdyni  
ur. w dniu ..... w .....

## UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności instalacyjnej obejmującej sieci, instalacje i urządzenia :  
wodociągowe i kanalizacyjne, ciepłe, wentylacyjne oraz gazowe  
w zakresie projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.



Z up. WOJEWODY

*[Signature]*  
Inż. Ryszard Mulikiewicz  
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Otrzymuje:

1. Pan Jacek Maniszewski  
ul. Dantyszka 2 D /11  
81-263 Gdynia

## 7.0 Kopia decyzji USC

KIEROWNIK  
Urzędu Stanu Cywilnego  
w Gdyni  
USC.5355.79.2016

Gdynia, dnia 19 maja 2016 roku

### DECYZJA

Na podstawie art.3 pkt.1 art.4.1 pkt.2 ustawy z dnia 17 października 2008 r.  
o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2008 . 220.1414) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca  
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23j.t)

po rozpatrzeniu

podania z dnia 19 kwietnia 2016 roku Pana Tomasza Wojciechowskiego  
zamieszkałego Gdynia ul. Lipowa 2C m 18

**orzekam**

zmianę imienia **Pana Tomasza Wojciecha Wojciechowskiego** syna Wojciecha i  
Teresy rod. Grzegowska ,ur. 08 listopada 1976 roku w Gdyni  
**PESEL76110806278**

z imienia **Tomasz Wojciech** na imię **Tom**

Zarejestrowano w rejestrze zmiany imion i nazwisk pod **Nr 79/2016**

Zgodnie z art. 107§ 4 K.p.a odstąpiono od uzasadnienia decyzji ,gdyż  
uwzględnia ona w całości żądanie strony.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Pomorskiego za  
moim pośrednictwem w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art.12 ust.2 decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu w dniu

18 maja 2016r.

Oplatę skarbową w wysokości 37 zł wpłacono przelewem na konto UM Gdyni w dniu 13.04.2016r  
(Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz.U.2015. 783 j. t.)

Otrzymuje:

1. **Pan Tomasz Wojciech Wojciechowski**  
Gdynia ul.Lipowa 2C m 18
2. **Urząd Stanu Cywilnego**  
w **Gdyni** -do aktu urodzenia **Nr 2262011/00/AU/1976/606754**
3. **Urząd Stanu Cywilnego**  
w **Gdańsku** -do aktu małżeństwa **Nr 2261011/00/AM/2008/480718**
4. a/a

**KIEROWNIK**  
**Urzędu Stanu Cywilnego**  
*mgr Małgorzata Kędziora*



MKP

## 8.0 Kopia wpisu do Izby Inżynierów Budownictwa autorów projektu



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-43I-EGP-D4D \*

Pan Tom Wojciechowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0060/07

adres zamieszkania ul. Lipowa 2 c/18, 81-572 Gdynia

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



## Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TWW-C3N-118 \*

Pan Jacek Maniszewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3006/01  
adres zamieszkania ul. Laurowa 20, 81-589 Gdynia  
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



*Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania  
oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy  
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia.*

---

### **III ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW**

## 1. Instalacja gazowa ul. Pucka 100/1

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura stalowa czarna bez szwu DN25	7,00m
2	Rura stalowa czarna bez szwu DN20	3,00m
3	Rura stalowa czarna bez szwu DN15	1,50m
4	Kurek odcinający DN25	1szt.
5	Kurek odcinający DN20	1szt.
6	Kurek odcinający DN15	1szt.
7	Filtr gazowy DN20	1szt.
8	Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm	1szt.
9	Tuleja ochronna stalowa DN40	1szt.
10	Dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kW	1szt.
11	Koncentryczny przewód spalinowy k.o. DN80/125 rozwiązanie systemowe	2,50m

## 1. Instalacja gazowa ul. Pucka 100/2

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura stalowa czarna bez szwu DN25	4,00m
2	Rura stalowa czarna bez szwu DN20	3,00m
3	Rura stalowa czarna bez szwu DN15	1,50m
4	Kurek odcinający DN25	1szt.
5	Kurek odcinający DN20	1szt.
6	Kurek odcinający DN15	1szt.
7	Filtr gazowy DN20	1szt.
8	Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm	1szt.
9	Tuleja ochronna stalowa DN40	2szt.
10	Dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kW	1szt.
11	Koncentryczny przewód spalinowy k.o. DN80/125 rozwiązanie systemowe	2,50m

### 1. Instalacja gazowa ul. Pucka 100/3

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura stalowa czarna bez szwu DN25	28,00m
2	Rura stalowa czarna bez szwu DN20	3,00m
3	Rura stalowa czarna bez szwu DN15	1,50m
4	Kurek odcinający DN25	1szt.
5	Kurek odcinający DN20	1szt.
6	Kurek odcinający DN15	1szt.
7	Filtr gazowy DN20	1szt.
8	Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm	1szt.
9	Tuleja ochronna stalowa DN40	3szt.
10	Dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kW	1szt.
11	Koncentryczny przewód spalinowy k.o. DN80/125 rozwiązanie systemowe	2,50m

### 1. Instalacja gazowa ul. Pucka 100/5

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura stalowa czarna bez szwu DN25	20,00m
2	Rura stalowa czarna bez szwu DN20	6,00m
3	Rura stalowa czarna bez szwu DN15	1,50m
4	Kurek odcinający DN25	1szt.
5	Kurek odcinający DN20	1szt.
6	Kurek odcinający DN15	1szt.
7	Filtr gazowy DN20	1szt.
8	Gazomierz G4 w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm	1szt.
9	Tuleja ochronna stalowa DN40	1szt.
10	Dwufunkcyjny kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 21 kW	1szt.
11	Koncentryczny przewód spalinowy k.o. DN80/125 rozwiązanie systemowe	5,50m

### 2. Instalacja ciepłej wody użytkowej ul. Pucka 100/1

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura wielowarstwowa Ø16x2,0	6,00m

### 2. Instalacja ciepłej wody użytkowej ul. Pucka 100/2

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura wielowarstwowa Ø16x2,0	2,00m

## 2. Instalacja ciepłej wody użytkowej ul. Pucka 100/3

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura wielowarstwowa Ø16x2,0	8,00m

## 2. Instalacja ciepłej wody użytkowej ul. Pucka 100/5

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura wielowarstwowa Ø16x2,0	11,00m

## 3. Instalacja centralnego ogrzewania ul. Pucka 100/1

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura cienkościenna zaciskana ze stali niskowęglowej ocynkowanej Ø15x1,2	26,00m
2	Grzejnik płytowy zaworowy 21KV 800x600mm + głowica termostatyczna	2 szt.
3	Grzejnik płytowy zaworowy 21KV 1000x400mm + głowica termostatyczna	1 szt.
4	Grzejnik łazienkowy drabinkowy 400x700mm	1 szt.
5	Zawór regulacyjny z głowicą termostatyczną DN15	1 szt.

## 3. Instalacja centralnego ogrzewania ul. Pucka 100/2

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura cienkościenna zaciskana ze stali niskowęglowej ocynkowanej Ø15x1,2	22,00m
2	Grzejnik płytowy zaworowy 21KV 800x600mm + głowica termostatyczna	1 szt.
3	Grzejnik płytowy zaworowy 21KV 920x400mm + głowica termostatyczna	1 szt.
4	Grzejnik łazienkowy drabinkowy 400x700mm	1 szt.
5	Zawór regulacyjny z głowicą termostatyczną DN15	1 szt.

## 3. Instalacja centralnego ogrzewania ul. Pucka 100/3

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura cienkościenna zaciskana ze stali niskowęglowej ocynkowanej Ø15x1,2	62,00m
2	Grzejnik płytowy zaworowy 21KV 800x600mm + głowica termostatyczna	1 szt.
3	Grzejnik płytowy zaworowy 21KV 800x400mm + głowica termostatyczna	4 szt.
4	Grzejnik łazienkowy drabinkowy 400x700mm	1 szt.
5	Zawór regulacyjny z głowicą termostatyczną DN15	1 szt.



### 3. Instalacja centralnego ogrzewania ul. Pucka 100/5

L.p.	Nazwa elementu	Ilość
1	Rura cienkościenna zaciskana ze stali niskowęglowej ocynkowanej Ø15x1,2	56,00m
2	Rura cienkościenna zaciskana ze stali niskowęglowej ocynkowanej Ø18x1,2	18,00m
3	Grzejnik płytowy zaworowy 21KV 400x600mm + głowica termostatyczna	1 szt.
4	Grzejnik płytowy zaworowy 21KV 600x600mm + głowica termostatyczna	2 szt.
5	Grzejnik płytowy zaworowy 22KV 920x600mm + głowica termostatyczna	2 szt.
6	Grzejnik łazienkowy drabinkowy 400x700mm	1 szt.
7	Zawór regulacyjny z głowicą termostatyczną DN15	1 szt.



*Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazu, instalacji centralnego ogrzewania  
oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3,5  
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy  
ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia.*

---

## **IV RYSUNKI**

# MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH SKALA 1:500



Elektronicznie podpisany  
przez Dagmarę Joannę Huda  
Data: 2020.10.07 12:04:56  
+02'00'

Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

Urząd Miasta Gdyni  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji  
Referat Dokumentacji  
Geodezyjnej i Kartograficznej

Nazwa materiału zasobu

Kopia mapy zasadniczej

Indentyfikator ewidencyjny materiału zasobu


PND.6642.1.1160.2020

Data wykonania kopii

2020.10.06

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

Karolina Popiel



**twconcept**  
Concept Tom Wojciechowski

ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia  
www.twconcept.pl biuro@twconcept.pl  
telefon +48 513 006 076

Temat

Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia

Investor

Gmina Miasta Gdyni  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Data opracowania  
16.10.2020 r.

Projektant

mgr inż. Tom Wojciechowski  
upr. bud. POM/0166/POOS/06, specjalność: instalacje sanitarne

Podpis

Branża  
Sanitarna

Sprawdzający

mgr inż. Jacek Maniszewski  
upr. bud. 117/Gd/00, specjalność: instalacje sanitarne

Podpis

Faza

PB

Skala  
1:500


Nazwa rysunku


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Numer rysunku  
S.01


### Legenda

projektowany przewód instalacji gazu



		ul. Łódzka 22/18, 81-572 Gdynia www.ciwbokan.pl/biuro@ciwbokan.pl telefon +48 513 006 0760	
<b>Centralny Instytut Badawczy Wodociągów i Kanalizacji</b> Concept Tom Wojciechowski		<b>Temat</b> Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, znajdujących się w budynku wielobrodziennym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obępn. 0010 Chłopnia	
<b>Inwestor</b> Gmnia Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia		<b>Data opracowania</b> 16.10.2020 r.	
<b>Projektant</b> mgr inż. Tom Wojciechowski ul. bud. POM01/66/POOS/06, specjalność: instalacje sanitarne	<b>Podpis</b>	Berta Sanitarna	
<b>Sprawdzający</b> mgr inż. Jacek Mamiszewski ul. bud. 117/Gd00, specjalność: instalacje sanitarne	<b>Podpis</b>	Faza PB	Skala 1:50
Nazwa rysunku <b>RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU</b>		Numer rysunku S.02	


- Legenda
- projektowany przewód instalacji gazu
- istniejący przewód instalacji gazu




<div><div><div>dwconcept</div><div>Concept Tom Wójcicki</div></div><div>ul. Lipowa 2a/18, 81-572 Gdynia www.dwconcept.pl biuro@dwconcept.pl telefon +48 513 006 076</div></div>			
<b>Temat</b> Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 74/1, obręb 00/10 Chylonia			
<b>Inwestor</b> Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia		<b>Data opracowania</b> 16.10.2020 r.	
<b>Projektant</b> mgr inż. Tom Wójcicki upr. bud. POM/0166/POOS/06, specjalność: instalacje sanitarne	<b>Podpis</b>	<b>Strona</b> Strona 1	
<b>Sprawdzający</b> mgr inż. Jacek Mariszewski upr. bud. 117/Gd/00, specjalność: instalacje sanitarne	<b>Podpis</b>	<b>Faza</b> PB	<b>Skala</b> 1:50
<b>Nazwa rysunku</b> RZUT PIĘTRA - INSTALACJA GAZU		<b>Numer rysunku</b> S.03	

gazomierz miechowy G3 umieszczony w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm na granicy działki- min. 0,50 m nad poziomem terenu- m.3  
kurek odcinający DN25  
gazomierz miechowy G4 umieszczony w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm na granicy działki- min. 0,50 m nad poziomem terenu- m.5  
kurek odcinający DN25  
gazomierz miechowy G2 umieszczony w skrzynce o wymiarach 400x450x250mm na granicy działki- min. 0,50 m nad poziomem terenu- m.2  
miejsce włączenia  
miejsce włączenia

AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ DLA LOKALU MIESZKALNEGO I




AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ DLA LOKALU MIESZKALNEGO II



Legenda


— projektowany przewód instalacji gazu

ELEWACJA ZACHODNIA



Legenda

— projektowany przewód instalacji gazu



Legenda


- projektowany przewód zasilający instalacji centralnego ogrzewania z rur cienkościennych zaciskanych ze stali niskowęglowej ocynkowanej
- projektowany przewód powrotny instalacji centralnego ogrzewania z rur cienkościennych zaciskanych ze stali niskowęglowej ocynkowanej
- projektowany przewód instalacji ciepłej wody użytkowej z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową
- projektowany grzejnik płytowy zaworowy z podłączeniem dolnym
- projektowany grzejnik łazienkowy drabinkowy z podłączeniem dolnym
- projektowany zawór regulacyjny z głowicą termostatyczną

Uwaga  
Nieopisane średnice przyjąć jako 16x2,0mm z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową oraz 15x1,2mm z rur cienkościennych zaciskanych ze stali niskowęglowej ocynkowej


<div>Concept</div> <div>ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia www.twconcept.pl biuro@twconcept.pl Concept Tom Wojciechowski telefon +48 513 006 076</div>			
Temat Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia			
Inwestor Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia			Data opracowania 16.10.2020 r.
Projektant mgr inż. Tom Wojciechowski upr. bud. POM/0166/POOS/06, specjalność: instalacje sanitarne	Podpis	Branża Sanitarna	
Sprawdzający mgr inż. Jacek Maniszewski upr. bud. 117/Gd/00, specjalność: instalacje sanitarne	Podpis	Faza PB	Skala 1:50
Nazwa rysunku RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O. ORAZ C.W.U			Numer rysunku S.06




MIESZKANIE NR 1




MIESZKANIE NR 5



MIESZKANIE NR 2



MIESZKANIE NR 3




Legenda

- projektowany przewód zasilający instalacji centralnego ogrzewania z rur cienkościennych zaciskanych ze stali niskowęglowej ocynkowanej
- projektowany przewód powrotny instalacji centralnego ogrzewania z rur cienkościennych zaciskanych ze stali niskowęglowej ocynkowanej
- projektowany przewód instalacji ciepłej wody użytkowej z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową
- projektowany zawór regulacyjny z głowicą termostatyczną
- istniejąca bateria sanitarna

Uwaga

Nieopisane średnice przyjąć jako 16x2,0mm z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową oraz 15x1,2mm z rur cienkościennych zaciskanych ze stali niskowęglowej ocynkowej. Dla DN15 przyjąć jako 18x1,2mm z rur cienkościennych zaciskanych ze stali niskowęglowej ocynkowej.



ul. Lipowa 2c/18, 81-572 Gdynia

www.twconcept.pl biuro@twconcept.pl

telefon +48 513 006 076

Temat

Projekt budowy wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej, dla lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 5 znajdujących się w budynku wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Puckiej 100 w Gdyni, dz. nr 741; obręb 0010 Chylonia

Inwestor

Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Data opracowania

16.10.2020 r.

Projektant

mgr inż. Tom Wojciechowski

upr. bud. POM/0166/POOS/06, specjalność: instalacje sanitarne

Podpis

Branża

Sanitarna

Sprawdzający

mgr inż. Jacek Maniszewski

upr. bud. 117/Gd/00, specjalność: instalacje sanitarne

Podpis

Faza

PW

Skala

1:50

Nazwa rysunku

ROZWINIĘCIA INSTALACJI C.O. ORAZ C.W.U.

Numer rysunku

S.08