

ZP.272.11.2023

Zamawiający:

Powiat Brzozowski
Zarząd Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

Do wszystkich Wykonawców
Nr ref. postępowania: ZP.272.11.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.272.11.2023 prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania „Przebudowa przepustu drogowego śr. 150 cm w ciągu drogi powiatowej Nr 2043R Huta Poręby przez wieś w km 1+618 w miejscowości Huta Poręby, wraz z wykonaniem stabilizacji i nakładki na odcinku tej drogi w km 1+450 – 2+050”.

WYJAŚNIENIA
treści Specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający – Powiat Brzozowski działając na podst. art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść otrzymanych zapytań do SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Dotyczy pozycji 14 przedmiaru robót – wbijanie ścianek szczelnych stalowych na gł. 6 m – w ilości 52 mb. Prosimy o odpowiedź, czy ścianka szczelna stalowa ma pozostać w gruncie po wykonaniu robót fundamentowych czy należy ją rozebrać?

Odpowiedź:

Ściankę szczelną stalową należy po wykonaniu robót fundamentowych rozebrać.

W związku z powyższym, proszę o uwzględnienie w/w wyjaśnień w składanych ofertach.

WICESTAROSTA
Jacek Agamski

