

Zakład Usług Kominarskich
Henryk Woźniak
ul. Ogrodowa 16E/1, tel. 880 389 647
68-120 IŁOWA
NIP 924-136-43-17

TEL. 880 – 389 - 647



Zawsze zadba o Twoje ognisko domowe
Mistrz Kominarski
Henryk Woźniak

Łęknica dn. 16. 07. 2021r.

OPINIA NR 03/ 21

Z PRZEPROWADZONYCH OGŁĘDZIN-EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO-KOMINOWYCH

W Łęknica ul. Żurawska 1

Wł. Urząd Gminy/ 68 – 208 Łęknica

(Właściciel budynku, mieszkania)

Sporządzona przez posiadającego uprawnienia: **Mistrz Kominarski Henryk Woźniak.**

W CELU WSKAZANIA MIEJSCA NA PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ GRZEWCZO - WENTYLACYJNYCH

W związku, z czym stwierdza się, co następuje:

1. Przewód(y) nr 4 i 5, raz kratki nawiewne

(patrz szkic na odwrocie) odpowiadają* ~~nie~~ odpowiadają* wymogów nw –przepisów i może(gą) * ~~nie~~ może(gą)* być

Przeznaczone do podłączenia kratki wentylacyjnej wywiewnej kotłowni, oraz przewodu spalinowego, dla kotła gazowego CO –„Kondensacyjnego”

2. W celu osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy:

1. Do przewodu Nr 4 można wprowadzić, rurę metalową o przekroju, do fi 200mm, dla kotła spalinowego C.O.
2. Natomiast, po wyłączeniu kotła dymowego z eksploatacji w jego miejsce, należy włączyć, wentylację wywiewną, dla pomieszczenia kotłowni .
3. Nawiew do kotłowni, kratka nawiewna istniejąca.
4. Czerpnia powietrza, dla kotła z zewnątrz, rurą metalową o przekroju, do fi 130mm, lub z kanału Nr 1

Opinię sporządzono wykorzystując aktualnie obowiązującą ustawę o Prawie Budowlanym, oraz ustawę o Ochronie Przeciwpowodzi i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze! Obowiązujące normy

UWAGA!!!: Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo- nawiew no- wentylacyjnych. .

Opiniodawca

Mistrz Kominarski
Henryk Woźniak
Nr upr. 005244
z dn. 17.11.1993